



# Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.10.2015 по 19.11.2015



Потребитель: ООО «Энергостройсервисжилье»

Адрес: Московская обл., г. Пушкино, мкрн. Мамонтовка, ул. Гоголевская, д. 4

Договор №: от

Характеристики средств M1min = т/сутки M1max = т/сутки

измерения: M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВТЭ-1К1(2) № 13516 Тхв = 5,0 °С Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Объем (м3)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	V1	V2	Vп=V1-V2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.10.2015	52,4	47,8	571,113	0,000	571,113	7,0	5,0	2,657	0,000	2,657	24,00
22.10.2015	52,3	47,6	571,113	0,000	571,113	7,0	5,0	2,661	0,000	2,661	24,00
23.10.2015	52,7	48,0	570,234	0,000	570,234	7,0	5,0	2,687	0,000	2,687	24,00
24.10.2015	54,8	49,6	529,023	0,000	529,023	7,0	5,0	2,783	0,000	2,783	24,00
25.10.2015	52,1	47,6	569,746	0,000	569,746	7,0	5,0	2,514	0,000	2,514	24,00
26.10.2015	53,5	48,8	569,258	0,000	569,258	7,0	5,0	2,662	0,000	2,662	24,00
27.10.2015	54,0	49,2	569,941	0,000	569,941	7,0	5,0	2,696	0,000	2,696	24,00
28.10.2015	53,8	49,0	561,934	0,000	561,934	7,0	5,0	2,695	0,000	2,695	24,00
29.10.2015	51,8	47,3	571,406	0,000	571,406	7,0	5,0	2,566	0,000	2,566	24,00
30.10.2015	52,8	48,0	571,492	0,000	571,492	7,0	5,0	2,718	0,000	2,718	24,00
31.10.2015	52,0	47,3	571,719	0,000	571,719	7,0	5,0	2,635	0,000	2,635	24,00
01.11.2015	51,9	47,3	573,648	0,000	573,648	7,0	5,0	2,621	0,000	2,621	24,00
02.11.2015	51,9	47,5	575,273	0,000	575,273	7,0	5,0	2,532	0,000	2,532	24,00
03.11.2015	53,3	48,8	575,273	0,000	575,273	7,0	5,0	2,591	0,000	2,591	24,00
04.11.2015	52,7	48,3	575,273	0,000	575,273	7,0	5,0	2,541	0,000	2,541	24,00
05.11.2015	52,8	48,4	575,375	0,000	575,375	7,0	5,0	2,545	0,000	2,545	24,00
06.11.2015	52,6	48,0	576,695	0,000	576,695	7,0	5,0	2,612	0,000	2,612	24,00
07.11.2015	52,6	47,8	578,320	0,000	578,320	7,0	5,0	2,758	0,000	2,758	24,00
08.11.2015	50,9	46,4	579,234	0,000	579,234	7,0	5,0	2,557	0,000	2,557	24,00
09.11.2015	51,5	46,9	578,422	0,000	578,422	7,0	5,0	2,642	0,000	2,642	24,00
10.11.2015	51,8	46,9	540,742	0,000	540,742	7,0	5,0	2,603	0,000	2,603	24,00
11.11.2015	52,7	47,3	503,367	0,000	503,367	7,0	5,0	2,676	0,000	2,676	24,00
12.11.2015	52,4	47,2	503,469	0,000	503,469	7,0	5,0	2,614	0,000	2,614	24,00
13.11.2015	51,5	46,4	497,797	0,000	497,797	7,0	5,0	2,539	0,000	2,539	24,00
14.11.2015	52,2	46,8	490,469	0,000	490,469	7,0	5,0	2,596	0,000	2,596	24,00
15.11.2015	52,7	47,1	490,469	0,000	490,469	7,0	5,0	2,722	0,000	2,722	24,00
16.11.2015	53,6	47,8	490,469	0,000	490,469	7,0	5,0	2,819	0,000	2,819	24,00
17.11.2015	54,1	48,2	490,570	0,000	490,570	7,0	5,0	2,871	0,000	2,871	24,00
18.11.2015	52,9	47,3	490,570	0,000	490,570	7,0	5,0	2,718	0,000	2,718	24,00
19.11.2015	53,6	47,9	490,469	0,000	490,469	7,0	5,0	2,772	0,000	2,772	24,00
<b>Итого</b>	<b>52,7</b>	<b>47,7</b>	<b>16402,887</b>	<b>0,000</b>	<b>16402,887</b>	<b>7,0</b>	<b>5,0</b>	<b>79,604</b>	<b>0,000</b>	<b>79,604</b>	<b>720,00</b>

## Показания счетчиков

Дата и время	V1, м3	V2, м3	Q, Гкал	Время раб., ч
21.10.2015 00:00	59953,895	0,000	518,828	9222,00
20.11.2015 00:00	76356,781	0,000	598,432	9942,00
	16402,887	0,000	79,604	720,00

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:



# Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.10.2015 по 19.11.2015



Потребитель: ООО «Энергостройсервисжилье»

Адрес: Московская обл., г.Пушкино, мкрн. Мамонтовка, ул.Гоголевская, д.8

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки  
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВТЭ-1К1(2) № 15218 Тхв = 5,0 °С Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Объем (м3)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	V1	V2	Vп=V1-V2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.10.2015	52,5	45,3	341,766	0,000	341,766	7,0	5,0	1,251	0,000	1,251	24,00
22.10.2015	52,5	45,3	344,625	0,000	344,625	7,0	5,0	2,432	0,000	2,432	24,00
23.10.2015	53,1	45,7	341,672	0,000	341,672	7,0	5,0	2,581	0,000	2,581	24,00
24.10.2015	54,8	46,8	322,391	0,000	322,391	7,0	5,0	2,599	0,000	2,599	24,00
25.10.2015	52,2	45,3	344,063	0,000	344,063	7,0	5,0	2,302	0,000	2,302	24,00
26.10.2015	53,7	46,4	343,875	0,000	343,875	7,0	5,0	2,462	0,000	2,462	24,00
27.10.2015	54,3	46,8	343,594	0,000	343,594	7,0	5,0	2,571	0,000	2,571	24,00
28.10.2015	53,9	46,5	340,500	0,000	340,500	7,0	5,0	2,539	0,000	2,539	24,00
29.10.2015	51,9	45,0	345,656	0,000	345,656	7,0	5,0	2,385	0,000	2,385	24,00
30.10.2015	53,0	45,7	345,750	0,000	345,750	7,0	5,0	2,515	0,000	2,515	24,00
31.10.2015	52,0	44,9	345,938	0,000	345,938	7,0	5,0	2,412	0,000	2,412	24,00
01.11.2015	52,1	45,0	346,313	0,000	346,313	7,0	5,0	2,408	0,000	2,408	24,00
02.11.2015	52,0	45,2	346,969	0,000	346,969	7,0	5,0	2,323	0,000	2,323	24,00
03.11.2015	53,5	46,5	346,688	0,000	346,688	7,0	5,0	2,382	0,000	2,382	24,00
04.11.2015	52,9	46,0	346,969	0,000	346,969	7,0	5,0	2,353	0,000	2,353	24,00
05.11.2015	53,0	46,1	348,188	0,000	348,188	7,0	5,0	2,340	0,000	2,340	24,00
06.11.2015	52,8	45,7	348,281	0,000	348,281	7,0	5,0	2,391	0,000	2,391	24,00
07.11.2015	52,9	45,6	348,375	0,000	348,375	7,0	5,0	2,461	0,000	2,461	24,00
08.11.2015	50,8	44,1	348,469	0,000	348,469	7,0	5,0	2,308	0,000	2,308	24,00
09.11.2015	51,8	44,7	348,188	0,000	348,188	7,0	5,0	2,428	0,000	2,428	24,00
10.11.2015	51,9	44,7	338,438	0,000	338,438	7,0	5,0	2,386	0,000	2,386	24,00
11.11.2015	53,0	45,3	329,344	0,000	329,344	7,0	5,0	2,511	0,000	2,511	24,00
12.11.2015	52,5	45,0	329,344	0,000	329,344	7,0	5,0	2,447	0,000	2,447	24,00
13.11.2015	51,7	44,3	325,844	0,000	325,844	7,0	5,0	2,365	0,000	2,365	24,00
14.11.2015	52,2	44,6	321,938	0,000	321,938	7,0	5,0	2,416	0,000	2,416	24,00
15.11.2015	52,9	44,9	322,500	0,000	322,500	7,0	5,0	2,585	0,000	2,585	24,00
16.11.2015	53,7	45,5	322,125	0,000	322,125	7,0	5,0	2,660	0,000	2,660	24,00
17.11.2015	54,4	45,9	321,078	0,000	321,078	7,0	5,0	2,652	0,000	2,652	24,00
18.11.2015	52,9	44,9	321,750	0,000	321,750	7,0	5,0	2,533	0,000	2,533	24,00
19.11.2015	53,8	45,5	321,563	0,000	321,563	7,0	5,0	2,599	0,000	2,599	24,00
<b>Итого</b>	<b>52,8</b>	<b>45,4</b>	<b>10142,188</b>	<b>0,000</b>	<b>10142,188</b>	<b>7,0</b>	<b>5,0</b>	<b>72,599</b>	<b>0,000</b>	<b>72,599</b>	<b>720,00</b>

## Показания счетчиков

Дата и время	V1, м3	V2, м3	Q, Гкал	Время раб., ч
21.10.2015 00:00	203320,906	0,100	2700,129	39791,00
20.11.2015 00:00	213463,094	0,100	2772,728	40511,00
	10142,188	0,000	72,599	720,00

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:



# Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.10.2015 по 19.11.2015



Потребитель: ООО «Энергостройсервисжилье»

Адрес: Московская обл., г.Пушкино, мкрн. Мамонтовка, ул.Гоголевская, д.10

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки  
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВТЭ-1К1(2) № 15204 Тхв = 5,0 °С Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Объем (м3)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	V1	V2	Vп=V1-V2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.10.2015	52,6	43,8	258,813	0,000	258,813	7,0	5,0	2,294	0,000	2,294	24,00
22.10.2015	52,6	43,6	258,703	0,000	258,703	7,0	5,0	2,302	0,000	2,302	24,00
23.10.2015	52,6	43,7	258,594	0,000	258,594	7,0	5,0	2,237	0,000	2,237	24,00
24.10.2015	54,9	44,7	237,484	0,000	237,484	7,0	5,0	2,358	0,000	2,358	24,00
25.10.2015	52,5	43,8	257,938	0,000	257,938	7,0	5,0	2,249	0,000	2,249	24,00
26.10.2015	53,3	44,4	258,047	0,000	258,047	7,0	5,0	2,247	0,000	2,247	24,00
27.10.2015	53,9	44,8	258,047	0,000	258,047	7,0	5,0	2,299	0,000	2,299	24,00
28.10.2015	54,2	44,8	254,109	0,000	254,109	7,0	5,0	2,378	0,000	2,378	24,00
29.10.2015	52,3	43,3	259,688	0,000	259,688	7,0	5,0	2,303	0,000	2,303	24,00
30.10.2015	52,5	43,4	260,016	0,000	260,016	7,0	5,0	2,337	0,000	2,337	24,00
31.10.2015	52,8	43,5	260,016	0,000	260,016	7,0	5,0	2,390	0,000	2,390	24,00
01.11.2015	51,7	42,7	260,125	0,000	260,125	7,0	5,0	2,292	0,000	2,292	24,00
02.11.2015	51,9	43,3	262,094	0,000	262,094	7,0	5,0	2,290	0,000	2,290	24,00
03.11.2015	53,3	44,5	263,844	0,000	263,844	7,0	5,0	2,301	0,000	2,301	24,00
04.11.2015	53,1	44,4	264,719	0,000	264,719	7,0	5,0	2,290	0,000	2,290	24,00
05.11.2015	52,7	44,0	265,266	0,000	265,266	7,0	5,0	2,255	0,000	2,255	24,00
06.11.2015	52,8	43,9	265,156	0,000	265,156	7,0	5,0	2,345	0,000	2,345	24,00
07.11.2015	52,5	43,5	264,938	0,000	264,938	7,0	5,0	2,377	0,000	2,377	24,00
08.11.2015	51,5	42,8	264,609	0,000	264,609	7,0	5,0	2,252	0,000	2,252	24,00
09.11.2015	51,6	42,8	265,156	0,000	265,156	7,0	5,0	2,284	0,000	2,284	24,00
10.11.2015	52,0	43,0	259,141	0,000	259,141	7,0	5,0	2,294	0,000	2,294	24,00
11.11.2015	52,2	42,9	248,750	0,000	248,750	7,0	5,0	2,228	0,000	2,228	24,00
12.11.2015	52,7	43,3	248,313	0,000	248,313	7,0	5,0	2,297	0,000	2,297	24,00
13.11.2015	51,8	42,6	246,891	0,000	246,891	7,0	5,0	2,250	0,000	2,250	24,00
14.11.2015	52,4	42,8	242,625	0,000	242,625	7,0	5,0	2,318	0,000	2,318	24,00
15.11.2015	52,8	42,9	242,406	0,000	242,406	7,0	5,0	2,329	0,000	2,329	24,00
16.11.2015	53,3	43,1	242,406	0,000	242,406	7,0	5,0	2,415	0,000	2,415	24,00
17.11.2015	54,1	43,6	242,406	0,000	242,406	7,0	5,0	2,487	0,000	2,487	24,00
18.11.2015	53,3	43,2	242,625	0,000	242,625	7,0	5,0	2,477	0,000	2,477	24,00
19.11.2015	53,5	43,4	242,406	0,000	242,406	7,0	5,0	2,417	0,000	2,417	24,00
<b>Итого</b>	<b>52,8</b>	<b>43,5</b>	<b>7655,328</b>	<b>0,000</b>	<b>7655,328</b>	<b>7,0</b>	<b>5,0</b>	<b>69,592</b>	<b>0,000</b>	<b>69,592</b>	<b>720,00</b>

## Показания счетчиков

Дата и время	V1, м3	V2, м3	Q, Гкал	Время раб., ч
21.10.2015 00:00	154678,156	1,000	2424,098	39925,00
20.11.2015 00:00	162333,484	1,000	2493,690	40645,00
	7655,328	0,000	69,592	720,00

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:



# Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.10.2015 по 19.11.2015



Потребитель: ООО «Энергостройсервисжилье»

Адрес: Московская обл., г.Пушкино, мкрн. Мамонтовка, ул.Гоголевская, д.12

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки  
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВТЭ-1К1(2) № 13716 Тхв = 5,0 °С Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Объем (м3)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	V1	V2	Vп=V1-V2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.10.2015	52,4	44,8	268,699	0,000	268,699	7,0	5,0	2,012	0,000	2,012	24,00
22.10.2015	52,4	44,8	272,800	0,000	272,800	7,0	5,0	2,053	0,000	2,053	24,00
23.10.2015	53,1	45,2	269,200	0,000	269,200	7,0	5,0	2,094	0,000	2,094	24,00
24.10.2015	54,6	46,2	256,000	0,000	256,000	7,0	5,0	2,124	0,000	2,124	24,00
25.10.2015	52,0	44,8	272,600	0,000	272,600	7,0	5,0	1,953	0,000	1,953	24,00
26.10.2015	53,6	46,0	272,700	0,000	272,700	7,0	5,0	2,057	0,000	2,057	24,00
27.10.2015	54,3	46,4	272,600	0,000	272,600	7,0	5,0	2,114	0,000	2,114	24,00
28.10.2015	53,7	45,9	270,500	0,000	270,500	7,0	5,0	2,099	0,000	2,099	24,00
29.10.2015	51,8	44,4	274,200	0,000	274,200	7,0	5,0	1,985	0,000	1,985	24,00
30.10.2015	52,9	45,2	272,800	0,000	272,800	7,0	5,0	2,098	0,000	2,098	24,00
31.10.2015	51,8	44,3	271,699	0,000	271,699	7,0	5,0	2,036	0,000	2,036	24,00
01.11.2015	51,9	44,4	272,400	0,000	272,400	7,0	5,0	2,032	0,000	2,032	24,00
02.11.2015	52,0	44,6	273,100	0,000	273,100	7,0	5,0	1,997	0,000	1,997	24,00
03.11.2015	53,4	45,8	272,900	0,000	272,900	7,0	5,0	2,046	0,000	2,046	24,00
04.11.2015	52,8	45,3	272,800	0,000	272,800	7,0	5,0	2,013	0,000	2,013	24,00
05.11.2015	52,9	45,4	273,600	0,000	273,600	7,0	5,0	2,013	0,000	2,013	24,00
06.11.2015	52,6	45,1	273,699	0,000	273,699	7,0	5,0	2,038	0,000	2,038	24,00
07.11.2015	52,9	45,0	273,700	0,000	273,700	7,0	5,0	2,134	0,000	2,134	24,00
08.11.2015	50,6	43,4	273,800	0,000	273,800	7,0	5,0	1,929	0,000	1,929	24,00
09.11.2015	51,7	44,1	273,801	0,000	273,801	7,0	5,0	2,044	0,000	2,044	24,00
10.11.2015	51,8	44,1	265,000	0,000	265,000	7,0	5,0	2,008	0,000	2,008	24,00
11.11.2015	52,9	44,8	257,500	0,000	257,500	7,0	5,0	2,079	0,000	2,079	24,00
12.11.2015	52,3	44,3	257,498	0,000	257,498	7,0	5,0	2,030	0,000	2,030	24,00
13.11.2015	51,6	43,7	254,500	0,000	254,500	7,0	5,0	1,979	0,000	1,979	24,00
14.11.2015	52,0	43,8	251,400	0,000	251,400	7,0	5,0	2,019	0,000	2,019	24,00
15.11.2015	52,8	44,3	251,801	0,000	251,801	7,0	5,0	2,131	0,000	2,131	24,00
16.11.2015	53,5	44,8	251,799	0,000	251,799	7,0	5,0	2,181	0,000	2,181	24,00
17.11.2015	54,3	45,3	251,600	0,000	251,600	7,0	5,0	2,245	0,000	2,245	24,00
18.11.2015	52,6	44,1	252,000	0,000	252,000	7,0	5,0	2,127	0,000	2,127	24,00
19.11.2015	53,6	44,8	251,701	0,000	251,701	7,0	5,0	2,189	0,000	2,189	24,00
<b>Итого</b>	<b>52,7</b>	<b>44,8</b>	<b>7978,396</b>	<b>0,000</b>	<b>7978,396</b>	<b>7,0</b>	<b>5,0</b>	<b>61,860</b>	<b>0,000</b>	<b>61,860</b>	<b>720,00</b>

## Показания счетчиков

Дата и время	V1, м3	V2, м3	Q, Гкал	Время раб., ч
21.10.2015 00:00	11060,695	0,000	110,468	8606,00
20.11.2015 00:00	19039,092	0,000	172,328	9326,00
	7978,396	0,000	61,860	720,00

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: