



# Ведомость учета параметров потребления тепла

с 01.01.2016 по 20.01.2016



Потребитель: ООО «Энергостройсервисжилье»

Адрес: Московская обл., п.Правдинский, ул.Герцена, д.1

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки  
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВТЭ-1К1(2) № 21975 Тхв = 5,0 °С Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Объем (м3)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	V1	V2	Vп=V1-V2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
01.01.2016	77,4	67,2	599,406	603,813	-4,406	7,0	5,0	42,248	36,277	5,971	24,00
02.01.2016	76,4	66,4	601,000	605,094	-4,094	7,0	5,0	41,785	35,924	5,861	24,00
03.01.2016	76,6	66,6	602,594	606,391	-3,797	7,0	5,0	42,030	36,174	5,856	24,00
04.01.2016	78,1	67,8	600,797	605,109	-4,313	7,0	5,0	42,748	36,724	6,024	24,00
05.01.2016	81,1	70,2	600,109	604,703	-4,594	7,0	5,0	44,344	37,989	6,355	24,00
06.01.2016	79,3	68,9	602,203	606,500	-4,297	7,0	5,0	43,535	37,398	6,137	24,00
07.01.2016	77,2	67,2	599,297	603,297	-4,000	7,0	5,0	42,134	36,297	5,838	24,00
08.01.2016	77,4	67,4	598,797	602,797	-4,000	7,0	5,0	42,200	36,362	5,837	24,00
09.01.2016	76,9	67,1	599,594	603,594	-4,000	7,0	5,0	42,016	36,255	5,761	24,00
10.01.2016	76,4	66,6	599,500	603,500	-4,000	7,0	5,0	41,691	35,956	5,735	24,00
11.01.2016	79,4	68,8	600,813	605,109	-4,297	7,0	5,0	43,451	37,298	6,153	24,00
12.01.2016	72,6	63,6	599,688	603,391	-3,703	7,0	5,0	39,565	34,309	5,255	24,00
13.01.2016	57,8	51,7	595,703	598,500	-2,797	7,0	5,0	30,951	27,405	3,547	24,00
14.01.2016	61,3	54,4	596,406	599,406	-3,000	7,0	5,0	32,994	28,988	4,006	24,00
15.01.2016	69,1	60,6	595,688	599,391	-3,703	7,0	5,0	37,387	32,427	4,960	24,00
16.01.2016	72,8	63,6	595,406	599,500	-4,094	7,0	5,0	39,422	34,079	5,343	24,00
17.01.2016	65,2	57,7	594,594	598,109	-3,516	7,0	5,0	35,076	30,729	4,347	24,00
18.01.2016	67,9	59,7	596,313	600,094	-3,781	7,0	5,0	36,723	31,952	4,771	24,00
19.01.2016	65,6	58,0	591,094	594,609	-3,516	7,0	5,0	35,127	30,695	4,433	24,00
20.01.2016	64,8	57,3	593,906	597,391	-3,484	7,0	5,0	34,816	30,455	4,361	24,00
<b>Итого</b>	<b>72,7</b>	<b>63,5</b>	<b>11962,906</b>	<b>12040,297</b>	<b>-77,391</b>	<b>7,0</b>	<b>5,0</b>	<b>790,242</b>	<b>683,692</b>	<b>106,550</b>	<b>480,00</b>

## Показания счетчиков

Дата и время	V1, м3	V2, м3	Q, Гкал	Время раб., ч
01.01.2016 00:00	191413,000	192074,500	1150,812	17962,00
21.01.2016 00:00	203375,906	204114,797	1257,362	18442,00
	11962,906	12040,297	106,550	480,00

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отпечатан: 28.01.16 15:02:07 167