



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.02.2016 по 20.03.2016



Потребитель: ООО «Энергостройсервисжилье»

Адрес: Московская обл., п.Правдинский, ул.Герцена, д.1

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВТЭ-1 К1(2) № 21975 Тхв = 5,0 °С Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Объем (м3)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	V1	V2	Vп=V1-V2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.02.2016	59,5	53,0	569,000	573,406	-4,406	7,0	5,0	30,517	26,852	3,665	24,00
22.02.2016	58,2	51,9	571,797	576,000	-4,203	7,0	5,0	29,928	26,425	3,503	24,00
23.02.2016	54,5	49,0	572,594	576,594	-4,000	7,0	5,0	27,936	24,877	3,059	24,00
24.02.2016	57,1	51,0	572,297	576,406	-4,109	7,0	5,0	29,346	25,953	3,392	24,00
25.02.2016	56,7	50,9	572,109	576,188	-4,078	7,0	5,0	29,161	25,857	3,303	24,00
26.02.2016	56,5	50,6	569,703	573,906	-4,203	7,0	5,0	28,885	25,594	3,291	24,00
27.02.2016	55,3	49,8	569,391	573,594	-4,203	7,0	5,0	28,245	25,122	3,124	24,00
28.02.2016	56,3	50,4	567,797	571,813	-4,016	7,0	5,0	28,690	25,422	3,268	24,00
29.02.2016	56,7	50,8	567,000	571,094	-4,094	7,0	5,0	28,867	25,563	3,305	24,00
01.03.2016	56,2	50,3	563,703	567,906	-4,203	7,0	5,0	28,456	25,189	3,268	24,00
02.03.2016	54,4	48,9	563,297	567,297	-4,000	7,0	5,0	27,445	24,405	3,040	24,00
03.03.2016	53,1	47,8	562,906	566,797	-3,891	7,0	5,0	26,710	23,800	2,910	24,00
04.03.2016	52,0	47,0	562,391	566,203	-3,813	7,0	5,0	26,116	23,311	2,805	24,00
05.03.2016	51,5	46,6	562,109	565,891	-3,781	7,0	5,0	25,837	23,095	2,742	24,00
06.03.2016	51,4	46,5	561,500	565,203	-3,703	7,0	5,0	25,744	23,027	2,717	24,00
07.03.2016	51,5	46,6	557,094	560,797	-3,703	7,0	5,0	25,585	22,893	2,692	24,00
08.03.2016	52,0	47,0	561,500	565,297	-3,797	7,0	5,0	26,031	23,270	2,761	24,00
09.03.2016	50,3	45,7	560,609	564,313	-3,703	7,0	5,0	25,117	22,538	2,580	24,00
10.03.2016	50,3	45,7	564,000	567,594	-3,594	7,0	5,0	25,275	22,715	2,559	24,00
11.03.2016	51,9	47,0	562,891	566,594	-3,703	7,0	5,0	26,057	23,335	2,722	24,00
12.03.2016	50,3	45,8	562,297	566,109	-3,813	7,0	5,0	25,177	22,656	2,521	24,00
13.03.2016	50,6	46,0	560,109	563,594	-3,484	7,0	5,0	25,257	22,670	2,588	24,00
14.03.2016	50,5	45,8	561,688	565,203	-3,516	7,0	5,0	25,236	22,621	2,615	24,00
15.03.2016	54,5	48,3	472,813	476,203	-3,391	7,0	5,0	23,091	20,174	2,916	24,00
16.03.2016	56,4	49,0	424,891	428,188	-3,297	7,0	5,0	21,510	18,424	3,086	24,00
17.03.2016	53,7	47,1	424,703	428,109	-3,406	7,0	5,0	20,406	17,627	2,779	24,00
18.03.2016	53,6	47,0	424,406	427,891	-3,484	7,0	5,0	20,367	17,569	2,798	24,00
19.03.2016	57,5	49,9	426,000	429,406	-3,406	7,0	5,0	22,044	18,826	3,219	24,00
20.03.2016	58,4	50,5	424,500	428,203	-3,703	7,0	5,0	22,316	19,000	3,317	24,00
Итого	54,2	48,5	15595,094	15705,797	-110,703	7,0	5,0	755,352	668,809	86,543	696,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м3	V2, м3	Q, Гкал	Время раб., ч
21.02.2016 00:00	221160,094	222001,688	1360,447	19186,00
21.03.2016 00:00	236755,188	237707,484	1446,990	19882,00
	15595,094	15705,797	86,543	696,00

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: