

Отчетная ведомость за принятую тепловую энергию и теплоноситель

за период с 24.12.2015 по 25.01.2016

Дата	Количество тепловой энергии Q, Гкал	Расход теплоносителя, V, куб.м.			Расход теплоносителя, М.т.			Температура теплоносителя, t, °C		Давление МПа		Время наработки, Т нараб., час	Ошибки системы							Аппаратные ошибки				Код ошибки				
		Под. Труб. V1	Обр. Труб. V2	Разность V1-V2	Под. Труб. M1	Обр. Труб. M2	Разность M1-M2	t под.	t обр.	P под.	P обр.		G=0	150<Tet<0	Tt<To	Qоткр<0	G<Gmin	G>Gmax	dT<dTmin	Сообратное	АЦП	Арх	Бат разар	>4,5года	Отс. Увн. Расх.	Ошибка системы	Аппаратная ошибка	
																												3
24.12.2015 00:00	1,1246	151,84	153,66	-1,83	151,41	153,09	-1,69	54,77	47,15	0,00	0,00	24															0	0
25.12.2015 00:00	1,1779	152,55	154,48	-1,93	152,06	153,84	-1,78	55,40	47,50	0,00	0,00	24															0	0
26.12.2015 00:00	1,1881	151,94	153,66	-1,73	151,50	153,09	-1,59	55,75	47,71	0,00	0,00	24															0	0
27.12.2015 00:00	1,1871	150,21	151,84	-1,63	149,91	151,41	-1,50	55,47	47,29	0,00	0,00	24															0	0
28.12.2015 00:00	1,2985	131,63	132,44	-0,81	131,53	132,30	-0,77	58,30	47,88	0,00	0,00	24															0	0
29.12.2015 00:00	1,4664	107,15	107,15	0,00	107,15	107,15	0,00	63,97	49,72	0,00	0,00	24															0	0
30.12.2015 00:00	1,5185	102,78	102,48	0,30	102,78	102,48	0,30	66,01	50,61	0,00	0,00	24															0	0
31.12.2015 00:00	1,5754	104,20	103,90	0,30	104,20	103,90	0,30	67,21	51,50	0,00	0,00	24															0	0
01.01.2016 00:00	1,8082	104,00	103,59	0,41	98,26	103,59	-5,34	72,60	54,52	0,00	0,00	24															0	0
02.01.2016 00:00	2,0227	104,00	103,49	0,51	96,00	103,49	-7,49	77,49	57,19	0,00	0,00	24															0	0
03.01.2016 00:00	2,1195	104,81	104,30	0,51	96,75	104,30	-7,55	80,58	59,43	0,00	0,00	24															0	0
04.01.2016 00:00	2,0276	105,63	105,22	0,41	97,50	105,22	-7,72	78,36	58,31	0,00	0,00	24															0	0
05.01.2016 00:00	2,0849	105,63	105,12	0,51	97,50	105,12	-7,62	79,38	58,76	0,00	0,00	24															0	0
06.01.2016 00:00	1,9483	104,71	104,20	0,51	96,66	104,20	-7,54	75,71	56,30	0,00	0,00	24															0	0
07.01.2016 00:00	1,8284	103,39	102,78	0,61	95,62	102,78	-7,16	73,48	55,05	0,00	0,00	24															0	0
08.01.2016 00:00	1,8062	103,90	103,29	0,61	97,84	103,29	-5,45	72,85	54,68	0,00	0,00	24															0	0
09.01.2016 00:00	1,7300	104,41	103,90	0,51	102,30	103,90	-1,59	70,69	53,50	0,00	0,00	24															0	0
10.01.2016 00:00	1,7934	104,51	103,90	0,61	100,43	103,90	-3,47	71,67	53,81	0,00	0,00	24															0	0
11.01.2016 00:00	2,2146	135,08	135,59	-0,51	125,34	134,87	-9,53	78,38	60,64	0,00	0,00	24															0	0
12.01.2016 00:00	2,1039	147,88	149,50	-1,63	139,30	148,57	-9,27	75,59	60,58	0,00	0,00	24															0	0
13.01.2016 00:00	1,3825	127,46	128,07	-0,61	127,20	127,74	-0,55	61,34	49,67	0,00	0,00	24															0	0
14.01.2016 00:00	1,3034	121,57	122,08	-0,51	121,56	122,05	-0,49	58,87	47,59	0,00	0,00	24															0	0
15.01.2016 00:00	1,9455	145,64	147,06	-1,42	140,92	146,39	-5,47	70,84	56,89	0,00	0,00	24															0	0
16.01.2016 00:00	2,1063	158,74	160,16	-1,42	149,74	159,09	-9,35	73,68	59,86	0,00	0,00	24															0	0
17.01.2016 00:00	1,5542	148,69	149,80	-1,12	148,30	149,35	-1,05	63,25	52,39	0,00	0,00	24															0	0
18.01.2016 00:00	1,8000	136,91	137,62	-0,71	132,98	136,74	-3,77	68,86	54,90	0,00	0,00	24															0	0
19.01.2016 00:00	1,8177	142,80	61,24	81,55	138,52	60,71	77,81	69,87	56,56	0,00	0,00	24															0	0
20.01.2016 00:00	1,6321	120,55	0,00	120,55	120,55	0,00	120,55	67,05	52,86	0,00	0,00	24															0	0
21.01.2016 00:00	1,7435	131,83	0,00	131,83	131,13	0,00	131,13	68,12	54,29	0,00	0,00	24															0	0
22.01.2016 00:00	1,9285	153,87	0,00	153,87	147,35	0,00	147,35	71,23	58,14	0,00	0,00	24															0	0
23.01.2016 00:00	1,9788	153,87	0,00	153,87	147,30	0,00	147,30	72,08	58,61	0,00	0,00	24															0	0
24.01.2016 00:00	2,1226	155,59	0,00	155,59	145,28	0,00	145,28	74,98	60,57	0,00	0,00	24															0	0
25.01.2016 00:00	2,2017	164,63	0,00	164,63	154,22	0,00	154,22	76,59	62,45	0,00	0,00	24															0	0
Итого	57,5410	4242,37	3290,52	951,84	4099,09	3282,59	816,50	69,10	54,45	0,00	0,00	792,00																

Разность показаний на трубопроводах абонента dM=M1-M2, т:	816,5000	dT=T1-T2, град.	14,65
Время работы теплосистемы, Час	T= 792,00	Tнараб.+ 792,00	Tmin+ 0,00
		Tmax+ 0,00	Tdt+ 0,00
		Tотс. 0,00	

Количества потребленного тепла, Гкал	Q= 57,54102	Qt/c+ 57,54102	QGmin+ 0,00000	QGmax+ 0,00000	Qdt 0,00000
Показания интеграторов	24.12.15 0:00	26.01.16 0:00	Результат		
Количество тепловой энергии, Гкал	862,016	919,557	57,541		
Расход теплоносителя в подающем трубопроводе, куб.м.	93682,84	97925,20	4242,37		
Расход теплоносителя в обратном трубопроводе, куб.м.	93641,20	96931,73	3290,52		
Расход теплоносителя в подающем трубопроводе, т.	91650,26	95749,34	4099,09		
Расход теплоносителя в обратном трубопроводе, т.	91945,26	95227,84	3282,59		
Время наработки, Tнараб., час	28234,000	29026,000	792,000		

Адрес Абонента

МО, п.Тарасовка, ул.Центральная, д.7

G1наим.= 0

G2наиб.= 1500

Тхвс Прог=

6 °C

Тип теплосчетчика **СТ-10**

Вычислитель **ВТЭ-1 П140 М**

Номер **4217**

Система **Система 1 (СО)**

Конфигурация **Закр. расх. на подаче**

Формула **$Q=M_{под} \times (h_{под} - h_{обр})$**

Отчетная ведомость за принятую тепловую энергию и теплоноситель

за период с **24.12.2015** по **25.01.2016**

Время неработы Tнер.=Tmax+Tmin+Tdt+Тош, час			0,000
---	--	--	-------