



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.12.2015 по 20.01.2016



Потребитель: ООО «Энергостройсервисжилье»

Адрес: Московская обл., г.Пушкино, мкрн.Мамонтовка, ул.Гоголевская, д.4

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВТЭ-1К1(2) № 13516 Тхв = 5,0 °С Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Объем (м3)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	V1	V2	Vп=V1-V2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.12.2015	52,2	47,0	513,461	0,000	513,461	7,0	5,0	2,548	0,000	2,548	24,00
22.12.2015	51,8	47,0	536,172	0,000	536,172	7,0	5,0	2,480	0,000	2,480	24,00
23.12.2015	52,7	47,7	531,398	0,000	531,398	7,0	5,0	2,577	0,000	2,577	24,00
24.12.2015	51,5	46,8	544,602	0,000	544,602	7,0	5,0	2,423	0,000	2,423	24,00
25.12.2015	55,0	49,1	490,266	0,000	490,266	7,0	5,0	2,827	0,000	2,827	24,00
26.12.2015	55,6	49,9	505,906	0,000	505,906	7,0	5,0	2,920	0,000	2,920	24,00
27.12.2015	54,6	49,1	527,742	0,000	527,742	7,0	5,0	2,894	0,000	2,894	24,00
28.12.2015	57,0	50,2	465,383	0,000	465,383	7,0	5,0	3,201	0,000	3,201	24,00
29.12.2015	65,7	56,1	432,070	0,000	432,070	7,0	5,0	4,105	0,000	4,105	24,00
30.12.2015	65,6	56,2	431,867	0,000	431,867	7,0	5,0	4,024	0,000	4,024	24,00
31.12.2015	63,5	54,5	431,969	0,000	431,969	7,0	5,0	3,834	0,000	3,834	24,00
01.01.2016	67,0	56,8	431,867	0,000	431,867	7,0	5,0	4,379	0,000	4,379	24,00
02.01.2016	72,1	60,4	432,070	0,000	432,070	7,0	5,0	4,951	0,000	4,951	24,00
03.01.2016	72,3	60,8	431,867	0,000	431,867	7,0	5,0	4,886	0,000	4,886	24,00
04.01.2016	72,1	60,7	431,969	0,000	431,969	7,0	5,0	4,832	0,000	4,832	24,00
05.01.2016	73,1	61,3	431,867	0,000	431,867	7,0	5,0	5,023	0,000	5,023	24,00
06.01.2016	74,0	62,1	431,969	0,000	431,969	7,0	5,0	5,037	0,000	5,037	24,00
07.01.2016	72,7	61,4	429,594	0,000	429,594	7,0	5,0	4,759	0,000	4,759	24,00
08.01.2016	71,3	60,4	431,867	0,000	431,867	7,0	5,0	4,629	0,000	4,629	24,00
09.01.2016	70,1	59,5	431,969	0,000	431,969	7,0	5,0	4,529	0,000	4,529	24,00
10.01.2016	70,8	60,0	431,867	0,000	431,867	7,0	5,0	4,592	0,000	4,592	24,00
11.01.2016	72,6	61,2	431,664	0,000	431,664	7,0	5,0	4,861	0,000	4,861	24,00
12.01.2016	73,6	62,0	430,750	0,000	430,750	7,0	5,0	4,918	0,000	4,918	24,00
13.01.2016	67,0	57,6	431,563	0,000	431,563	7,0	5,0	4,043	0,000	4,043	24,00
14.01.2016	65,7	56,5	431,867	0,000	431,867	7,0	5,0	3,913	0,000	3,913	24,00
15.01.2016	73,1	61,9	430,445	0,000	430,445	7,0	5,0	4,777	0,000	4,777	24,00
16.01.2016	72,5	61,4	430,445	0,000	430,445	7,0	5,0	4,727	0,000	4,727	24,00
17.01.2016	68,6	58,8	430,750	0,000	430,750	7,0	5,0	4,180	0,000	4,180	24,00
18.01.2016	70,6	60,0	431,156	0,000	431,156	7,0	5,0	4,503	0,000	4,503	24,00
19.01.2016	71,2	60,7	429,133	0,000	429,133	7,0	5,0	4,436	0,000	4,436	24,00
20.01.2016	70,7	60,3	428,531	0,000	428,531	7,0	5,0	4,396	0,000	4,396	24,00
Итого	66,0	56,7	14034,047	0,000	14034,047	7,0	5,0	126,204	0,000	126,204	744,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м3	V2, м3	Q, Гкал	Время раб., ч
21.12.2015 00:00	91693,070	0,000	688,300	10686,00
21.01.2016 00:00	105727,117	0,000	814,503	11430,00
	14034,047	0,000	126,204	744,00

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.12.2015 по 20.01.2016



Потребитель: ООО «Энергостройсервисжилье»

Адрес: Московская обл., г.Пушкино, мкрн. Мамонтовка, ул.Гоголевская, д.8

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВТЭ-1К1(2) № 15218 Тхв = 5,0 °С Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Объем (м3)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	V1	V2	Vп=V1-V2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.12.2015	52,5	44,7	313,016	0,000	313,016	7,0	5,0	2,326	0,000	2,326	24,00
22.12.2015	52,0	44,7	325,875	0,000	325,875	7,0	5,0	2,268	0,000	2,268	24,00
23.12.2015	52,9	45,3	326,141	0,000	326,141	7,0	5,0	2,401	0,000	2,401	24,00
24.12.2015	51,6	44,5	329,984	0,000	329,984	7,0	5,0	2,221	0,000	2,221	24,00
25.12.2015	55,1	46,4	301,656	0,000	301,656	7,0	5,0	2,566	0,000	2,566	24,00
26.12.2015	55,8	47,1	309,125	0,000	309,125	7,0	5,0	2,692	0,000	2,692	24,00
27.12.2015	54,8	46,5	322,313	0,000	322,313	7,0	5,0	2,617	0,000	2,617	24,00
28.12.2015	57,3	47,0	283,641	0,000	283,641	7,0	5,0	2,954	0,000	2,954	24,00
29.12.2015	66,1	51,8	264,719	0,000	264,719	7,0	5,0	3,705	0,000	3,705	24,00
30.12.2015	65,7	51,8	264,828	0,000	264,828	7,0	5,0	3,648	0,000	3,648	24,00
31.12.2015	63,7	50,3	264,719	0,000	264,719	7,0	5,0	3,452	0,000	3,452	24,00
01.01.2016	67,5	52,2	264,828	0,000	264,828	7,0	5,0	3,959	0,000	3,959	24,00
02.01.2016	72,5	55,2	264,719	0,000	264,719	7,0	5,0	4,467	0,000	4,467	24,00
03.01.2016	72,6	55,6	264,500	0,000	264,500	7,0	5,0	4,399	0,000	4,399	24,00
04.01.2016	72,2	55,4	264,719	0,000	264,719	7,0	5,0	4,394	0,000	4,394	24,00
05.01.2016	73,5	55,9	264,500	0,000	264,500	7,0	5,0	4,482	0,000	4,482	24,00
06.01.2016	74,3	56,6	264,391	0,000	264,391	7,0	5,0	4,536	0,000	4,536	24,00
07.01.2016	72,8	56,0	263,078	0,000	263,078	7,0	5,0	4,310	0,000	4,310	24,00
08.01.2016	71,5	55,2	264,719	0,000	264,719	7,0	5,0	4,227	0,000	4,227	24,00
09.01.2016	70,4	54,5	264,719	0,000	264,719	7,0	5,0	4,151	0,000	4,151	24,00
10.01.2016	71,0	54,8	264,609	0,000	264,609	7,0	5,0	4,159	0,000	4,159	24,00
11.01.2016	72,8	55,7	264,172	0,000	264,172	7,0	5,0	4,450	0,000	4,450	24,00
12.01.2016	73,9	56,4	264,063	0,000	264,063	7,0	5,0	4,500	0,000	4,500	24,00
13.01.2016	67,0	52,8	264,063	0,000	264,063	7,0	5,0	3,678	0,000	3,678	24,00
14.01.2016	65,9	52,0	264,172	0,000	264,172	7,0	5,0	3,565	0,000	3,565	24,00
15.01.2016	73,5	56,5	263,953	0,000	263,953	7,0	5,0	4,375	0,000	4,375	24,00
16.01.2016	72,7	56,0	263,953	0,000	263,953	7,0	5,0	4,342	0,000	4,342	24,00
17.01.2016	68,7	53,9	263,953	0,000	263,953	7,0	5,0	3,786	0,000	3,786	24,00
18.01.2016	71,0	55,0	263,844	0,000	263,844	7,0	5,0	4,162	0,000	4,162	24,00
19.01.2016	71,3	55,5	263,844	0,000	263,844	7,0	5,0	4,092	0,000	4,092	24,00
20.01.2016	71,0	55,3	263,844	0,000	263,844	7,0	5,0	4,067	0,000	4,067	24,00
Итого	66,2	52,3	8590,656	0,000	8590,656	7,0	5,0	114,951	0,000	114,951	744,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м3	V2, м3	Q, Гкал	Время раб., ч
21.12.2015 00:00	222966,063	0,100	2855,297	41255,00
21.01.2016 00:00	231556,719	0,100	2970,249	41999,00
	8590,656	0,000	114,951	744,00

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.12.2015 по 20.01.2016



Потребитель: ООО «Энергостройсервисжилье»

Адрес: Московская обл., г.Пушкино, мкрн. Мамонтовка, ул.Гоголевская, д.10

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВТЭ-1К1(2) № 15204 Тхв = 5,0 °С Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Объем (м3)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	V1	V2	Vп=V1-V2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.12.2015	52,0	42,5	234,484	0,000	234,484	7,0	5,0	2,187	0,000	2,187	24,00
22.12.2015	52,3	43,1	243,063	0,000	243,063	7,0	5,0	2,158	0,000	2,158	24,00
23.12.2015	52,7	43,1	241,313	0,000	241,313	7,0	5,0	2,217	0,000	2,217	24,00
24.12.2015	51,7	42,9	248,859	0,000	248,859	7,0	5,0	2,149	0,000	2,149	24,00
25.12.2015	54,8	44,0	225,125	0,000	225,125	7,0	5,0	2,412	0,000	2,412	24,00
26.12.2015	55,6	44,8	228,406	0,000	228,406	7,0	5,0	2,488	0,000	2,488	24,00
27.12.2015	54,7	44,3	240,219	0,000	240,219	7,0	5,0	2,479	0,000	2,479	24,00
28.12.2015	56,8	44,5	215,063	0,000	215,063	7,0	5,0	2,640	0,000	2,640	24,00
29.12.2015	64,9	47,6	193,078	0,000	193,078	7,0	5,0	3,363	0,000	3,363	24,00
30.12.2015	66,1	48,5	192,859	0,000	192,859	7,0	5,0	3,408	0,000	3,408	24,00
31.12.2015	64,0	47,3	193,078	0,000	193,078	7,0	5,0	3,256	0,000	3,256	24,00
01.01.2016	66,3	47,9	192,969	0,000	192,969	7,0	5,0	3,562	0,000	3,562	24,00
02.01.2016	71,9	50,5	192,859	0,000	192,859	7,0	5,0	4,143	0,000	4,143	24,00
03.01.2016	73,0	51,6	192,750	0,000	192,750	7,0	5,0	4,152	0,000	4,152	24,00
04.01.2016	72,4	51,2	192,750	0,000	192,750	7,0	5,0	4,081	0,000	4,081	24,00
05.01.2016	72,7	51,1	192,641	0,000	192,641	7,0	5,0	4,225	0,000	4,225	24,00
06.01.2016	74,5	52,2	192,641	0,000	192,641	7,0	5,0	4,311	0,000	4,311	24,00
07.01.2016	73,2	52,0	191,563	0,000	191,563	7,0	5,0	4,087	0,000	4,087	24,00
08.01.2016	71,4	51,0	192,859	0,000	192,859	7,0	5,0	3,952	0,000	3,952	24,00
09.01.2016	70,6	50,7	192,750	0,000	192,750	7,0	5,0	3,844	0,000	3,844	24,00
10.01.2016	70,9	50,7	192,750	0,000	192,750	7,0	5,0	3,942	0,000	3,942	24,00
11.01.2016	72,5	51,2	192,641	0,000	192,641	7,0	5,0	4,138	0,000	4,138	24,00
12.01.2016	73,7	51,9	192,422	0,000	192,422	7,0	5,0	4,195	0,000	4,195	24,00
13.01.2016	68,3	49,9	192,422	0,000	192,422	7,0	5,0	3,620	0,000	3,620	24,00
14.01.2016	65,7	48,5	192,750	0,000	192,750	7,0	5,0	3,354	0,000	3,354	24,00
15.01.2016	72,4	51,8	192,422	0,000	192,422	7,0	5,0	3,996	0,000	3,996	24,00
16.01.2016	73,2	52,2	192,313	0,000	192,313	7,0	5,0	4,058	0,000	4,058	24,00
17.01.2016	69,6	50,8	192,313	0,000	192,313	7,0	5,0	3,629	0,000	3,629	24,00
18.01.2016	69,8	50,5	192,313	0,000	192,313	7,0	5,0	3,693	0,000	3,693	24,00
19.01.2016	71,8	51,8	192,203	0,000	192,203	7,0	5,0	3,863	0,000	3,863	24,00
20.01.2016	70,7	51,3	192,313	0,000	192,313	7,0	5,0	3,753	0,000	3,753	24,00
Итого	66,1	48,8	6306,188	0,000	6306,188	7,0	5,0	107,353	0,000	107,353	744,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м3	V2, м3	Q, Гкал	Время раб., ч
21.12.2015 00:00	169475,531	1,000	2571,418	41389,00
21.01.2016 00:00	175781,719	1,000	2678,771	42133,00
	6306,188	0,000	107,353	744,00

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.12.2015 по 20.01.2016



Потребитель: ООО «Энергостройсервисжилье»

Адрес: Московская обл., г.Пушкино, мкрн. Мамонтовка, ул.Гоголевская, д.12

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВТЭ-1К1(2) № 13716 Тхв = 5,0 °С Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Объем (м3)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	V1	V2	Vп=V1-V2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.12.2015	52,3	44,0	245,000	0,000	245,000	7,0	5,0	1,973	0,000	1,973	24,00
22.12.2015	52,0	44,2	257,000	0,000	257,000	7,0	5,0	1,957	0,000	1,957	24,00
23.12.2015	52,7	44,8	259,600	0,000	259,600	7,0	5,0	2,004	0,000	2,004	24,00
24.12.2015	51,6	43,9	259,000	0,000	259,000	7,0	5,0	1,921	0,000	1,921	24,00
25.12.2015	54,8	45,6	237,801	0,000	237,801	7,0	5,0	2,150	0,000	2,150	24,00
26.12.2015	55,5	46,4	243,398	0,000	243,398	7,0	5,0	2,217	0,000	2,217	24,00
27.12.2015	54,6	45,7	253,701	0,000	253,701	7,0	5,0	2,242	0,000	2,242	24,00
28.12.2015	57,2	46,2	221,500	0,000	221,500	7,0	5,0	2,425	0,000	2,425	24,00
29.12.2015	65,8	51,0	207,898	0,000	207,898	7,0	5,0	3,051	0,000	3,051	24,00
30.12.2015	65,1	50,7	207,900	0,000	207,900	7,0	5,0	2,962	0,000	2,962	24,00
31.12.2015	63,1	49,3	208,000	0,000	208,000	7,0	5,0	2,832	0,000	2,832	24,00
01.01.2016	67,1	51,3	208,199	0,000	208,199	7,0	5,0	3,236	0,000	3,236	24,00
02.01.2016	72,0	54,1	208,201	0,000	208,201	7,0	5,0	3,668	0,000	3,668	24,00
03.01.2016	71,9	54,3	208,000	0,000	208,000	7,0	5,0	3,610	0,000	3,610	24,00
04.01.2016	71,5	54,0	208,100	0,000	208,100	7,0	5,0	3,574	0,000	3,574	24,00
05.01.2016	72,8	54,5	208,100	0,000	208,100	7,0	5,0	3,760	0,000	3,760	24,00
06.01.2016	73,7	55,1	208,100	0,000	208,100	7,0	5,0	3,821	0,000	3,821	24,00
07.01.2016	72,0	54,4	207,000	0,000	207,000	7,0	5,0	3,582	0,000	3,582	24,00
08.01.2016	70,9	53,9	208,301	0,000	208,301	7,0	5,0	3,494	0,000	3,494	24,00
09.01.2016	69,8	53,3	208,100	0,000	208,100	7,0	5,0	3,393	0,000	3,393	24,00
10.01.2016	70,4	53,5	208,100	0,000	208,100	7,0	5,0	3,467	0,000	3,467	24,00
11.01.2016	72,2	54,3	208,000	0,000	208,000	7,0	5,0	3,660	0,000	3,660	24,00
12.01.2016	73,3	54,9	208,100	0,000	208,100	7,0	5,0	3,773	0,000	3,773	24,00
13.01.2016	66,3	51,3	207,801	0,000	207,801	7,0	5,0	3,081	0,000	3,081	24,00
14.01.2016	65,4	50,8	207,900	0,000	207,900	7,0	5,0	2,995	0,000	2,995	24,00
15.01.2016	73,0	55,4	207,799	0,000	207,799	7,0	5,0	3,603	0,000	3,603	24,00
16.01.2016	72,1	54,7	207,801	0,000	207,801	7,0	5,0	3,566	0,000	3,566	24,00
17.01.2016	68,0	52,5	207,799	0,000	207,799	7,0	5,0	3,186	0,000	3,186	24,00
18.01.2016	70,5	53,9	207,600	0,000	207,600	7,0	5,0	3,409	0,000	3,409	24,00
19.01.2016	70,7	54,2	207,602	0,000	207,602	7,0	5,0	3,372	0,000	3,372	24,00
20.01.2016	70,5	54,1	207,598	0,000	207,598	7,0	5,0	3,369	0,000	3,369	24,00
Итого	65,8	51,2	6758,996	0,000	6758,996	7,0	5,0	95,353	0,000	95,353	744,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м3	V2, м3	Q, Гкал	Время раб., ч
21.12.2015 00:00	26505,488	0,000	241,324	10070,00
21.01.2016 00:00	33264,484	0,000	336,677	10814,00
	6758,996	0,000	95,353	744,00

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: