



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 26.12.2015 по 20.01.2016



Потребитель: ООО «Энергостройсервисжилье»

Адрес: Московская обл., п.Правдинский, Институтский пр-д, д.2

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВТЭ-1П 141М № 6068 Тхв = 5,0 °С Версия ПО:

| Дата | Температура (°C) | | Масса (т) | | | Давление (ат) | | Теплота (ГКал) | | | Время раб.(ч) |
|--------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|----|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | T1 | T2 | M1 | M2 | Mп=M1-M2 | P1 | P2 | Q1 | Q2 | Qп=Q1-Q2 | |
| 26.12.2015 | 58,1 | 46,0 | 312,195 | 307,121 | 5,074 | - | - | 16,589 | 12,791 | 3,798 | 24,00 |
| 27.12.2015 | 58,5 | 45,9 | 312,523 | 308,111 | 4,412 | - | - | 16,735 | 12,802 | 3,933 | 24,00 |
| 28.12.2015 | 58,4 | 45,6 | 312,939 | 308,760 | 4,180 | - | - | 16,716 | 12,697 | 4,019 | 24,00 |
| 29.12.2015 | 60,0 | 46,1 | 313,070 | 309,281 | 3,789 | - | - | 17,218 | 12,861 | 4,357 | 24,00 |
| 30.12.2015 | 60,1 | 46,1 | 312,961 | 308,980 | 3,980 | - | - | 17,230 | 12,876 | 4,354 | 24,00 |
| 31.12.2015 | 60,4 | 46,1 | 313,197 | 309,473 | 3,725 | - | - | 17,356 | 12,882 | 4,473 | 24,00 |
| 01.01.2016 | 63,7 | 47,5 | 313,525 | 309,963 | 3,563 | - | - | 18,395 | 13,342 | 5,054 | 24,00 |
| 02.01.2016 | 70,4 | 51,4 | 313,324 | 309,295 | 4,029 | - | - | 20,477 | 14,556 | 5,921 | 24,00 |
| 03.01.2016 | 70,6 | 51,8 | 312,893 | 308,553 | 4,340 | - | - | 20,519 | 14,648 | 5,871 | 24,00 |
| 04.01.2016 | 69,6 | 51,1 | 313,072 | 308,945 | 4,127 | - | - | 20,217 | 14,447 | 5,771 | 24,00 |
| 05.01.2016 | 71,4 | 52,1 | 312,932 | 308,510 | 4,422 | - | - | 20,791 | 14,737 | 6,054 | 24,00 |
| 06.01.2016 | 71,0 | 51,9 | 313,004 | 308,531 | 4,473 | - | - | 20,668 | 14,692 | 5,976 | 24,00 |
| 07.01.2016 | 70,3 | 51,8 | 313,037 | 308,455 | 4,582 | - | - | 20,447 | 14,650 | 5,797 | 24,00 |
| 08.01.2016 | 68,9 | 51,1 | 313,096 | 308,756 | 4,340 | - | - | 20,013 | 14,433 | 5,579 | 24,00 |
| 09.01.2016 | 65,4 | 48,9 | 313,416 | 309,766 | 3,650 | - | - | 18,926 | 13,761 | 5,165 | 24,00 |
| 10.01.2016 | 68,1 | 50,3 | 313,533 | 309,459 | 4,074 | - | - | 19,787 | 14,220 | 5,566 | 24,00 |
| 11.01.2016 | 73,6 | 53,2 | 312,828 | 308,434 | 4,395 | - | - | 21,447 | 15,095 | 6,352 | 24,00 |
| 12.01.2016 | 70,9 | 52,0 | 313,412 | 308,918 | 4,494 | - | - | 20,652 | 14,731 | 5,922 | 24,00 |
| 13.01.2016 | 59,1 | 45,6 | 313,986 | 309,340 | 4,646 | - | - | 17,002 | 12,753 | 4,249 | 24,00 |
| 14.01.2016 | 57,6 | 44,4 | 298,504 | 294,260 | 4,244 | - | - | 15,710 | 11,779 | 3,931 | 24,00 |
| 15.01.2016 | 67,9 | 50,2 | 314,244 | 308,791 | 5,453 | - | - | 19,761 | 14,194 | 5,567 | 24,00 |
| 16.01.2016 | 73,0 | 53,3 | 314,486 | 308,322 | 6,164 | - | - | 21,392 | 15,197 | 6,195 | 24,00 |
| 17.01.2016 | 63,9 | 48,6 | 321,434 | 315,146 | 6,287 | - | - | 18,935 | 14,026 | 4,908 | 24,00 |
| 18.01.2016 | 66,3 | 50,1 | 327,180 | 320,955 | 6,225 | - | - | 20,055 | 14,756 | 5,299 | 24,00 |
| 19.01.2016 | 67,2 | 50,8 | 327,207 | 321,244 | 5,963 | - | - | 20,349 | 14,987 | 5,363 | 24,00 |
| 20.01.2016 | 61,7 | 47,5 | 327,871 | 322,129 | 5,742 | - | - | 18,605 | 13,928 | 4,677 | 24,00 |
| Итого | 65,6 | 49,2 | 8179,871 | 8059,498 | 120,373 | | | 495,990 | 361,840 | 134,150 | 624,00 |

Показания счетчиков

| Дата и время | M1, т | M2, т | Q, Гкал | Время раб.,ч |
|------------------|-----------|-----------|---------|--------------|
| 26.12.2015 00:00 | 25847,699 | 21371,432 | 304,110 | 7501,00 |
| 21.01.2016 00:00 | 34027,570 | 29430,930 | 438,260 | 8125,00 |
| | 8179,871 | 8059,498 | 134,150 | 624,00 |

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 26.12.2015 по 20.01.2016



Потребитель: ООО «Энергостройсервисжилье»

Адрес: Московская обл., п.Правдинский, ул.Садовая, д.21

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВТЭ-1П 141М № 6066 Тхв = 5,0 °С Версия ПО:

| Дата | Температура (°C) | | Масса (т) | | | Давление (ат) | | Теплота (ГКал) | | | Время раб.(ч) |
|--------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|----|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | T1 | T2 | M1 | M2 | Mп=M1-M2 | P1 | P2 | Q1 | Q2 | Qп=Q1-Q2 | |
| 26.12.2015 | 58,0 | 45,5 | 184,205 | 179,582 | 4,623 | - | - | 9,756 | 7,455 | 2,301 | 24,00 |
| 27.12.2015 | 58,4 | 45,4 | 184,165 | 179,583 | 4,582 | - | - | 9,832 | 7,450 | 2,382 | 24,00 |
| 28.12.2015 | 58,3 | 45,1 | 184,273 | 179,711 | 4,563 | - | - | 9,816 | 7,386 | 2,430 | 24,00 |
| 29.12.2015 | 59,9 | 45,7 | 184,121 | 179,566 | 4,555 | - | - | 10,102 | 7,489 | 2,613 | 24,00 |
| 30.12.2015 | 59,9 | 45,7 | 184,116 | 179,563 | 4,554 | - | - | 10,110 | 7,494 | 2,616 | 24,00 |
| 31.12.2015 | 60,3 | 45,8 | 184,078 | 179,651 | 4,427 | - | - | 10,178 | 7,513 | 2,665 | 24,00 |
| 01.01.2016 | 63,5 | 47,2 | 183,953 | 179,540 | 4,413 | - | - | 10,764 | 7,763 | 3,001 | 24,00 |
| 02.01.2016 | 70,2 | 51,0 | 183,456 | 179,021 | 4,435 | - | - | 11,962 | 8,443 | 3,519 | 24,00 |
| 03.01.2016 | 70,4 | 51,4 | 183,531 | 178,989 | 4,542 | - | - | 12,004 | 8,511 | 3,492 | 24,00 |
| 04.01.2016 | 69,4 | 50,8 | 183,443 | 179,137 | 4,307 | - | - | 11,818 | 8,406 | 3,411 | 24,00 |
| 05.01.2016 | 71,3 | 51,8 | 183,246 | 178,852 | 4,395 | - | - | 12,142 | 8,580 | 3,561 | 24,00 |
| 06.01.2016 | 70,9 | 51,7 | 183,385 | 178,961 | 4,424 | - | - | 12,078 | 8,561 | 3,518 | 24,00 |
| 07.01.2016 | 70,1 | 51,5 | 183,463 | 178,982 | 4,480 | - | - | 11,951 | 8,530 | 3,421 | 24,00 |
| 08.01.2016 | 68,8 | 50,8 | 183,412 | 178,936 | 4,477 | - | - | 11,698 | 8,410 | 3,288 | 24,00 |
| 09.01.2016 | 65,3 | 48,8 | 183,668 | 179,209 | 4,459 | - | - | 11,075 | 8,042 | 3,033 | 24,00 |
| 10.01.2016 | 68,0 | 50,1 | 183,594 | 179,098 | 4,496 | - | - | 11,558 | 8,284 | 3,274 | 24,00 |
| 11.01.2016 | 73,4 | 53,2 | 183,020 | 178,537 | 4,482 | - | - | 12,510 | 8,815 | 3,695 | 24,00 |
| 12.01.2016 | 70,7 | 51,8 | 183,492 | 179,150 | 4,342 | - | - | 12,064 | 8,590 | 3,474 | 24,00 |
| 13.01.2016 | 59,0 | 45,2 | 184,688 | 179,895 | 4,793 | - | - | 9,979 | 7,434 | 2,544 | 24,00 |
| 14.01.2016 | 57,4 | 44,1 | 175,697 | 171,268 | 4,430 | - | - | 9,209 | 6,880 | 2,329 | 24,00 |
| 15.01.2016 | 67,6 | 50,0 | 184,209 | 179,008 | 5,201 | - | - | 11,537 | 8,290 | 3,247 | 24,00 |
| 16.01.2016 | 72,9 | 53,2 | 183,654 | 178,928 | 4,727 | - | - | 12,462 | 8,855 | 3,606 | 24,00 |
| 17.01.2016 | 63,7 | 48,3 | 188,447 | 183,701 | 4,746 | - | - | 11,066 | 8,156 | 2,909 | 24,00 |
| 18.01.2016 | 66,1 | 49,8 | 191,723 | 186,932 | 4,791 | - | - | 11,713 | 8,587 | 3,126 | 24,00 |
| 19.01.2016 | 67,0 | 50,5 | 191,721 | 186,961 | 4,760 | - | - | 11,896 | 8,734 | 3,161 | 24,00 |
| 20.01.2016 | 61,6 | 47,2 | 192,379 | 187,545 | 4,834 | - | - | 10,891 | 8,122 | 2,768 | 24,00 |
| Итого | 65,5 | 48,9 | 4799,140 | 4680,305 | 118,835 | | | 290,167 | 210,781 | 79,387 | 624,00 |

Показания счетчиков

| Дата и время | M1, т | M2, т | Q, Гкал | Время раб.,ч |
|------------------|-----------|-----------|---------|--------------|
| 26.12.2015 00:00 | 15095,032 | 14816,990 | 185,640 | 7502,00 |
| 21.01.2016 00:00 | 19894,172 | 19497,295 | 265,027 | 8126,00 |
| | 4799,140 | 4680,305 | 79,387 | 624,00 |

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отпечатан: 21.01.16 14:11:47 167



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 26.12.2015 по 20.01.2016



Потребитель: ООО «Энергостройсервисжилье»

Адрес: Московская обл., п.Тарасовка, ул.Центральная, д.10

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВТЭ-1П 141М № 6067 Тхв = 5,0 °С Версия ПО:

| Дата | Температура (°C) | | Масса (т) | | | Давление (ат) | | Теплота (ГКал) | | | Время раб.(ч) |
|--------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|----|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | T1 | T2 | M1 | M2 | Mп=M1-M2 | P1 | P2 | Q1 | Q2 | Qп=Q1-Q2 | |
| 26.12.2015 | 55,7 | 45,0 | 126,396 | 129,914 | -3,518 | - | - | 6,405 | 5,053 | 1,352 | 24,00 |
| 27.12.2015 | 55,2 | 44,3 | 126,326 | 128,960 | -2,634 | - | - | 6,344 | 4,968 | 1,375 | 24,00 |
| 28.12.2015 | 58,5 | 44,4 | 109,606 | 111,823 | -2,217 | - | - | 5,859 | 4,351 | 1,508 | 24,00 |
| 29.12.2015 | 64,1 | 45,2 | 89,453 | 91,285 | -1,832 | - | - | 5,282 | 3,609 | 1,673 | 24,00 |
| 30.12.2015 | 65,8 | 45,8 | 86,229 | 88,292 | -2,063 | - | - | 5,240 | 3,520 | 1,720 | 24,00 |
| 31.12.2015 | 67,3 | 46,6 | 87,232 | 89,446 | -2,214 | - | - | 5,432 | 3,633 | 1,799 | 24,00 |
| 01.01.2016 | 72,9 | 49,2 | 86,752 | 89,243 | -2,491 | - | - | 5,888 | 3,833 | 2,055 | 24,00 |
| 02.01.2016 | 77,6 | 51,3 | 86,602 | 88,954 | -2,353 | - | - | 6,286 | 4,011 | 2,275 | 24,00 |
| 03.01.2016 | 80,5 | 53,2 | 86,833 | 89,762 | -2,929 | - | - | 6,556 | 4,184 | 2,372 | 24,00 |
| 04.01.2016 | 78,4 | 52,4 | 87,728 | 90,586 | -2,858 | - | - | 6,436 | 4,155 | 2,282 | 24,00 |
| 05.01.2016 | 79,2 | 52,7 | 87,291 | 90,476 | -3,185 | - | - | 6,480 | 4,159 | 2,321 | 24,00 |
| 06.01.2016 | 75,7 | 50,7 | 86,605 | 89,672 | -3,066 | - | - | 6,121 | 3,957 | 2,164 | 24,00 |
| 07.01.2016 | 73,4 | 49,5 | 85,945 | 88,833 | -2,888 | - | - | 5,880 | 3,826 | 2,054 | 24,00 |
| 08.01.2016 | 72,7 | 49,3 | 86,762 | 89,535 | -2,773 | - | - | 5,876 | 3,842 | 2,033 | 24,00 |
| 09.01.2016 | 70,5 | 48,1 | 87,854 | 90,176 | -2,321 | - | - | 5,751 | 3,790 | 1,960 | 24,00 |
| 10.01.2016 | 71,9 | 48,5 | 88,366 | 90,260 | -1,894 | - | - | 5,908 | 3,842 | 2,066 | 24,00 |
| 11.01.2016 | 78,3 | 55,6 | 113,021 | 116,408 | -3,388 | - | - | 8,284 | 5,791 | 2,493 | 24,00 |
| 12.01.2016 | 75,0 | 55,4 | 119,151 | 123,115 | -3,964 | - | - | 8,346 | 6,024 | 2,322 | 24,00 |
| 13.01.2016 | 60,9 | 45,5 | 104,261 | 106,712 | -2,451 | - | - | 5,825 | 4,273 | 1,551 | 24,00 |
| 14.01.2016 | 59,0 | 43,9 | 101,107 | 104,016 | -2,908 | - | - | 5,459 | 3,953 | 1,506 | 24,00 |
| 15.01.2016 | 71,1 | 53,1 | 120,225 | 124,264 | -4,039 | - | - | 7,949 | 5,788 | 2,161 | 24,00 |
| 16.01.2016 | 73,5 | 55,6 | 129,446 | 133,781 | -4,335 | - | - | 8,865 | 6,560 | 2,305 | 24,00 |
| 17.01.2016 | 62,7 | 48,5 | 120,619 | 124,358 | -3,739 | - | - | 6,964 | 5,253 | 1,711 | 24,00 |
| 18.01.2016 | 69,4 | 51,1 | 113,392 | 117,042 | -3,650 | - | - | 7,298 | 5,272 | 2,026 | 24,00 |
| 19.01.2016 | 69,4 | 51,8 | 114,958 | 118,301 | -3,343 | - | - | 7,405 | 5,405 | 2,000 | 24,00 |
| 20.01.2016 | 66,8 | 48,2 | 99,888 | 102,326 | -2,438 | - | - | 6,177 | 4,337 | 1,840 | 24,00 |
| Итого | 69,4 | 49,4 | 2632,049 | 2707,540 | -75,491 | | | 168,315 | 117,392 | 50,923 | 624,00 |

Показания счетчиков

| Дата и время | M1, т | M2, т | Q, Гкал | Время раб.,ч |
|------------------|-----------|-----------|---------|--------------|
| 26.12.2015 00:00 | 9926,678 | 10088,376 | 105,644 | 6490,00 |
| 21.01.2016 00:00 | 12558,727 | 12795,916 | 156,567 | 7114,00 |
| | 2632,049 | 2707,540 | 50,923 | 624,00 |

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: