



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.10.2016 по 20.11.2016



Потребитель: ООО «Энергостройсервисжилье»

Адрес: Московская обл., п.Правдинский, ул.Герцена, д.1

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВТЭ-1 К1(2) № 21975 Тхв = 5,0 °С Версия ПО:

Дата	Температура (°С)		Объем (м3)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	V1	V2	Vп=V1-V2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.10.2016	51,0	45,7	490,906	494,500	-3,594	7,0	5,0	22,327	19,719	2,608	24,00
22.10.2016	51,5	46,0	489,813	493,594	-3,781	7,0	5,0	22,480	19,815	2,665	24,00
23.10.2016	51,6	46,0	492,094	495,906	-3,813	7,0	5,0	22,652	19,958	2,694	24,00
24.10.2016	52,7	46,8	487,906	491,594	-3,688	7,0	5,0	22,986	20,152	2,834	24,00
25.10.2016	52,6	46,9	500,500	504,406	-3,906	7,0	5,0	23,517	20,721	2,796	24,00
26.10.2016	55,6	49,1	496,781	500,719	-3,938	7,0	5,0	24,763	21,595	3,168	24,00
27.10.2016	53,8	47,9	501,406	505,375	-3,969	7,0	5,0	24,159	21,226	2,932	24,00
28.10.2016	54,2	48,1	497,813	502,000	-4,188	7,0	5,0	24,134	21,152	2,983	24,00
29.10.2016	53,5	47,7	498,281	502,500	-4,219	7,0	5,0	23,860	20,982	2,878	24,00
30.10.2016	55,2	49,0	497,125	501,406	-4,281	7,0	5,0	24,622	21,570	3,053	24,00
31.10.2016	55,0	48,7	494,281	498,719	-4,438	7,0	5,0	24,344	21,316	3,028	24,00
01.11.2016	55,9	49,3	492,500	497,094	-4,594	7,0	5,0	24,720	21,529	3,191	24,00
02.11.2016	57,6	50,7	491,594	496,000	-4,406	7,0	5,0	25,476	22,118	3,358	24,00
03.11.2016	57,2	50,3	484,625	488,688	-4,063	7,0	5,0	24,920	21,632	3,288	24,00
04.11.2016	57,1	50,1	468,781	472,906	-4,125	7,0	5,0	24,056	20,827	3,229	24,00
05.11.2016	58,4	51,1	467,813	471,781	-3,969	7,0	5,0	24,607	21,230	3,377	24,00
06.11.2016	59,0	51,5	466,906	471,125	-4,219	7,0	5,0	24,787	21,373	3,414	24,00
07.11.2016	56,7	49,8	465,188	469,281	-4,094	7,0	5,0	23,675	20,538	3,137	24,00
08.11.2016	50,5	45,0	476,781	480,500	-3,719	7,0	5,0	21,412	18,841	2,571	24,00
09.11.2016	55,1	48,6	476,500	480,594	-4,094	7,0	5,0	23,550	20,503	3,047	24,00
10.11.2016	57,6	50,4	467,219	471,500	-4,281	7,0	5,0	24,191	20,889	3,302	24,00
11.11.2016	52,7	46,6	459,281	463,125	-3,844	7,0	5,0	21,629	18,875	2,754	24,00
12.11.2016	59,2	51,3	457,906	462,188	-4,281	7,0	5,0	24,410	20,857	3,553	24,00
13.11.2016	61,3	53,0	456,094	460,500	-4,406	7,0	5,0	25,258	21,538	3,721	24,00
14.11.2016	59,0	51,2	454,125	458,313	-4,188	7,0	5,0	24,121	20,667	3,455	24,00
15.11.2016	59,8	51,7	451,875	456,094	-4,219	7,0	5,0	24,352	20,775	3,577	24,00
16.11.2016	59,9	51,9	451,219	455,500	-4,281	7,0	5,0	24,377	20,822	3,555	24,00
17.11.2016	59,7	51,8	452,500	456,781	-4,281	7,0	5,0	24,342	20,838	3,504	24,00
18.11.2016	56,4	49,5	460,500	464,625	-4,125	7,0	5,0	23,339	20,187	3,153	24,00
19.11.2016	55,6	48,8	466,406	470,781	-4,375	7,0	5,0	23,253	20,154	3,099	24,00
20.11.2016	54,8	48,2	465,688	470,219	-4,531	7,0	5,0	22,855	19,827	3,028	24,00
Итого	55,8	49,1	14780,406	14908,313	-127,906	7,0	5,0	739,174	642,223	96,951	744,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м3	V2, м3	Q, Гкал	Время раб., ч
21.10.2016 00:00	265741,063	266892,469	1566,855	25018,00
21.11.2016 00:00	280521,469	281800,781	1663,806	25762,00
	14780,406	14908,313	96,951	744,00

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:



Ведомость потребления горячей воды по двум магистралям

с 21.10.2016 по 20.11.2016



Потребитель: ООО «Энергостройсервисжилье»

Адрес: Московская обл., п.Правдинский, Институтский пр-д, д.2

Договор №: от

Характеристики средств M1min = т/сутки M1max = т/сутки

измерения: M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВТЭ-1 П141М № 6068 Тхв = 5,0 °С

Версия ПО:

Дата	Температура (°С)		Объем (м3)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	V1	V2	Vп=V1-V2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.10.2016	57,9	53,6	155,600	135,299	20,301	-	-	8,099	6,487	1,612	24,00
22.10.2016	57,1	52,9	154,700	134,899	19,801	-	-	7,940	6,376	1,565	24,00
23.10.2016	56,9	52,7	158,300	133,699	24,601	-	-	8,091	6,304	1,787	24,00
24.10.2016	57,0	52,8	154,100	135,999	18,101	-	-	7,896	6,408	1,487	24,00
25.10.2016	57,7	53,4	155,800	135,199	20,601	-	-	8,079	6,458	1,621	24,00
26.10.2016	57,2	53,0	154,000	135,599	18,401	-	-	7,913	6,414	1,499	24,00
27.10.2016	58,0	53,7	155,000	135,399	19,601	-	-	8,089	6,498	1,590	24,00
28.10.2016	57,8	53,6	155,500	135,299	20,201	-	-	8,079	6,478	1,601	24,00
29.10.2016	57,7	53,4	154,500	135,099	19,401	-	-	8,007	6,454	1,553	24,00
30.10.2016	57,1	52,9	156,200	131,799	24,401	-	-	8,006	6,221	1,786	24,00
31.10.2016	57,5	53,1	154,500	133,699	20,801	-	-	7,980	6,346	1,633	24,00
01.11.2016	58,5	53,9	153,200	133,599	19,601	-	-	8,058	6,438	1,620	24,00
02.11.2016	57,8	53,3	155,200	133,799	21,401	-	-	8,062	6,377	1,684	24,00
03.11.2016	57,5	53,2	153,500	134,599	18,901	-	-	7,939	6,400	1,539	24,00
04.11.2016	57,9	53,5	152,700	134,299	18,401	-	-	7,943	6,420	1,523	24,00
05.11.2016	58,0	53,6	154,400	133,399	21,001	-	-	8,050	6,386	1,664	24,00
06.11.2016	57,8	53,3	156,400	132,299	24,101	-	-	8,126	6,322	1,804	24,00
07.11.2016	57,0	52,6	152,900	134,499	18,401	-	-	7,821	6,316	1,505	24,00
08.11.2016	57,0	52,7	152,000	131,999	20,001	-	-	7,775	6,209	1,567	24,00
09.11.2016	57,9	53,3	151,500	132,599	18,901	-	-	7,880	6,319	1,561	24,00
10.11.2016	58,0	53,4	151,500	133,199	18,301	-	-	7,896	6,358	1,538	24,00
11.11.2016	57,8	53,3	150,300	132,299	18,001	-	-	7,811	6,305	1,506	24,00
12.11.2016	57,3	52,8	151,400	132,199	19,201	-	-	7,789	6,233	1,556	24,00
13.11.2016	57,4	53,0	155,800	130,399	25,401	-	-	8,040	6,177	1,863	24,00
14.11.2016	57,9	53,3	151,100	132,299	18,801	-	-	7,864	6,303	1,561	24,00
15.11.2016	57,7	53,2	151,400	132,599	18,801	-	-	7,853	6,304	1,549	24,00
16.11.2016	57,6	53,1	152,100	132,899	19,201	-	-	7,879	6,309	1,570	24,00
17.11.2016	57,6	53,2	152,100	132,299	19,801	-	-	7,879	6,287	1,593	24,00
18.11.2016	57,8	53,4	151,800	132,399	19,401	-	-	7,883	6,318	1,565	24,00
19.11.2016	57,8	53,3	152,100	132,199	19,901	-	-	7,903	6,302	1,601	24,00
20.11.2016	56,6	52,3	154,500	131,099	23,401	-	-	7,857	6,115	1,742	24,00
Итого	57,6	53,2	4764,095	4136,967	627,128			246,490	196,643	49,847	744,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м3	V2, м3	Q, Гкал	Время раб., ч
21.10.2016 00:00	73222,258	63233,859	735,646	14701,00
21.11.2016 00:00	77986,352	67370,859	785,493	15445,00
	4764,094	4137,000	49,847	744,00

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.10.2016 по 20.11.2016



Потребитель: ООО «Энергостройсервисжилье»

Адрес: Московская обл., п.Правдинский, Институтский пр-д, д.2

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВТЭ-1 П141М № 6068 Тхв = 5,0 °С Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.10.2016	47,7	42,3	555,602	548,008	7,594	-	-	23,716	20,743	2,973	24,00
22.10.2016	47,6	42,2	554,547	547,141	7,406	-	-	23,623	20,624	2,999	24,00
23.10.2016	47,6	42,1	553,758	546,172	7,586	-	-	23,569	20,566	3,003	24,00
24.10.2016	53,3	46,3	553,313	545,258	8,055	-	-	26,720	22,855	3,866	24,00
25.10.2016	54,8	47,5	553,797	545,063	8,734	-	-	27,592	23,566	4,026	24,00
26.10.2016	54,6	47,3	554,148	545,328	8,820	-	-	27,508	23,440	4,067	24,00
27.10.2016	54,4	47,1	553,711	545,164	8,547	-	-	27,367	23,319	4,048	24,00
28.10.2016	55,4	48,2	580,219	571,086	9,133	-	-	29,233	25,049	4,184	24,00
29.10.2016	54,0	46,9	554,313	545,516	8,797	-	-	27,183	23,220	3,963	24,00
30.10.2016	54,0	46,8	553,039	544,656	8,383	-	-	27,095	23,117	3,977	24,00
31.10.2016	54,5	46,7	552,914	545,461	7,453	-	-	27,347	23,080	4,267	24,00
01.11.2016	56,6	47,8	553,211	545,586	7,625	-	-	28,521	23,700	4,822	24,00
02.11.2016	57,6	48,7	551,727	543,688	8,039	-	-	29,030	24,099	4,932	24,00
03.11.2016	57,4	48,6	551,781	543,320	8,461	-	-	28,936	24,039	4,896	24,00
04.11.2016	56,6	48,0	553,391	545,047	8,344	-	-	28,568	23,797	4,770	24,00
05.11.2016	57,6	48,7	554,570	546,266	8,305	-	-	29,196	24,216	4,980	24,00
06.11.2016	59,5	50,1	554,445	545,781	8,664	-	-	30,192	25,023	5,169	24,00
07.11.2016	56,7	48,0	556,320	548,211	8,109	-	-	28,763	23,940	4,823	24,00
08.11.2016	54,0	45,9	544,219	536,828	7,391	-	-	26,673	22,257	4,415	24,00
09.11.2016	56,2	47,5	549,266	541,906	7,359	-	-	28,142	23,356	4,787	24,00
10.11.2016	57,9	48,7	549,297	541,508	7,789	-	-	29,037	24,001	5,035	24,00
11.11.2016	55,8	47,3	550,156	542,453	7,703	-	-	27,974	23,262	4,712	24,00
12.11.2016	63,4	52,7	549,734	541,453	8,281	-	-	32,101	26,225	5,875	24,00
13.11.2016	62,1	52,0	550,313	541,945	8,367	-	-	31,435	25,857	5,578	24,00
14.11.2016	61,0	51,1	551,055	542,773	8,281	-	-	30,846	25,388	5,457	24,00
15.11.2016	59,3	49,8	551,516	543,492	8,023	-	-	29,972	24,719	5,253	24,00
16.11.2016	59,7	50,0	552,125	544,031	8,094	-	-	30,188	24,862	5,326	24,00
17.11.2016	59,0	49,6	552,313	544,055	8,258	-	-	29,841	24,622	5,219	24,00
18.11.2016	58,6	49,3	553,609	545,719	7,891	-	-	29,679	24,511	5,169	24,00
19.11.2016	55,6	47,2	553,953	546,031	7,922	-	-	28,036	23,360	4,676	24,00
20.11.2016	56,9	47,9	553,094	544,852	8,242	-	-	28,731	23,760	4,971	24,00
Итого	56,1	47,8	17155,453	16903,797	251,656			876,812	734,574	142,238	744,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	Время раб.,ч
21.10.2016 00:00	78737,836	73442,094	916,994	14701,00
21.11.2016 00:00	95893,289	90345,891	1059,232	15445,00
	17155,453	16903,797	142,238	744,00

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:



Ведомость потребления горячей воды по двум магистралям

с 21.10.2016 по 20.11.2016



Потребитель: ООО «Энергостройсервисжилье»

Адрес: Московская обл., п.Правдинский, ул.Садовая, д.17

Договор №: от

Характеристики средств M1min = т/сутки M1max = т/сутки

измерения: M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВТЭ-1 П1141М № 6542 Тхв = 5,0 °С

Версия ПО:

Дата	Температура (°С)		Объем (м3)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	V1	V2	Vп=V1-V2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.10.2016	56,7	43,0	125,399	87,199	38,199	-	-	6,378	3,291	3,087	24,00
22.10.2016	56,0	42,5	131,199	84,999	46,200	-	-	6,586	3,162	3,424	24,00
23.10.2016	55,8	42,5	133,299	84,899	48,400	-	-	6,669	3,154	3,515	24,00
24.10.2016	55,8	42,3	127,399	86,899	40,499	-	-	6,376	3,199	3,177	24,00
25.10.2016	56,5	42,6	126,299	86,699	39,599	-	-	6,400	3,236	3,164	24,00
26.10.2016	56,0	42,3	128,799	85,599	43,199	-	-	6,467	3,165	3,303	24,00
27.10.2016	56,7	42,9	126,699	86,499	40,199	-	-	6,455	3,231	3,223	24,00
28.10.2016	56,6	42,9	125,799	86,599	39,199	-	-	6,387	3,247	3,140	24,00
29.10.2016	56,5	42,8	131,299	84,899	46,400	-	-	6,655	3,181	3,474	24,00
30.10.2016	55,9	42,6	134,499	85,099	49,400	-	-	6,741	3,150	3,590	24,00
31.10.2016	56,2	42,6	126,999	86,699	40,299	-	-	6,404	3,223	3,181	24,00
01.11.2016	57,1	43,2	126,499	85,699	40,799	-	-	6,488	3,237	3,250	24,00
02.11.2016	56,5	43,2	130,099	85,399	44,699	-	-	6,604	3,232	3,371	24,00
03.11.2016	56,3	42,8	127,999	85,099	42,899	-	-	6,466	3,189	3,277	24,00
04.11.2016	56,6	43,2	128,999	84,999	43,999	-	-	6,551	3,208	3,343	24,00
05.11.2016	56,7	43,2	128,899	85,599	43,299	-	-	6,557	3,232	3,325	24,00
06.11.2016	56,6	43,2	135,499	83,899	51,600	-	-	6,882	3,197	3,685	24,00
07.11.2016	55,7	42,2	129,799	84,799	44,999	-	-	6,482	3,119	3,363	24,00
08.11.2016	55,7	43,1	128,099	84,899	43,199	-	-	6,396	3,201	3,194	24,00
09.11.2016	56,5	43,6	128,699	85,199	43,499	-	-	6,530	3,254	3,276	24,00
10.11.2016	56,6	43,4	128,099	86,099	41,999	-	-	6,512	3,276	3,237	24,00
11.11.2016	56,4	43,2	127,199	86,099	41,099	-	-	6,439	3,267	3,173	24,00
12.11.2016	56,0	42,9	133,099	85,499	47,600	-	-	6,688	3,206	3,481	24,00
13.11.2016	56,2	43,1	138,499	85,099	53,400	-	-	6,982	3,218	3,764	24,00
14.11.2016	56,5	43,2	129,499	86,899	42,599	-	-	6,572	3,275	3,297	24,00
15.11.2016	56,4	44,1	130,499	86,599	43,900	-	-	6,607	3,376	3,231	24,00
16.11.2016	56,3	44,9	130,599	86,799	43,800	-	-	6,599	3,422	3,177	24,00
17.11.2016	56,3	44,9	131,299	85,999	45,300	-	-	6,638	3,393	3,245	24,00
18.11.2016	56,4	44,9	130,599	86,299	44,300	-	-	6,617	3,408	3,209	24,00
19.11.2016	56,5	44,9	132,899	84,799	48,100	-	-	6,739	3,344	3,395	24,00
20.11.2016	55,4	44,3	138,699	84,099	54,600	-	-	6,891	3,262	3,629	24,00
Итого	56,3	43,3	4033,262	2655,977	1377,285			203,756	100,556	103,200	744,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м3	V2, м3	Q, Гкал	Время раб., ч
21.10.2016 00:00	40335,176	27996,086	928,118	9637,00
21.11.2016 00:00	44368,473	30652,086	1031,318	10381,00
	4033,297	2656,000	103,200	744,00

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.10.2016 по 20.11.2016



Потребитель: ООО «Энергостройсервисжилье»

Адрес: Московская обл., п.Правдинский, ул.Садовая, д.17

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВТЭ-1 П141М № 6542 Тхв = 5,0 °С Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.10.2016	47,5	40,5	914,313	899,016	15,297	-	-	38,816	32,481	6,335	24,00
22.10.2016	47,4	40,3	914,156	898,688	15,469	-	-	38,717	32,309	6,408	24,00
23.10.2016	47,3	40,2	914,063	898,711	15,352	-	-	38,679	32,212	6,467	24,00
24.10.2016	52,9	44,0	912,109	896,391	15,719	-	-	43,697	35,592	8,105	24,00
25.10.2016	54,4	45,1	912,953	896,859	16,094	-	-	45,067	36,617	8,450	24,00
26.10.2016	54,0	44,8	915,586	899,258	16,328	-	-	44,854	36,460	8,393	24,00
27.10.2016	53,7	44,7	915,828	899,703	16,125	-	-	44,590	36,342	8,248	24,00
28.10.2016	48,5	41,0	607,938	595,883	12,055	-	-	26,451	20,666	5,784	24,00
29.10.2016	53,3	44,3	909,109	895,008	14,102	-	-	43,900	35,720	8,180	24,00
30.10.2016	53,3	44,3	905,867	892,219	13,648	-	-	43,718	35,610	8,108	24,00
31.10.2016	53,3	44,3	905,156	891,828	13,328	-	-	43,713	35,576	8,137	24,00
01.11.2016	54,7	45,3	906,172	892,734	13,438	-	-	45,081	36,490	8,591	24,00
02.11.2016	55,8	46,0	903,930	889,688	14,242	-	-	45,910	37,044	8,866	24,00
03.11.2016	55,6	45,7	900,195	885,734	14,461	-	-	45,514	36,648	8,865	24,00
04.11.2016	54,7	45,3	906,281	891,742	14,539	-	-	45,071	36,524	8,547	24,00
05.11.2016	55,7	45,9	907,992	893,281	14,711	-	-	46,059	37,119	8,940	24,00
06.11.2016	57,5	47,1	907,258	892,898	14,359	-	-	47,645	38,190	9,455	24,00
07.11.2016	54,8	45,1	910,695	896,742	13,953	-	-	45,338	36,568	8,770	24,00
08.11.2016	52,1	43,3	895,172	881,781	13,391	-	-	42,164	34,311	7,852	24,00
09.11.2016	54,3	44,9	903,219	889,313	13,906	-	-	44,531	36,050	8,481	24,00
10.11.2016	55,9	45,9	902,594	888,203	14,391	-	-	45,942	36,971	8,970	24,00
11.11.2016	53,9	44,7	904,000	889,992	14,008	-	-	44,185	35,895	8,289	24,00
12.11.2016	61,3	49,4	901,875	886,578	15,297	-	-	50,806	40,082	10,724	24,00
13.11.2016	60,1	48,9	902,797	887,000	15,797	-	-	49,740	39,656	10,084	24,00
14.11.2016	58,9	48,2	903,641	888,203	15,438	-	-	48,738	39,004	9,734	24,00
15.11.2016	57,3	47,0	905,766	890,344	15,422	-	-	47,380	38,092	9,287	24,00
16.11.2016	57,6	47,2	907,609	891,766	15,844	-	-	47,753	38,299	9,454	24,00
17.11.2016	57,0	46,7	908,219	892,438	15,781	-	-	47,191	37,904	9,287	24,00
18.11.2016	56,5	46,4	913,234	897,422	15,813	-	-	47,054	37,855	9,199	24,00
19.11.2016	53,6	44,5	911,422	895,797	15,625	-	-	44,256	36,008	8,248	24,00
20.11.2016	54,8	45,1	909,859	894,188	15,672	-	-	45,339	36,468	8,871	24,00
Итого	54,4	45,0	27839,008	27379,406	459,602			1377,896	1114,764	263,132	744,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	Время раб.,ч
21.10.2016 00:00	114165,258	111153,375	1524,349	9637,00
21.11.2016 00:00	142004,266	138532,781	1787,480	10381,00
	27839,008	27379,406	263,132	744,00

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:



Ведомость учета параметров потребления горячей воды

с 21.10.2016 по 20.11.2016



Потребитель: ООО «Энергостройсервисжилье»

Адрес: Московская обл., п.Правдинский, ул.Садовая, д.19

Договор №: от

Характеристики средств измерения: $M_{min} =$ т/сутки $M_{max} =$ т/сутки

Прибор учета: ВТЭ-1 П141М № 6541 $T_{хв} = 5,0$ °С Версия ПО:

Дата	T, °С	V, м3	P, ат	Q, Гкал	Время раб., ч
21.10.2016	55,3	11,800	-	0,594	24,00
22.10.2016	54,4	13,550	-	0,674	24,00
23.10.2016	54,1	13,950	-	0,688	24,00
24.10.2016	54,6	13,900	-	0,697	24,00
25.10.2016	55,3	11,270	-	0,565	24,00
26.10.2016	54,6	11,950	-	0,596	24,00
27.10.2016	55,3	11,640	-	0,593	24,00
28.10.2016	55,6	12,010	-	0,606	24,00
29.10.2016	55,3	12,410	-	0,624	24,00
30.10.2016	54,2	13,300	-	0,667	24,00
31.10.2016	55,1	11,780	-	0,592	24,00
01.11.2016	55,8	11,520	-	0,588	24,00
02.11.2016	55,5	12,620	-	0,637	24,00
03.11.2016	54,7	11,080	-	0,555	24,00
04.11.2016	55,1	11,720	-	0,592	24,00
05.11.2016	54,7	13,760	-	0,696	24,00
06.11.2016	54,7	14,920	-	0,743	24,00
07.11.2016	54,2	11,850	-	0,590	24,00
08.11.2016	54,4	13,020	-	0,645	24,00
09.11.2016	55,0	11,830	-	0,598	24,00
10.11.2016	55,4	11,980	-	0,604	24,00
11.11.2016	55,0	13,740	-	0,689	24,00
12.11.2016	54,3	13,090	-	0,655	24,00
13.11.2016	54,7	17,280	-	0,861	24,00
14.11.2016	55,4	13,520	-	0,687	24,00
15.11.2016	55,0	12,780	-	0,640	24,00
16.11.2016	55,0	12,640	-	0,636	24,00
17.11.2016	55,4	12,670	-	0,634	24,00
18.11.2016	55,3	13,790	-	0,694	24,00
19.11.2016	55,1	13,580	-	0,682	24,00
20.11.2016	54,3	17,460	-	0,864	24,00
Итого	54,9	402,414		20,184	744,00

Показания счетчиков

Дата и время	V, м3	Q, Гкал	Время раб., ч
21.10.2016 00:00	4358,637	206,604	9637,00
21.11.2016 00:00	4761,046	226,788	10381,00
	402,410	20,184	744,00

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.10.2016 по 20.11.2016



Потребитель: ООО «Энергостройсервисжилье»

Адрес: Московская обл., п.Правдинский, ул.Садовая, д.19

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВТЭ-1 П141М № 6541 Тхв = 5,0 °С Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.10.2016	47,3	40,9	52,324	43,941	8,383	-	-	2,215	1,879	0,337	24,00
22.10.2016	47,2	40,8	51,637	43,846	7,791	-	-	2,181	1,847	0,333	24,00
23.10.2016	47,2	40,7	51,734	43,449	8,285	-	-	2,183	1,846	0,337	24,00
24.10.2016	52,8	44,5	56,324	45,158	11,166	-	-	2,694	2,224	0,470	24,00
25.10.2016	54,3	45,8	56,785	45,434	11,352	-	-	2,798	2,317	0,482	24,00
26.10.2016	53,9	45,6	55,711	45,141	10,570	-	-	2,724	2,262	0,462	24,00
27.10.2016	53,6	45,4	55,129	46,035	9,094	-	-	2,679	2,226	0,453	24,00
28.10.2016	54,5	47,1	66,625	56,568	10,057	-	-	3,299	2,823	0,476	24,00
29.10.2016	53,2	45,2	54,449	45,543	8,906	-	-	2,625	2,191	0,433	24,00
30.10.2016	53,2	45,1	54,252	45,148	9,104	-	-	2,613	2,179	0,434	24,00
31.10.2016	53,2	45,1	53,855	44,951	8,904	-	-	2,595	2,160	0,435	24,00
01.11.2016	54,7	46,0	55,000	45,625	9,375	-	-	2,732	2,256	0,475	24,00
02.11.2016	55,7	46,8	55,660	45,908	9,752	-	-	2,821	2,326	0,496	24,00
03.11.2016	55,5	46,6	55,176	45,713	9,463	-	-	2,785	2,298	0,487	24,00
04.11.2016	54,6	46,1	54,211	45,820	8,391	-	-	2,691	2,231	0,460	24,00
05.11.2016	55,6	46,6	54,973	46,406	8,566	-	-	2,784	2,285	0,499	24,00
06.11.2016	57,4	47,9	58,268	47,861	10,406	-	-	3,054	2,500	0,554	24,00
07.11.2016	54,7	46,0	56,279	46,713	9,566	-	-	2,797	2,310	0,486	24,00
08.11.2016	52,0	44,1	57,434	44,275	13,158	-	-	2,699	2,244	0,455	24,00
09.11.2016	54,2	45,6	60,436	46,031	14,404	-	-	2,973	2,454	0,520	24,00
10.11.2016	55,8	46,6	58,021	46,998	11,023	-	-	2,947	2,416	0,531	24,00
11.11.2016	53,8	45,5	54,135	47,520	6,615	-	-	2,640	2,190	0,450	24,00
12.11.2016	61,3	50,3	58,834	51,854	6,980	-	-	3,311	2,666	0,646	24,00
13.11.2016	60,0	49,7	57,207	50,980	6,227	-	-	3,146	2,559	0,586	24,00
14.11.2016	58,8	48,9	56,652	50,904	5,748	-	-	3,050	2,490	0,561	24,00
15.11.2016	57,2	47,8	55,715	48,457	7,258	-	-	2,909	2,383	0,526	24,00
16.11.2016	57,5	48,0	56,592	48,451	8,141	-	-	2,972	2,434	0,538	24,00
17.11.2016	56,9	47,6	56,414	47,570	8,844	-	-	2,926	2,406	0,520	24,00
18.11.2016	56,3	47,1	54,459	45,008	9,451	-	-	2,795	2,291	0,504	24,00
19.11.2016	53,4	45,3	53,746	45,836	7,910	-	-	2,603	2,167	0,436	24,00
20.11.2016	54,8	46,1	55,289	46,416	8,873	-	-	2,751	2,271	0,481	24,00
Итого	54,5	46,0	1733,326	1449,563	283,764			85,993	71,131	14,862	744,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	Время раб.,ч
21.10.2016 00:00	26899,287	26312,104	400,251	9637,00
21.11.2016 00:00	28632,613	27761,666	415,113	10381,00
	1733,326	1449,563	14,862	744,00

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:



Ведомость учета параметров потребления горячей воды

с 21.10.2016 по 20.11.2016



Потребитель: ООО «Энергостройсервисжилье»

Адрес: Московская обл., п.Правдинский, ул.Садовая, д.21

Договор №: от

Характеристики средств измерения: $M_{min} =$ т/сутки $M_{max} =$ т/сутки

Прибор учета: ВТЭ-1 П141М № 6066 $T_{хв} = 5,0$ °C Версия ПО:

Дата	T, °C	V, м3	P, ат	Q, Гкал	Время раб., ч
21.10.2016	56,3	12,070	-	0,616	24,00
22.10.2016	55,7	13,010	-	0,655	24,00
23.10.2016	55,5	14,580	-	0,730	24,00
24.10.2016	55,3	10,920	-	0,554	24,00
25.10.2016	55,9	11,520	-	0,585	24,00
26.10.2016	55,7	12,580	-	0,636	24,00
27.10.2016	56,6	12,580	-	0,649	24,00
28.10.2016	56,1	10,330	-	0,528	24,00
29.10.2016	56,1	12,870	-	0,654	24,00
30.10.2016	55,8	12,220	-	0,617	24,00
31.10.2016	56,0	12,770	-	0,651	24,00
01.11.2016	56,7	12,530	-	0,648	24,00
02.11.2016	56,1	13,110	-	0,671	24,00
03.11.2016	55,9	11,370	-	0,576	24,00
04.11.2016	56,2	10,930	-	0,559	24,00
05.11.2016	56,5	12,860	-	0,661	24,00
06.11.2016	56,4	13,930	-	0,705	24,00
07.11.2016	55,7	13,260	-	0,669	24,00
08.11.2016	55,2	11,490	-	0,576	24,00
09.11.2016	56,2	11,050	-	0,564	24,00
10.11.2016	56,3	14,270	-	0,729	24,00
11.11.2016	56,2	11,100	-	0,563	24,00
12.11.2016	55,8	14,110	-	0,713	24,00
13.11.2016	55,8	12,390	-	0,624	24,00
14.11.2016	56,4	11,460	-	0,587	24,00
15.11.2016	56,0	12,870	-	0,653	24,00
16.11.2016	55,7	11,410	-	0,581	24,00
17.11.2016	56,3	12,980	-	0,660	24,00
18.11.2016	56,3	11,120	-	0,566	24,00
19.11.2016	55,8	11,390	-	0,580	24,00
20.11.2016	55,3	14,240	-	0,713	24,00
Итого	56,0	383,324		19,474	744,00

Показания счетчиков

Дата и время	V, м3	Q, Гкал	Время раб., ч
21.10.2016 00:00	4722,497	227,049	14702,00
21.11.2016 00:00	5105,816	246,523	15446,00
	383,320	19,474	744,00

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.10.2016 по 20.11.2016



Потребитель: ООО «Энергостройсервисжилье»

Адрес: Московская обл., п.Правдинский, ул.Садовая, д.21

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВТЭ-1 П141М № 6066 Тхв = 5,0 °С Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.10.2016	47,5	42,0	330,547	321,828	8,719	-	-	14,043	12,225	1,818	24,00
22.10.2016	47,4	41,8	329,867	321,156	8,711	-	-	13,982	12,151	1,831	24,00
23.10.2016	47,3	41,8	329,379	320,570	8,809	-	-	13,948	12,113	1,835	24,00
24.10.2016	52,9	45,8	328,887	320,293	8,594	-	-	15,769	13,434	2,335	24,00
25.10.2016	54,4	47,1	329,148	320,512	8,637	-	-	16,273	13,875	2,399	24,00
26.10.2016	54,1	46,9	329,305	320,637	8,668	-	-	16,159	13,800	2,358	24,00
27.10.2016	53,8	46,7	328,965	320,473	8,492	-	-	16,042	13,728	2,315	24,00
28.10.2016	54,7	48,0	358,547	349,332	9,215	-	-	17,823	15,415	2,408	24,00
29.10.2016	53,4	46,5	329,719	321,195	8,523	-	-	15,949	13,686	2,263	24,00
30.10.2016	53,3	46,4	328,840	320,418	8,422	-	-	15,892	13,625	2,267	24,00
31.10.2016	53,3	46,4	328,734	320,113	8,621	-	-	15,892	13,622	2,270	24,00
01.11.2016	54,8	47,4	328,988	320,570	8,418	-	-	16,386	13,949	2,437	24,00
02.11.2016	55,9	48,2	328,219	319,758	8,461	-	-	16,694	14,186	2,508	24,00
03.11.2016	55,6	48,0	328,164	319,688	8,477	-	-	16,619	14,122	2,497	24,00
04.11.2016	54,8	47,5	329,191	320,754	8,438	-	-	16,391	13,990	2,401	24,00
05.11.2016	55,8	48,1	329,910	321,352	8,559	-	-	16,749	14,233	2,516	24,00
06.11.2016	57,6	49,6	329,699	321,332	8,367	-	-	17,348	14,698	2,649	24,00
07.11.2016	54,9	47,5	330,754	322,227	8,527	-	-	16,494	14,069	2,425	24,00
08.11.2016	52,1	45,4	323,875	315,500	8,375	-	-	15,270	13,102	2,168	24,00
09.11.2016	54,4	47,0	326,500	318,055	8,445	-	-	16,114	13,718	2,396	24,00
10.11.2016	56,0	48,1	326,633	318,184	8,449	-	-	16,646	14,097	2,549	24,00
11.11.2016	53,9	46,8	327,254	318,777	8,477	-	-	16,016	13,679	2,337	24,00
12.11.2016	61,4	52,0	326,680	318,289	8,391	-	-	18,421	15,358	3,063	24,00
13.11.2016	60,2	51,4	327,094	318,684	8,410	-	-	18,044	15,174	2,871	24,00
14.11.2016	59,0	50,5	327,594	319,215	8,379	-	-	17,690	14,916	2,774	24,00
15.11.2016	57,4	49,3	328,066	319,590	8,477	-	-	17,181	14,540	2,641	24,00
16.11.2016	57,7	49,5	328,309	319,953	8,355	-	-	17,297	14,621	2,676	24,00
17.11.2016	57,0	49,1	328,621	320,223	8,398	-	-	17,098	14,485	2,613	24,00
18.11.2016	56,6	48,8	329,578	321,152	8,426	-	-	17,006	14,433	2,573	24,00
19.11.2016	53,6	46,7	329,668	321,063	8,605	-	-	16,032	13,753	2,279	24,00
20.11.2016	54,9	47,4	329,066	320,660	8,406	-	-	16,415	13,960	2,455	24,00
Итого	54,7	47,4	10215,801	9951,551	264,250			507,683	432,757	74,927	744,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	Время раб.,ч
21.10.2016 00:00	48553,918	47441,113	560,705	14702,00
21.11.2016 00:00	58769,719	57392,664	635,632	15446,00
	10215,801	9951,551	74,927	744,00

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:



Ведомость потребления горячей воды по двум магистралям

с 21.10.2016 по 20.11.2016



Потребитель: ООО «Энергостройсервисжилье»

Адрес: Московская обл., п.Правдинский, ул.Советская, д.4

Договор №: от

Характеристики средств M1min = т/сутки M1max = т/сутки

измерения: M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВТЭ-1 П1141М № 6540 Тхв = 5,0 °С

Версия ПО:

Дата	Температура (°С)		Объем (м3)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	V1	V2	Vп=V1-V2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.10.2016	56,2	46,6	38,200	25,810	12,390	-	-	1,926	1,063	0,863	24,00
22.10.2016	55,5	46,1	38,640	25,900	12,740	-	-	1,922	1,052	0,870	24,00
23.10.2016	55,3	45,9	40,440	25,190	15,250	-	-	2,004	1,021	0,983	24,00
24.10.2016	55,3	45,9	38,290	25,880	12,410	-	-	1,899	1,041	0,859	24,00
25.10.2016	55,9	46,1	37,500	26,220	11,280	-	-	1,881	1,068	0,813	24,00
26.10.2016	55,4	45,6	37,610	26,050	11,560	-	-	1,869	1,045	0,823	24,00
27.10.2016	56,3	46,6	38,080	25,830	12,250	-	-	1,924	1,057	0,866	24,00
28.10.2016	56,2	46,8	37,800	26,120	11,680	-	-	1,904	1,077	0,827	24,00
29.10.2016	56,0	46,4	39,040	25,620	13,420	-	-	1,960	1,050	0,911	24,00
30.10.2016	55,5	46,2	40,200	25,670	14,530	-	-	1,999	1,041	0,958	24,00
31.10.2016	55,8	46,4	38,450	26,030	12,420	-	-	1,924	1,063	0,861	24,00
01.11.2016	56,7	46,9	38,230	25,720	12,510	-	-	1,945	1,063	0,882	24,00
02.11.2016	56,0	46,4	38,140	26,340	11,800	-	-	1,917	1,077	0,840	24,00
03.11.2016	55,8	46,1	38,820	25,810	13,010	-	-	1,942	1,050	0,893	24,00
04.11.2016	56,2	46,8	38,790	25,600	13,190	-	-	1,955	1,055	0,900	24,00
05.11.2016	56,3	46,7	39,030	25,910	13,120	-	-	1,970	1,064	0,906	24,00
06.11.2016	56,1	46,5	41,730	24,810	16,920	-	-	2,101	1,026	1,075	24,00
07.11.2016	55,0	44,8	38,630	25,980	12,650	-	-	1,905	1,021	0,884	24,00
08.11.2016	55,2	46,4	37,100	24,960	12,140	-	-	1,834	1,019	0,815	24,00
09.11.2016	56,0	46,5	37,820	24,730	13,090	-	-	1,900	1,010	0,889	24,00
10.11.2016	56,0	45,6	38,080	25,180	12,900	-	-	1,912	1,011	0,902	24,00
11.11.2016	55,9	46,2	36,780	25,420	11,360	-	-	1,844	1,038	0,806	24,00
12.11.2016	55,5	46,0	38,260	24,740	13,520	-	-	1,904	1,003	0,901	24,00
13.11.2016	55,7	46,0	40,480	24,420	16,060	-	-	2,022	0,993	1,028	24,00
14.11.2016	56,0	46,2	37,180	24,720	12,460	-	-	1,868	1,003	0,865	24,00
15.11.2016	55,8	46,0	37,350	24,660	12,690	-	-	1,870	1,000	0,871	24,00
16.11.2016	55,8	46,0	37,970	24,690	13,280	-	-	1,899	0,997	0,902	24,00
17.11.2016	55,8	45,8	37,000	25,100	11,900	-	-	1,850	1,012	0,838	24,00
18.11.2016	55,9	45,9	37,420	25,180	12,240	-	-	1,876	1,018	0,857	24,00
19.11.2016	55,9	46,0	37,670	25,200	12,470	-	-	1,890	1,021	0,869	24,00
20.11.2016	54,8	44,9	41,260	24,070	17,190	-	-	2,027	0,945	1,082	24,00
Итого	55,8	46,1	1192,000	787,572	404,427			59,644	32,004	27,639	744,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м3	V2, м3	Q, Гкал	Время раб., ч
21.10.2016 00:00	13282,279	8584,623	290,930	9637,00
21.11.2016 00:00	14474,269	9372,183	318,569	10381,00
	1191,989	787,560	27,639	744,00

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.10.2016 по 20.11.2016



Потребитель: ООО «Энергостройсервисжилье»

Адрес: Московская обл., п.Правдинский, ул.Советская, д.4

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВТЭ-1 П141М № 6540 Тхв = 5,0 °С Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.10.2016	47,2	40,9	343,941	344,895	-0,953	-	-	14,522	12,342	2,179	24,00
22.10.2016	47,1	40,8	343,066	344,016	-0,949	-	-	14,448	12,272	2,176	24,00
23.10.2016	47,1	40,7	342,480	343,426	-0,945	-	-	14,408	12,240	2,168	24,00
24.10.2016	52,7	44,6	341,855	343,141	-1,285	-	-	16,304	13,552	2,752	24,00
25.10.2016	54,1	45,8	342,113	343,465	-1,352	-	-	16,811	13,971	2,840	24,00
26.10.2016	53,8	45,6	342,277	343,594	-1,316	-	-	16,690	13,901	2,789	24,00
27.10.2016	53,5	45,4	341,637	342,941	-1,305	-	-	16,560	13,803	2,757	24,00
28.10.2016	54,4	47,1	408,547	409,941	-1,395	-	-	20,190	17,287	2,902	24,00
29.10.2016	53,1	45,2	343,184	344,449	-1,266	-	-	16,497	13,810	2,687	24,00
30.10.2016	53,0	45,1	342,203	343,473	-1,270	-	-	16,437	13,742	2,695	24,00
31.10.2016	53,1	45,1	342,102	343,379	-1,277	-	-	16,441	13,723	2,718	24,00
01.11.2016	54,5	46,0	342,438	343,832	-1,395	-	-	16,963	14,054	2,910	24,00
02.11.2016	55,6	46,8	341,574	343,012	-1,438	-	-	17,270	14,289	2,981	24,00
03.11.2016	55,3	46,7	341,711	343,133	-1,422	-	-	17,202	14,247	2,956	24,00
04.11.2016	54,5	46,2	342,051	343,406	-1,355	-	-	16,943	14,102	2,841	24,00
05.11.2016	55,5	46,8	343,059	344,508	-1,449	-	-	17,336	14,336	3,000	24,00
06.11.2016	57,3	48,1	343,234	344,781	-1,547	-	-	17,950	14,813	3,137	24,00
07.11.2016	54,5	46,1	345,102	346,484	-1,383	-	-	17,095	14,200	2,895	24,00
08.11.2016	51,9	44,2	336,551	337,762	-1,211	-	-	15,774	13,195	2,578	24,00
09.11.2016	54,1	45,7	339,863	341,215	-1,352	-	-	16,676	13,820	2,856	24,00
10.11.2016	55,6	46,7	340,473	341,949	-1,477	-	-	17,242	14,198	3,044	24,00
11.11.2016	53,6	45,5	340,324	341,641	-1,316	-	-	16,557	13,777	2,780	24,00
12.11.2016	61,1	50,5	339,395	341,242	-1,848	-	-	19,052	15,435	3,616	24,00
13.11.2016	59,9	49,8	340,125	341,844	-1,719	-	-	18,657	15,248	3,409	24,00
14.11.2016	58,7	48,9	340,824	342,480	-1,656	-	-	18,303	14,978	3,324	24,00
15.11.2016	57,1	47,8	341,504	343,059	-1,555	-	-	17,782	14,620	3,162	24,00
16.11.2016	57,4	48,0	341,945	343,516	-1,570	-	-	17,911	14,719	3,192	24,00
17.11.2016	56,7	47,6	342,355	343,871	-1,516	-	-	17,707	14,603	3,104	24,00
18.11.2016	56,3	47,4	344,207	345,699	-1,492	-	-	17,655	14,585	3,070	24,00
19.11.2016	53,3	45,4	343,430	344,719	-1,289	-	-	16,589	13,863	2,726	24,00
20.11.2016	54,6	46,1	342,813	344,219	-1,406	-	-	17,008	14,077	2,931	24,00
Итого	54,4	46,0	10666,383	10709,090	-42,707			526,979	437,804	89,175	744,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	Время раб.,ч
21.10.2016 00:00	42391,512	44513,590	554,741	9637,00
21.11.2016 00:00	53057,895	55222,680	643,916	10381,00
	10666,383	10709,090	89,175	744,00

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:



Ведомость потребления горячей воды по двум магистралям

с 21.10.2016 по 20.11.2016



Потребитель: ООО «Энергостройсервисжилье»

Адрес: Московская обл., г.Пушкино, мкрн. Мамонтовка, ул.Гоголевская, д.2

Договор №: от

Характеристики средств M1min = т/сутки M1max = т/сутки

измерения: M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВТЭ-1 К1(2) № 16588 Тхв = 5,0 °С

Версия ПО: 02.30

Дата	Температура (°С)		Объем (м3)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	V1	V2	Vп=V1-V2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.10.2016	55,0	47,6	46,109	39,711	6,398	7,0	5,0	2,229	1,646	0,583	24,00
22.10.2016	54,7	47,2	45,500	39,609	5,891	7,0	5,0	2,184	1,626	0,558	24,00
23.10.2016	55,1	47,5	46,617	39,305	7,313	7,0	5,0	2,256	1,622	0,634	24,00
24.10.2016	54,5	47,0	45,500	39,305	6,195	7,0	5,0	2,177	1,607	0,570	24,00
25.10.2016	55,6	47,9	44,891	39,508	5,383	7,0	5,0	2,196	1,646	0,550	24,00
26.10.2016	55,8	48,0	45,094	39,609	5,484	7,0	5,0	2,215	1,653	0,561	24,00
27.10.2016	55,6	47,8	45,094	39,813	5,281	7,0	5,0	2,203	1,658	0,545	24,00
28.10.2016	56,1	48,3	45,500	39,813	5,688	7,0	5,0	2,247	1,676	0,571	24,00
29.10.2016	55,4	47,9	45,805	39,813	5,992	7,0	5,0	2,229	1,655	0,574	24,00
30.10.2016	55,2	47,7	46,109	39,813	6,297	7,0	5,0	2,234	1,657	0,578	24,00
31.10.2016	54,4	47,1	46,211	39,711	6,500	7,0	5,0	2,208	1,629	0,579	24,00
01.11.2016	53,6	46,4	44,688	39,914	4,773	7,0	5,0	2,100	1,601	0,499	24,00
02.11.2016	55,6	47,9	45,805	39,508	6,297	7,0	5,0	2,241	1,644	0,597	24,00
03.11.2016	54,8	47,4	45,805	38,695	7,109	7,0	5,0	2,202	1,594	0,608	24,00
04.11.2016	54,2	47,0	46,008	38,797	7,211	7,0	5,0	2,187	1,581	0,606	24,00
05.11.2016	55,9	48,2	46,617	39,000	7,617	7,0	5,0	2,293	1,636	0,657	24,00
06.11.2016	55,8	48,1	46,313	39,305	7,008	7,0	5,0	2,275	1,651	0,625	24,00
07.11.2016	54,9	47,4	45,906	39,305	6,602	7,0	5,0	2,212	1,619	0,593	24,00
08.11.2016	53,1	46,1	47,227	39,203	8,023	7,0	5,0	2,195	1,564	0,631	24,00
09.11.2016	53,0	46,0	45,805	39,102	6,703	7,0	5,0	2,127	1,560	0,567	24,00
10.11.2016	53,1	45,9	45,195	39,000	6,195	7,0	5,0	2,101	1,545	0,556	24,00
11.11.2016	52,3	45,5	47,734	39,000	8,734	7,0	5,0	2,184	1,537	0,647	24,00
12.11.2016	53,4	46,0	46,617	38,391	8,227	7,0	5,0	2,182	1,529	0,653	24,00
13.11.2016	55,0	47,2	46,313	38,188	8,125	7,0	5,0	2,237	1,569	0,669	24,00
14.11.2016	56,2	48,1	46,516	38,188	8,328	7,0	5,0	2,299	1,605	0,694	24,00
15.11.2016	57,3	49,0	44,688	38,289	6,398	7,0	5,0	2,259	1,636	0,623	24,00
16.11.2016	58,3	49,8	44,688	38,797	5,891	7,0	5,0	2,303	1,689	0,614	24,00
17.11.2016	58,4	49,8	45,195	38,797	6,398	7,0	5,0	2,330	1,690	0,640	24,00
18.11.2016	55,9	48,0	44,992	39,000	5,992	7,0	5,0	2,211	1,633	0,578	24,00
19.11.2016	55,0	47,4	47,023	38,695	8,328	7,0	5,0	2,274	1,598	0,676	24,00
20.11.2016	54,9	46,7	45,805	39,000	6,805	7,0	5,0	2,208	1,580	0,628	24,00
Итого	55,1	47,5	1421,367	1214,180	207,188	7,0	5,0	68,796	50,134	18,662	744,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м3	V2, м3	Q, Гкал	Время раб., ч
21.10.2016 00:00	70566,258	56693,855	1167,132	43575,00
21.11.2016 00:00	71987,625	57908,035	1185,793	44319,00
	1421,367	1214,180	18,662	744,00

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.10.2016 по 20.11.2016



Потребитель: ООО «Энергостройсервисжилье»

Адрес: Московская обл., г.Пушкино, мкрн. Мамонтовка, ул.Гоголевская, д.2

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВТЭ-1 П141 № 2214 Тхв = 5,0 °C Версия ПО: 8.3

Дата	Температура (°C)		Объем (м3)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	V1	V2	Vп=V1-V2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.10.2016	56,2	48,1	286,099	0,000	286,099	-	-	2,235	0,000	2,235	24,00
22.10.2016	55,9	48,0	285,199	0,000	285,199	-	-	2,249	0,000	2,249	24,00
23.10.2016	56,2	48,3	285,199	0,000	285,199	-	-	2,217	0,000	2,217	24,00
24.10.2016	56,2	48,0	285,799	0,000	285,799	-	-	2,286	0,000	2,286	24,00
25.10.2016	57,6	49,1	285,799	0,000	285,799	-	-	2,416	0,000	2,416	24,00
26.10.2016	57,1	48,9	284,699	0,000	284,699	-	-	2,271	0,000	2,271	24,00
27.10.2016	57,1	48,8	285,499	0,000	285,499	-	-	2,285	0,000	2,285	24,00
28.10.2016	57,5	49,1	285,899	0,000	285,899	-	-	2,331	0,000	2,331	24,00
29.10.2016	56,6	48,5	285,399	0,000	285,399	-	-	2,202	0,000	2,202	24,00
30.10.2016	56,8	48,7	284,699	0,000	284,699	-	-	2,258	0,000	2,258	24,00
31.10.2016	56,3	48,0	285,199	0,000	285,199	-	-	2,344	0,000	2,344	24,00
01.11.2016	58,7	49,6	274,699	0,000	274,699	-	-	2,464	0,000	2,464	24,00
02.11.2016	59,0	49,7	280,699	0,000	280,699	-	-	2,486	0,000	2,486	24,00
03.11.2016	58,3	49,5	277,999	0,000	277,999	-	-	2,397	0,000	2,397	24,00
04.11.2016	55,7	47,6	284,799	0,000	284,799	-	-	2,178	0,000	2,178	24,00
05.11.2016	58,7	49,5	285,599	0,000	285,599	-	-	2,560	0,000	2,560	24,00
06.11.2016	59,9	50,3	278,799	0,000	278,799	-	-	2,576	0,000	2,576	24,00
07.11.2016	59,1	49,8	278,099	0,000	278,099	-	-	2,480	0,000	2,480	24,00
08.11.2016	54,6	46,7	284,499	0,000	284,499	-	-	2,208	0,000	2,208	24,00
09.11.2016	55,3	47,0	285,199	0,000	285,199	-	-	2,319	0,000	2,319	24,00
10.11.2016	54,6	46,4	284,799	0,000	284,799	-	-	2,247	0,000	2,247	24,00
11.11.2016	55,6	47,3	282,099	0,000	282,099	-	-	2,310	0,000	2,310	24,00
12.11.2016	59,4	49,4	274,699	0,000	274,699	-	-	2,737	0,000	2,737	24,00
13.11.2016	64,4	52,8	265,999	0,000	265,999	-	-	2,990	0,000	2,990	24,00
14.11.2016	62,3	51,9	276,299	0,000	276,299	-	-	2,848	0,000	2,848	24,00
15.11.2016	62,0	51,8	278,099	0,000	278,099	-	-	2,781	0,000	2,781	24,00
16.11.2016	60,0	50,5	285,799	0,000	285,799	-	-	2,625	0,000	2,625	24,00
17.11.2016	60,0	50,4	286,199	0,000	286,199	-	-	2,648	0,000	2,648	24,00
18.11.2016	57,0	48,4	285,699	0,000	285,699	-	-	2,450	0,000	2,450	24,00
19.11.2016	56,3	47,8	285,899	0,000	285,899	-	-	2,418	0,000	2,418	24,00
20.11.2016	56,0	47,6	285,999	0,000	285,999	-	-	2,322	0,000	2,322	24,00
Итого	57,8	49,0	8761,469	0,000	8761,469			75,139	0,000	75,139	744,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м3	V2, м3	Q, Гкал	Время раб., ч
21.10.2016 00:00	191200,719	0,000	2728,049	52815,00
21.11.2016 00:00	200086,109	0,000	2803,188	53559,00
	8885,391	0,000	75,139	744,00

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:



Ведомость потребления горячей воды по двум магистралям

с 21.10.2016 по 20.11.2016



Потребитель: ООО «Энергостройсервисжилье»

Адрес: Московская обл., г.Пушкино, мкрн.Мамонтовка, ул.Гоголевская, д.4

Договор №: от

Характеристики средств M1min = т/сутки M1max = т/сутки

измерения: M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВТЭ-1 К1(2) № 13703 Тхв = 5,0 °С

Версия ПО:

Дата	Температура (°С)		Объем (м3)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	V1	V2	Vп=V1-V2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.10.2016	55,0	43,2	43,367	36,258	7,109	7,0	5,0	2,097	1,350	0,747	24,00
22.10.2016	54,7	43,0	44,586	36,156	8,430	7,0	5,0	2,139	1,342	0,797	24,00
23.10.2016	54,9	43,5	46,719	36,156	10,563	7,0	5,0	2,251	1,358	0,893	24,00
24.10.2016	54,7	43,0	44,789	36,258	8,531	7,0	5,0	2,150	1,342	0,808	24,00
25.10.2016	56,0	43,8	42,961	36,461	6,500	7,0	5,0	2,115	1,376	0,740	24,00
26.10.2016	55,7	43,7	43,672	36,563	7,109	7,0	5,0	2,140	1,378	0,762	24,00
27.10.2016	55,7	43,7	43,367	36,563	6,805	7,0	5,0	2,125	1,376	0,749	24,00
28.10.2016	56,0	43,6	42,656	36,461	6,195	7,0	5,0	2,100	1,369	0,731	24,00
29.10.2016	55,3	43,7	45,094	36,664	8,430	7,0	5,0	2,193	1,384	0,809	24,00
30.10.2016	55,0	43,3	46,008	36,664	9,344	7,0	5,0	2,222	1,369	0,853	24,00
31.10.2016	54,5	42,8	43,164	36,258	6,906	7,0	5,0	2,065	1,340	0,725	24,00
01.11.2016	54,0	42,2	43,875	36,359	7,516	7,0	5,0	2,078	1,317	0,761	24,00
02.11.2016	55,5	43,2	44,484	36,359	8,125	7,0	5,0	2,171	1,352	0,819	24,00
03.11.2016	54,6	42,6	43,469	36,258	7,211	7,0	5,0	2,083	1,328	0,755	24,00
04.11.2016	54,1	42,6	42,555	36,156	6,398	7,0	5,0	2,020	1,321	0,699	24,00
05.11.2016	56,3	44,1	43,875	35,953	7,922	7,0	5,0	2,177	1,371	0,805	24,00
06.11.2016	55,8	43,4	46,008	35,648	10,359	7,0	5,0	2,259	1,337	0,922	24,00
07.11.2016	54,9	43,1	43,977	34,938	9,039	7,0	5,0	2,119	1,298	0,820	24,00
08.11.2016	52,8	41,8	43,367	34,531	8,836	7,0	5,0	2,005	1,243	0,762	24,00
09.11.2016	53,3	41,7	44,789	34,836	9,953	7,0	5,0	2,091	1,252	0,839	24,00
10.11.2016	52,9	41,6	43,266	34,938	8,328	7,0	5,0	2,001	1,246	0,756	24,00
11.11.2016	52,5	42,4	44,180	35,039	9,141	7,0	5,0	2,028	1,276	0,752	24,00
12.11.2016	53,9	43,0	44,180	34,531	9,648	7,0	5,0	2,087	1,281	0,805	24,00
13.11.2016	55,2	44,2	45,297	34,430	10,867	7,0	5,0	2,198	1,314	0,885	24,00
14.11.2016	56,7	45,0	43,063	34,023	9,039	7,0	5,0	2,150	1,331	0,818	24,00
15.11.2016	57,6	45,5	41,539	34,430	7,109	7,0	5,0	2,109	1,362	0,747	24,00
16.11.2016	58,4	46,2	42,758	34,430	8,328	7,0	5,0	2,204	1,382	0,823	24,00
17.11.2016	58,2	46,2	42,961	34,430	8,531	7,0	5,0	2,207	1,379	0,828	24,00
18.11.2016	55,7	44,5	42,047	34,633	7,414	7,0	5,0	2,058	1,336	0,722	24,00
19.11.2016	55,1	44,3	44,281	34,938	9,344	7,0	5,0	2,145	1,339	0,806	24,00
20.11.2016	54,6	44,1	47,023	34,938	12,086	7,0	5,0	2,255	1,336	0,919	24,00
Итого	55,1	43,5	1363,375	1102,258	261,117	7,0	5,0	66,045	41,387	24,657	744,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м3	V2, м3	Q, Гкал	Время раб., ч
21.10.2016 00:00	123802,078	102040,391	1947,651	51419,00
21.11.2016 00:00	125165,453	103142,648	1972,308	52163,00
	1363,375	1102,258	24,657	744,00

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.10.2016 по 20.11.2016



Потребитель: ООО «Энергостройсервисжилье»

Адрес: Московская обл., г.Пушкино, мкрн.Мамонтовка, ул.Гоголевская, д.4

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВТЭ-1 К1(2) № 13516 Тхв = 5,0 °С Версия ПО: 2.7

Дата	Температура (°C)		Объем (м3)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	V1	V2	Vп=V1-V2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.10.2016	56,3	51,2	577,563	0,000	577,563	7,0	5,0	2,880	0,000	2,880	24,00
22.10.2016	56,1	50,9	577,563	0,000	577,563	7,0	5,0	2,859	0,000	2,859	24,00
23.10.2016	56,2	51,1	577,453	0,000	577,453	7,0	5,0	2,864	0,000	2,864	24,00
24.10.2016	56,3	51,1	577,563	0,000	577,563	7,0	5,0	2,902	0,000	2,902	24,00
25.10.2016	57,8	52,3	577,563	0,000	577,563	7,0	5,0	3,063	0,000	3,063	24,00
26.10.2016	57,2	51,8	577,563	0,000	577,563	7,0	5,0	3,011	0,000	3,011	24,00
27.10.2016	57,3	51,9	577,453	0,000	577,453	7,0	5,0	3,032	0,000	3,032	24,00
28.10.2016	57,6	52,2	577,563	0,000	577,563	7,0	5,0	3,038	0,000	3,038	24,00
29.10.2016	56,8	51,5	577,563	0,000	577,563	7,0	5,0	2,962	0,000	2,962	24,00
30.10.2016	56,8	51,5	577,563	0,000	577,563	7,0	5,0	2,955	0,000	2,955	24,00
31.10.2016	56,5	51,1	578,328	0,000	578,328	7,0	5,0	3,017	0,000	3,017	24,00
01.11.2016	58,7	52,7	560,719	0,000	560,719	7,0	5,0	3,268	0,000	3,268	24,00
02.11.2016	59,1	53,1	568,703	0,000	568,703	7,0	5,0	3,331	0,000	3,331	24,00
03.11.2016	58,2	52,5	569,797	0,000	569,797	7,0	5,0	3,215	0,000	3,215	24,00
04.11.2016	55,7	50,5	582,047	0,000	582,047	7,0	5,0	2,960	0,000	2,960	24,00
05.11.2016	58,9	53,0	582,047	0,000	582,047	7,0	5,0	3,285	0,000	3,285	24,00
06.11.2016	59,9	53,7	567,609	0,000	567,609	7,0	5,0	3,420	0,000	3,420	24,00
07.11.2016	59,1	53,2	567,828	0,000	567,828	7,0	5,0	3,326	0,000	3,326	24,00
08.11.2016	54,5	49,5	582,047	0,000	582,047	7,0	5,0	2,821	0,000	2,821	24,00
09.11.2016	55,5	50,2	581,938	0,000	581,938	7,0	5,0	2,981	0,000	2,981	24,00
10.11.2016	54,5	49,3	582,047	0,000	582,047	7,0	5,0	2,916	0,000	2,916	24,00
11.11.2016	55,8	50,4	576,141	0,000	576,141	7,0	5,0	3,003	0,000	3,003	24,00
12.11.2016	59,8	53,3	558,969	0,000	558,969	7,0	5,0	3,515	0,000	3,515	24,00
13.11.2016	64,4	56,9	539,391	0,000	539,391	7,0	5,0	3,891	0,000	3,891	24,00
14.11.2016	62,3	55,7	562,578	0,000	562,578	7,0	5,0	3,659	0,000	3,659	24,00
15.11.2016	62,0	55,4	568,047	0,000	568,047	7,0	5,0	3,633	0,000	3,633	24,00
16.11.2016	60,1	54,0	584,328	0,000	584,328	7,0	5,0	3,458	0,000	3,458	24,00
17.11.2016	60,1	54,0	584,500	0,000	584,500	7,0	5,0	3,441	0,000	3,441	24,00
18.11.2016	57,1	51,5	585,328	0,000	585,328	7,0	5,0	3,143	0,000	3,143	24,00
19.11.2016	56,4	51,0	585,531	0,000	585,531	7,0	5,0	3,050	0,000	3,050	24,00
20.11.2016	56,0	50,7	585,938	0,000	585,938	7,0	5,0	3,002	0,000	3,002	24,00
Итого	57,8	52,2	17829,266	0,000	17829,266	7,0	5,0	97,904	0,000	97,904	744,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м3	V2, м3	Q, Гкал	Время раб., ч
21.10.2016 00:00	167452,234	0,000	1163,320	18006,00
21.11.2016 00:00	185281,500	0,000	1261,224	18750,00
	17829,266	0,000	97,904	744,00

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:



Ведомость потребления горячей воды по двум магистралям

с 21.10.2016 по 20.11.2016



Потребитель: ООО «Энергостройсервисжилье»

Адрес: Московская обл., г.Пушкино, мкрн. Мамонтовка, ул.Гоголевская, д.8

Договор №: от

Характеристики средств M1min = т/сутки M1max = т/сутки

измерения: M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВТЭ-1 К1(2) № 13500 Тхв = 5,0 °С

Версия ПО:

Дата	Температура (°С)		Объем (м3)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	V1	V2	Vп=V1-V2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.10.2016	56,1	45,4	48,547	39,914	8,633	7,0	5,0	2,397	1,573	0,825	24,00
22.10.2016	55,7	45,2	50,883	40,219	10,664	7,0	5,0	2,494	1,580	0,914	24,00
23.10.2016	56,0	45,2	49,156	40,117	9,039	7,0	5,0	2,422	1,574	0,848	24,00
24.10.2016	55,7	45,0	49,969	40,219	9,750	7,0	5,0	2,446	1,568	0,878	24,00
25.10.2016	56,9	45,8	48,953	40,523	8,430	7,0	5,0	2,456	1,609	0,847	24,00
26.10.2016	56,9	45,9	49,156	40,625	8,531	7,0	5,0	2,464	1,618	0,846	24,00
27.10.2016	56,8	45,8	49,766	40,523	9,242	7,0	5,0	2,489	1,610	0,880	24,00
28.10.2016	57,2	46,3	49,461	40,625	8,836	7,0	5,0	2,492	1,630	0,862	24,00
29.10.2016	56,4	45,6	50,273	40,828	9,445	7,0	5,0	2,495	1,618	0,877	24,00
30.10.2016	56,1	45,5	50,883	41,133	9,750	7,0	5,0	2,514	1,629	0,885	24,00
31.10.2016	55,6	44,9	50,477	41,133	9,344	7,0	5,0	2,466	1,602	0,864	24,00
01.11.2016	54,9	44,4	49,664	41,539	8,125	7,0	5,0	2,396	1,594	0,801	24,00
02.11.2016	56,9	45,8	49,766	41,438	8,328	7,0	5,0	2,493	1,643	0,850	24,00
03.11.2016	55,6	45,3	49,258	41,438	7,820	7,0	5,0	2,408	1,630	0,778	24,00
04.11.2016	55,2	45,3	48,344	41,539	6,805	7,0	5,0	2,346	1,627	0,720	24,00
05.11.2016	57,3	46,4	47,734	41,336	6,398	7,0	5,0	2,413	1,672	0,741	24,00
06.11.2016	57,0	46,4	52,305	40,828	11,477	7,0	5,0	2,626	1,649	0,977	24,00
07.11.2016	55,9	45,3	49,766	40,727	9,039	7,0	5,0	2,448	1,602	0,846	24,00
08.11.2016	54,0	44,0	49,258	40,828	8,430	7,0	5,0	2,333	1,554	0,779	24,00
09.11.2016	54,2	44,0	49,766	40,930	8,836	7,0	5,0	2,365	1,557	0,808	24,00
10.11.2016	54,1	43,9	50,273	40,828	9,445	7,0	5,0	2,383	1,546	0,837	24,00
11.11.2016	53,4	43,5	49,055	40,930	8,125	7,0	5,0	2,296	1,537	0,759	24,00
12.11.2016	54,7	44,2	48,953	40,117	8,836	7,0	5,0	2,352	1,530	0,823	24,00
13.11.2016	56,3	45,3	50,680	39,914	10,766	7,0	5,0	2,511	1,569	0,942	24,00
14.11.2016	57,7	46,2	49,766	40,219	9,547	7,0	5,0	2,534	1,621	0,913	24,00
15.11.2016	58,6	46,8	46,820	40,422	6,398	7,0	5,0	2,426	1,643	0,782	24,00
16.11.2016	59,6	47,4	46,719	40,523	6,195	7,0	5,0	2,461	1,669	0,793	24,00
17.11.2016	59,5	47,4	48,344	40,219	8,125	7,0	5,0	2,542	1,657	0,885	24,00
18.11.2016	56,9	45,8	48,039	40,625	7,414	7,0	5,0	2,409	1,616	0,793	24,00
19.11.2016	56,1	45,5	49,766	40,930	8,836	7,0	5,0	2,459	1,614	0,845	24,00
20.11.2016	55,7	45,2	49,258	40,727	8,531	7,0	5,0	2,414	1,595	0,819	24,00
Итого	56,2	45,4	1531,055	1261,914	269,141	7,0	5,0	75,752	49,736	26,016	744,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м3	V2, м3	Q, Гкал	Время раб., ч
21.10.2016 00:00	59223,871	47823,082	1073,666	27751,00
21.11.2016 00:00	60754,926	49084,996	1099,683	28495,00
	1531,055	1261,914	26,016	744,00

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.10.2016 по 20.11.2016



Потребитель: ООО «Энергостройсервисжилье»

Адрес: Московская обл., г.Пушкино, мкрн. Мамонтовка, ул.Гоголевская, д.8

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВТЭ-1 К1(2) № 15218 Тхв = 5,0 °С Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Объем (м3)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	V1	V2	Vп=V1-V2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.10.2016	56,5	48,8	342,250	0,000	342,250	7,0	5,0	2,589	0,000	2,589	24,00
22.10.2016	56,2	48,6	342,375	0,000	342,375	7,0	5,0	2,638	0,000	2,638	24,00
23.10.2016	56,3	48,7	342,375	0,000	342,375	7,0	5,0	2,607	0,000	2,607	24,00
24.10.2016	56,5	48,7	342,375	0,000	342,375	7,0	5,0	2,687	0,000	2,687	24,00
25.10.2016	57,9	49,8	342,250	0,000	342,250	7,0	5,0	2,805	0,000	2,805	24,00
26.10.2016	57,3	49,4	342,375	0,000	342,375	7,0	5,0	2,729	0,000	2,729	24,00
27.10.2016	57,4	49,4	342,375	0,000	342,375	7,0	5,0	2,715	0,000	2,715	24,00
28.10.2016	57,8	49,7	342,375	0,000	342,375	7,0	5,0	2,768	0,000	2,768	24,00
29.10.2016	56,9	49,1	342,250	0,000	342,250	7,0	5,0	2,670	0,000	2,670	24,00
30.10.2016	56,9	49,1	342,125	0,000	342,125	7,0	5,0	2,701	0,000	2,701	24,00
31.10.2016	56,7	48,5	343,875	0,000	343,875	7,0	5,0	2,830	0,000	2,830	24,00
01.11.2016	58,8	49,8	334,750	0,000	334,750	7,0	5,0	3,020	0,000	3,020	24,00
02.11.2016	59,3	50,2	339,750	0,000	339,750	7,0	5,0	3,092	0,000	3,092	24,00
03.11.2016	58,4	49,8	340,500	0,000	340,500	7,0	5,0	2,940	0,000	2,940	24,00
04.11.2016	55,9	48,0	348,750	0,000	348,750	7,0	5,0	2,710	0,000	2,710	24,00
05.11.2016	59,0	50,2	348,750	0,000	348,750	7,0	5,0	3,073	0,000	3,073	24,00
06.11.2016	60,1	50,8	338,500	0,000	338,500	7,0	5,0	3,161	0,000	3,161	24,00
07.11.2016	59,3	50,3	339,000	0,000	339,000	7,0	5,0	3,068	0,000	3,068	24,00
08.11.2016	54,6	47,0	348,750	0,000	348,750	7,0	5,0	2,633	0,000	2,633	24,00
09.11.2016	55,6	47,6	348,750	0,000	348,750	7,0	5,0	2,756	0,000	2,756	24,00
10.11.2016	54,6	46,8	348,750	0,000	348,750	7,0	5,0	2,700	0,000	2,700	24,00
11.11.2016	55,9	47,8	344,500	0,000	344,500	7,0	5,0	2,740	0,000	2,740	24,00
12.11.2016	60,0	50,3	332,750	0,000	332,750	7,0	5,0	3,245	0,000	3,245	24,00
13.11.2016	64,5	53,5	318,625	0,000	318,625	7,0	5,0	3,583	0,000	3,583	24,00
14.11.2016	62,5	52,4	334,750	0,000	334,750	7,0	5,0	3,362	0,000	3,362	24,00
15.11.2016	62,1	52,3	339,500	0,000	339,500	7,0	5,0	3,337	0,000	3,337	24,00
16.11.2016	60,2	51,1	350,125	0,000	350,125	7,0	5,0	3,197	0,000	3,197	24,00
17.11.2016	60,2	51,1	350,125	0,000	350,125	7,0	5,0	3,207	0,000	3,207	24,00
18.11.2016	57,2	48,9	350,125	0,000	350,125	7,0	5,0	2,861	0,000	2,861	24,00
19.11.2016	56,5	48,4	350,250	0,000	350,250	7,0	5,0	2,795	0,000	2,795	24,00
20.11.2016	56,1	48,2	350,125	0,000	350,125	7,0	5,0	2,756	0,000	2,756	24,00
Итого	58,0	49,5	10624,125	0,000	10624,125	7,0	5,0	89,978	0,000	89,978	744,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м3	V2, м3	Q, Гкал	Время раб., ч
21.10.2016 00:00	266633,063	0,100	3263,406	6273,00
21.11.2016 00:00	277257,188	0,100	3353,384	7017,00
	10624,125	0,000	89,978	744,00

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:



Ведомость потребления горячей воды по двум магистралям

с 21.10.2016 по 20.11.2016



Потребитель: ООО «Энергостройсервисжилье»

Адрес: Московская обл., г.Пушкино, мкрн. Мамонтовка, ул.Гоголевская, д.10

Договор №: от

Характеристики средств M1min = т/сутки M1max = т/сутки

измерения: M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВТЭ-1 К1(2) № 20823 Тхв = 5,0 °С

Версия ПО:

Дата	Температура (°С)		Объем (м3)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	V1	V2	Vп=V1-V2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.10.2016	56,2	51,3	228,500	202,797	25,703	7,0	5,0	11,297	9,082	2,215	24,00
22.10.2016	55,8	51,0	230,594	202,313	28,281	7,0	5,0	11,309	8,991	2,318	24,00
23.10.2016	55,9	51,1	230,094	202,188	27,906	7,0	5,0	11,316	9,016	2,300	24,00
24.10.2016	55,7	50,9	230,313	203,000	27,313	7,0	5,0	11,291	9,002	2,289	24,00
25.10.2016	57,1	52,0	228,688	203,703	24,984	7,0	5,0	11,514	9,249	2,265	24,00
26.10.2016	56,9	51,8	229,703	204,109	25,594	7,0	5,0	11,519	9,245	2,274	24,00
27.10.2016	56,9	51,8	227,500	204,594	22,906	7,0	5,0	11,402	9,255	2,147	24,00
28.10.2016	57,2	52,1	229,609	204,406	25,203	7,0	5,0	11,572	9,313	2,259	24,00
29.10.2016	56,5	51,5	231,188	204,500	26,688	7,0	5,0	11,494	9,201	2,293	24,00
30.10.2016	56,1	51,3	233,609	204,500	29,109	7,0	5,0	11,531	9,145	2,386	24,00
31.10.2016	55,7	50,8	230,094	206,500	23,594	7,0	5,0	11,265	9,145	2,120	24,00
01.11.2016	55,1	50,3	231,703	206,797	24,906	7,0	5,0	11,225	9,057	2,168	24,00
02.11.2016	56,6	51,6	230,094	207,000	23,094	7,0	5,0	11,470	9,317	2,153	24,00
03.11.2016	55,8	50,9	232,406	207,203	25,203	7,0	5,0	11,403	9,196	2,207	24,00
04.11.2016	55,3	50,6	230,297	206,500	23,797	7,0	5,0	11,197	9,097	2,101	24,00
05.11.2016	57,6	52,4	229,094	206,297	22,797	7,0	5,0	11,642	9,458	2,184	24,00
06.11.2016	56,8	51,8	232,313	205,297	27,016	7,0	5,0	11,628	9,284	2,344	24,00
07.11.2016	55,9	51,0	231,094	207,094	24,000	7,0	5,0	11,371	9,208	2,164	24,00
08.11.2016	53,8	49,3	230,797	206,609	24,188	7,0	5,0	10,888	8,843	2,046	24,00
09.11.2016	54,4	49,7	230,703	206,500	24,203	7,0	5,0	11,017	8,922	2,095	24,00
10.11.2016	54,0	49,3	230,203	206,203	24,000	7,0	5,0	10,891	8,829	2,062	24,00
11.11.2016	53,7	49,0	223,000	199,391	23,609	7,0	5,0	10,486	8,472	2,014	24,00
12.11.2016	55,1	50,0	218,891	190,406	28,484	7,0	5,0	10,592	8,283	2,309	24,00
13.11.2016	56,3	51,2	220,406	187,594	32,813	7,0	5,0	10,934	8,382	2,553	24,00
14.11.2016	57,9	52,5	217,500	193,000	24,500	7,0	5,0	11,118	8,859	2,259	24,00
15.11.2016	58,9	53,3	215,797	194,500	21,297	7,0	5,0	11,238	9,075	2,163	24,00
16.11.2016	59,7	54,0	213,000	193,203	19,797	7,0	5,0	11,247	9,140	2,106	24,00
17.11.2016	59,5	53,7	208,703	191,000	17,703	7,0	5,0	10,982	8,998	1,984	24,00
18.11.2016	56,9	51,5	210,797	189,406	21,391	7,0	5,0	10,561	8,515	2,046	24,00
19.11.2016	56,2	51,0	212,906	186,000	26,906	7,0	5,0	10,536	8,269	2,267	24,00
20.11.2016	55,7	50,7	217,094	186,188	30,906	7,0	5,0	10,643	8,225	2,418	24,00
Итого	56,3	51,3	6996,688	6218,797	777,891	7,0	5,0	346,580	278,073	68,507	744,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м3	V2, м3	Q, Гкал	Время раб., ч
21.10.2016 00:00	220278,219	192325,906	2537,207	30945,00
21.11.2016 00:00	227274,906	198544,703	2605,714	31689,00
	6996,688	6218,797	68,507	744,00

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.10.2016 по 20.11.2016



Потребитель: ООО «Энергостройсервисжилье»

Адрес: Московская обл., г.Пушкино, мкрн. Мамонтовка, ул.Гоголевская, д.10

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВТЭ-1 К1(2) № 15204 Тхв = 5,0 °С Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Объем (м3)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	V1	V2	Vп=V1-V2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.10.2016	56,4	46,7	264,172	0,000	264,172	7,0	5,0	2,533	0,000	2,533	24,00
22.10.2016	56,2	46,6	263,844	0,000	263,844	7,0	5,0	2,456	0,000	2,456	24,00
23.10.2016	56,2	46,5	264,391	0,000	264,391	7,0	5,0	2,535	0,000	2,535	24,00
24.10.2016	56,7	46,8	264,172	0,000	264,172	7,0	5,0	2,566	0,000	2,566	24,00
25.10.2016	57,7	47,5	264,172	0,000	264,172	7,0	5,0	2,617	0,000	2,617	24,00
26.10.2016	57,2	47,2	263,188	0,000	263,188	7,0	5,0	2,570	0,000	2,570	24,00
27.10.2016	57,9	47,5	263,734	0,000	263,734	7,0	5,0	2,714	0,000	2,714	24,00
28.10.2016	57,6	47,3	263,734	0,000	263,734	7,0	5,0	2,667	0,000	2,667	24,00
29.10.2016	56,9	46,8	265,047	0,000	265,047	7,0	5,0	2,605	0,000	2,605	24,00
30.10.2016	56,6	46,6	264,828	0,000	264,828	7,0	5,0	2,588	0,000	2,588	24,00
31.10.2016	57,5	46,8	258,703	0,000	258,703	7,0	5,0	2,669	0,000	2,669	24,00
01.11.2016	58,7	47,3	256,297	0,000	256,297	7,0	5,0	2,885	0,000	2,885	24,00
02.11.2016	59,9	48,3	257,063	0,000	257,063	7,0	5,0	2,922	0,000	2,922	24,00
03.11.2016	57,0	46,9	263,078	0,000	263,078	7,0	5,0	2,613	0,000	2,613	24,00
04.11.2016	56,5	46,3	263,953	0,000	263,953	7,0	5,0	2,697	0,000	2,697	24,00
05.11.2016	59,4	48,0	259,688	0,000	259,688	7,0	5,0	2,932	0,000	2,932	24,00
06.11.2016	60,7	48,8	256,297	0,000	256,297	7,0	5,0	2,989	0,000	2,989	24,00
07.11.2016	56,8	46,7	262,094	0,000	262,094	7,0	5,0	2,644	0,000	2,644	24,00
08.11.2016	55,1	45,3	264,172	0,000	264,172	7,0	5,0	2,571	0,000	2,571	24,00
09.11.2016	55,4	45,3	264,391	0,000	264,391	7,0	5,0	2,606	0,000	2,606	24,00
10.11.2016	55,3	45,0	262,094	0,000	262,094	7,0	5,0	2,646	0,000	2,646	24,00
11.11.2016	55,7	45,6	263,516	0,000	263,516	7,0	5,0	2,632	0,000	2,632	24,00
12.11.2016	61,3	49,2	181,938	0,000	181,938	7,0	5,0	2,301	0,000	2,301	24,00
13.11.2016	63,8	50,3	97,125	0,000	97,125	7,0	5,0	1,378	0,000	1,378	24,00
14.11.2016	62,3	49,8	126,125	0,000	126,125	7,0	5,0	1,694	0,000	1,694	24,00
15.11.2016	61,2	49,4	150,125	0,000	150,125	7,0	5,0	1,823	0,000	1,823	24,00
16.11.2016	60,0	48,4	156,047	0,000	156,047	7,0	5,0	1,837	0,000	1,837	24,00
17.11.2016	59,8	48,3	158,547	0,000	158,547	7,0	5,0	1,872	0,000	1,872	24,00
18.11.2016	56,7	46,3	158,609	0,000	158,609	7,0	5,0	1,707	0,000	1,707	24,00
19.11.2016	56,6	46,2	158,531	0,000	158,531	7,0	5,0	1,707	0,000	1,707	24,00
20.11.2016	56,0	45,9	160,703	0,000	160,703	7,0	5,0	1,749	0,000	1,749	24,00
Итого	57,9	47,2	7120,375	0,000	7120,375	7,0	5,0	74,726	0,000	74,726	744,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м3	V2, м3	Q, Гкал	Время раб., ч
21.10.2016 00:00	203915,594	1,100	2981,335	48709,00
21.11.2016 00:00	211035,969	1,100	3056,061	49453,00
	7120,375	0,000	74,726	744,00

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.10.2016 по 20.11.2016



Потребитель: ООО «Энергостройсервисжилье»

Адрес: Московская обл., г.Пушкино, мкрн. Мамонтовка, ул.Гоголевская, д.12

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВТЭ-1 К1(2) № 13716 Тхв = 5,0 °С Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Объем (м3)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	V1	V2	Vп=V1-V2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.10.2016	56,3	47,9	279,699	0,000	279,699	7,0	5,0	2,327	0,000	2,327	24,00
22.10.2016	56,2	47,7	279,898	0,000	279,898	7,0	5,0	2,342	0,000	2,342	24,00
23.10.2016	56,0	47,6	279,801	0,000	279,801	7,0	5,0	2,320	0,000	2,320	24,00
24.10.2016	56,5	47,8	279,801	0,000	279,801	7,0	5,0	2,397	0,000	2,397	24,00
25.10.2016	57,7	48,7	279,898	0,000	279,898	7,0	5,0	2,489	0,000	2,489	24,00
26.10.2016	57,2	48,3	280,000	0,000	280,000	7,0	5,0	2,456	0,000	2,456	24,00
27.10.2016	57,4	48,4	279,699	0,000	279,699	7,0	5,0	2,465	0,000	2,465	24,00
28.10.2016	57,6	48,7	279,602	0,000	279,602	7,0	5,0	2,464	0,000	2,464	24,00
29.10.2016	56,8	48,1	279,699	0,000	279,699	7,0	5,0	2,424	0,000	2,424	24,00
30.10.2016	56,7	48,0	279,500	0,000	279,500	7,0	5,0	2,399	0,000	2,399	24,00
31.10.2016	56,8	47,9	277,098	0,000	277,098	7,0	5,0	2,439	0,000	2,439	24,00
01.11.2016	58,5	49,0	270,703	0,000	270,703	7,0	5,0	2,568	0,000	2,568	24,00
02.11.2016	59,2	49,4	271,699	0,000	271,699	7,0	5,0	2,638	0,000	2,638	24,00
03.11.2016	58,1	48,7	274,602	0,000	274,602	7,0	5,0	2,556	0,000	2,556	24,00
04.11.2016	55,8	47,2	278,695	0,000	278,695	7,0	5,0	2,377	0,000	2,377	24,00
05.11.2016	59,0	49,4	278,102	0,000	278,102	7,0	5,0	2,658	0,000	2,658	24,00
06.11.2016	59,9	49,8	271,500	0,000	271,500	7,0	5,0	2,709	0,000	2,709	24,00
07.11.2016	58,8	49,1	273,398	0,000	273,398	7,0	5,0	2,631	0,000	2,631	24,00
08.11.2016	54,4	46,1	278,398	0,000	278,398	7,0	5,0	2,286	0,000	2,286	24,00
09.11.2016	55,6	46,9	278,406	0,000	278,406	7,0	5,0	2,405	0,000	2,405	24,00
10.11.2016	54,5	45,9	277,898	0,000	277,898	7,0	5,0	2,349	0,000	2,349	24,00
11.11.2016	55,8	47,0	276,102	0,000	276,102	7,0	5,0	2,420	0,000	2,420	24,00
12.11.2016	60,3	49,6	266,594	0,000	266,594	7,0	5,0	2,835	0,000	2,835	24,00
13.11.2016	64,0	52,1	258,398	0,000	258,398	7,0	5,0	3,028	0,000	3,028	24,00
14.11.2016	62,3	51,4	268,703	0,000	268,703	7,0	5,0	2,904	0,000	2,904	24,00
15.11.2016	61,8	51,1	272,797	0,000	272,797	7,0	5,0	2,873	0,000	2,873	24,00
16.11.2016	60,0	50,0	278,602	0,000	278,602	7,0	5,0	2,747	0,000	2,747	24,00
17.11.2016	60,0	50,0	278,602	0,000	278,602	7,0	5,0	2,749	0,000	2,749	24,00
18.11.2016	57,0	47,9	278,602	0,000	278,602	7,0	5,0	2,506	0,000	2,506	24,00
19.11.2016	56,3	47,5	278,602	0,000	278,602	7,0	5,0	2,433	0,000	2,433	24,00
20.11.2016	55,9	47,2	278,594	0,000	278,594	7,0	5,0	2,395	0,000	2,395	24,00
Итого	57,8	48,5	8563,691	0,000	8563,691	7,0	5,0	78,592	0,000	78,592	744,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м3	V2, м3	Q, Гкал	Время раб., ч
21.10.2016 00:00	61685,574	0,000	592,732	17390,00
21.11.2016 00:00	70249,266	0,000	671,323	18134,00
	8563,691	0,000	78,592	744,00

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:



Ведомость потребления горячей воды по двум магистралям

с 21.10.2016 по 20.11.2016



Потребитель: ООО «Энергостройсервисжилье»

Адрес: Московская обл., п.Тарасовка, ул.Центральная, д.10

Договор №: от

Характеристики средств M1min = т/сутки M1max = т/сутки

измерения: M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВТЭ-1 П1141М № 6067 Тхв = 5,0 °С

Версия ПО:

Дата	Температура (°С)		Объем (м3)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	V1	V2	Vп=V1-V2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.10.2016	62,3	59,5	115,361	112,781	2,580	-	-	6,485	6,041	0,444	24,00
22.10.2016	63,0	60,2	122,959	120,429	2,530	-	-	6,996	6,533	0,463	24,00
23.10.2016	64,8	61,5	116,030	113,291	2,739	-	-	6,807	6,287	0,520	24,00
24.10.2016	62,6	59,6	115,591	113,401	2,189	-	-	6,537	6,084	0,453	24,00
25.10.2016	59,8	56,9	115,161	113,691	1,469	-	-	6,201	5,814	0,387	24,00
26.10.2016	61,2	58,2	115,441	113,881	1,559	-	-	6,372	5,956	0,416	24,00
27.10.2016	62,8	59,7	115,621	113,501	2,119	-	-	6,561	6,102	0,458	24,00
28.10.2016	62,8	59,7	115,341	113,561	1,780	-	-	6,547	6,115	0,432	24,00
29.10.2016	60,0	57,2	115,411	113,601	1,809	-	-	6,242	5,835	0,408	24,00
30.10.2016	59,3	56,7	124,499	120,979	3,520	-	-	6,651	6,162	0,489	24,00
31.10.2016	60,3	57,4	116,271	113,891	2,379	-	-	6,324	5,879	0,445	24,00
01.11.2016	61,7	58,8	120,949	119,290	1,660	-	-	6,737	6,311	0,426	24,00
02.11.2016	61,5	58,5	115,711	113,541	2,169	-	-	6,425	5,977	0,448	24,00
03.11.2016	61,5	58,5	115,241	113,471	1,770	-	-	6,399	5,972	0,427	24,00
04.11.2016	62,4	59,3	115,651	113,061	2,589	-	-	6,512	6,035	0,477	24,00
05.11.2016	62,5	59,4	115,731	113,401	2,329	-	-	6,535	6,066	0,470	24,00
06.11.2016	60,6	57,7	117,210	112,821	4,389	-	-	6,399	5,849	0,550	24,00
07.11.2016	61,4	58,6	122,579	120,919	1,660	-	-	6,794	6,370	0,423	24,00
08.11.2016	61,5	58,7	122,199	120,879	1,320	-	-	6,786	6,381	0,405	24,00
09.11.2016	61,7	58,7	119,909	117,560	2,349	-	-	6,677	6,217	0,460	24,00
10.11.2016	62,1	59,0	118,530	116,160	2,370	-	-	6,643	6,177	0,466	24,00
11.11.2016	58,8	56,1	116,031	112,501	3,529	-	-	6,145	5,658	0,487	24,00
12.11.2016	60,1	57,1	115,201	113,001	2,199	-	-	6,238	5,799	0,440	24,00
13.11.2016	61,0	58,0	116,510	112,271	4,239	-	-	6,414	5,860	0,554	24,00
14.11.2016	61,2	58,2	115,441	113,051	2,389	-	-	6,373	5,912	0,461	24,00
15.11.2016	62,5	59,5	123,259	120,489	2,770	-	-	6,956	6,456	0,500	24,00
16.11.2016	62,4	59,3	115,361	113,521	1,839	-	-	6,505	6,059	0,446	24,00
17.11.2016	62,1	59,0	115,411	113,381	2,030	-	-	6,473	6,019	0,454	24,00
18.11.2016	61,8	58,7	115,351	112,811	2,540	-	-	6,434	5,955	0,479	24,00
19.11.2016	61,7	58,6	115,321	112,731	2,589	-	-	6,417	5,943	0,474	24,00
20.11.2016	62,0	58,8	117,970	112,861	5,109	-	-	6,597	5,979	0,618	24,00
Итого	61,6	58,6	3637,248	3560,735	76,513			202,182	187,803	14,378	744,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м3	V2, м3	Q, Гкал	Время раб., ч
21.10.2016 00:00	64489,219	60887,793	336,493	13690,00
21.11.2016 00:00	68126,453	64448,504	350,871	14434,00
	3637,234	3560,711	14,378	744,00

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.10.2016 по 20.11.2016



Потребитель: ООО «Энергостройсервисжилье»

Адрес: Московская обл., п.Тарасовка, ул.Центральная, д.10

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВТЭ-1 П141М № 6067 Тхв = 5,0 °С Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.10.2016	57,3	47,6	134,658	139,354	-4,695	-	-	7,041	5,739	1,302	24,00
22.10.2016	58,0	48,0	136,969	141,498	-4,529	-	-	7,261	5,899	1,363	24,00
23.10.2016	59,6	49,3	141,279	146,258	-4,979	-	-	7,718	6,263	1,456	24,00
24.10.2016	57,8	48,0	141,215	146,148	-4,934	-	-	7,457	6,075	1,382	24,00
25.10.2016	56,4	46,7	137,678	142,377	-4,699	-	-	7,071	5,743	1,328	24,00
26.10.2016	57,2	47,2	141,164	145,902	-4,738	-	-	7,362	5,965	1,397	24,00
27.10.2016	57,8	47,8	143,975	148,836	-4,861	-	-	7,595	6,158	1,437	24,00
28.10.2016	57,6	47,8	144,379	149,330	-4,951	-	-	7,596	6,175	1,421	24,00
29.10.2016	55,2	46,0	144,754	149,547	-4,793	-	-	7,272	5,942	1,330	24,00
30.10.2016	54,9	45,6	140,932	145,418	-4,486	-	-	7,033	5,721	1,312	24,00
31.10.2016	55,7	45,9	140,877	145,201	-4,324	-	-	7,139	5,762	1,377	24,00
01.11.2016	56,5	46,4	140,424	144,773	-4,350	-	-	7,233	5,810	1,424	24,00
02.11.2016	56,5	46,3	140,133	144,682	-4,549	-	-	7,211	5,786	1,425	24,00
03.11.2016	56,5	46,3	140,025	144,678	-4,652	-	-	7,217	5,787	1,431	24,00
04.11.2016	57,3	46,8	139,977	144,545	-4,568	-	-	7,316	5,859	1,457	24,00
05.11.2016	57,4	46,8	140,166	144,650	-4,484	-	-	7,341	5,855	1,486	24,00
06.11.2016	58,9	47,1	125,398	129,689	-4,291	-	-	6,762	5,282	1,480	24,00
07.11.2016	58,2	47,3	134,398	138,777	-4,379	-	-	7,156	5,693	1,462	24,00
08.11.2016	56,4	46,4	140,729	145,268	-4,539	-	-	7,230	5,825	1,405	24,00
09.11.2016	56,6	46,4	141,012	145,561	-4,549	-	-	7,270	5,846	1,425	24,00
10.11.2016	58,2	47,1	135,975	140,275	-4,301	-	-	7,233	5,732	1,501	24,00
11.11.2016	54,2	44,8	142,561	146,559	-3,998	-	-	7,015	5,676	1,339	24,00
12.11.2016	60,5	47,1	118,607	122,268	-3,660	-	-	6,585	4,997	1,589	24,00
13.11.2016	61,3	47,8	118,166	121,932	-3,766	-	-	6,656	5,064	1,592	24,00
14.11.2016	58,8	47,0	129,342	133,650	-4,309	-	-	6,960	5,446	1,514	24,00
15.11.2016	58,0	46,9	136,578	141,080	-4,502	-	-	7,239	5,726	1,513	24,00
16.11.2016	58,4	46,9	133,107	137,514	-4,406	-	-	7,108	5,585	1,523	24,00
17.11.2016	57,9	46,5	133,137	137,441	-4,305	-	-	7,046	5,529	1,518	24,00
18.11.2016	56,7	45,8	135,391	139,861	-4,471	-	-	6,997	5,524	1,474	24,00
19.11.2016	56,7	46,0	137,061	141,531	-4,471	-	-	7,089	5,621	1,468	24,00
20.11.2016	57,0	46,3	139,307	143,691	-4,385	-	-	7,241	5,753	1,488	24,00
Итого	57,4	46,8	4249,371	4388,295	-138,924			222,450	177,834	44,616	744,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	Время раб.,ч
21.10.2016 00:00	26009,422	26660,154	316,886	13690,00
21.11.2016 00:00	30258,793	31048,449	361,503	14434,00
	4249,371	4388,295	44,616	744,00

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: