



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 19.02.2016 по 20.03.2016



Потребитель: ООО «Энергостройсервисжилье»

Адрес: Московская обл., п.Правдинский, Институтский пр-д, д.2

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВТЭ-1 П141М № 6068 Тхв = 5,0 °С Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
19.02.2016	66,5	51,1	326,563	321,293	5,270	-	-	20,071	15,050	5,020	24,00
20.02.2016	66,2	51,0	326,504	321,211	5,293	-	-	19,998	15,028	4,970	24,00
21.02.2016	66,2	50,9	326,715	321,520	5,195	-	-	19,988	15,010	4,978	24,00
22.02.2016	66,0	50,9	326,738	321,320	5,418	-	-	19,939	15,014	4,925	24,00
23.02.2016	66,1	51,2	326,445	320,887	5,559	-	-	19,932	15,083	4,848	24,00
24.02.2016	66,4	51,3	326,375	320,859	5,516	-	-	20,037	15,130	4,907	24,00
25.02.2016	65,7	51,1	326,402	320,809	5,594	-	-	19,821	15,042	4,779	24,00
26.02.2016	61,7	48,6	324,742	319,688	5,055	-	-	18,421	14,161	4,260	24,00
27.02.2016	60,4	47,7	322,832	318,156	4,676	-	-	17,885	13,788	4,097	24,00
28.02.2016	60,5	47,5	323,008	318,570	4,438	-	-	17,931	13,743	4,188	24,00
29.02.2016	62,0	48,5	322,945	318,027	4,918	-	-	18,413	14,068	4,345	24,00
01.03.2016	60,3	47,6	339,465	334,980	4,484	-	-	18,761	14,462	4,298	24,00
02.03.2016	58,8	47,1	345,918	341,285	4,633	-	-	18,600	14,565	4,035	24,00
03.03.2016	55,8	45,3	353,164	348,402	4,762	-	-	17,925	14,224	3,701	24,00
04.03.2016	55,9	45,6	367,820	363,301	4,520	-	-	18,710	14,940	3,770	24,00
05.03.2016	58,1	47,3	370,934	365,895	5,039	-	-	19,710	15,682	4,029	24,00
06.03.2016	58,4	47,5	370,887	365,750	5,137	-	-	19,805	15,782	4,023	24,00
07.03.2016	58,6	47,7	370,941	365,629	5,313	-	-	19,883	15,833	4,050	24,00
08.03.2016	59,7	48,4	370,531	365,117	5,414	-	-	20,276	16,069	4,207	24,00
09.03.2016	59,3	48,3	369,914	364,426	5,488	-	-	20,100	16,033	4,066	24,00
10.03.2016	58,0	47,6	373,434	368,117	5,316	-	-	19,777	15,907	3,870	24,00
11.03.2016	57,2	47,0	369,734	364,555	5,180	-	-	19,302	15,522	3,780	24,00
12.03.2016	58,7	47,8	368,668	363,625	5,043	-	-	19,787	15,791	3,996	24,00
13.03.2016	58,8	47,7	369,230	364,332	4,898	-	-	19,869	15,778	4,091	24,00
14.03.2016	59,1	47,9	369,383	364,500	4,883	-	-	19,971	15,855	4,117	24,00
15.03.2016	57,3	46,5	367,746	363,238	4,508	-	-	19,231	15,282	3,949	24,00
16.03.2016	55,0	45,0	365,625	361,020	4,605	-	-	18,271	14,623	3,648	24,00
17.03.2016	55,3	44,8	342,313	337,973	4,340	-	-	17,217	13,646	3,571	24,00
18.03.2016	54,8	43,6	316,574	312,984	3,590	-	-	15,765	12,241	3,525	24,00
19.03.2016	55,9	44,0	316,594	313,227	3,367	-	-	16,111	12,356	3,755	24,00
20.03.2016	56,4	44,1	316,719	313,113	3,605	-	-	16,267	12,400	3,867	24,00
Итого	60,0	47,8	10714,863	10563,809	151,055			587,774	458,109	129,665	744,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	Время раб.,ч
19.02.2016 00:00	43491,242	38714,574	582,804	8821,00
21.03.2016 00:00	54206,105	49278,383	712,470	9565,00
	10714,863	10563,809	129,665	744,00

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 19.02.2016 по 20.03.2016



Потребитель: ООО «Энергостройсервисжилье»

Адрес: Московская обл., п.Правдинский, ул.Садовая, д.17

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВТЭ-1 П141М № 6542 Тхв = 5,0 °C Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
19.02.2016	66,1	47,8	565,684	552,305	13,379	-	-	34,542	24,227	10,315	24,00
20.02.2016	65,8	47,6	565,754	552,570	13,184	-	-	34,423	24,090	10,333	24,00
21.02.2016	65,8	47,6	565,574	552,664	12,910	-	-	34,386	24,088	10,299	24,00
22.02.2016	65,6	47,5	566,211	552,887	13,324	-	-	34,334	24,068	10,266	24,00
23.02.2016	65,6	47,9	332,355	324,508	7,848	-	-	20,138	14,230	5,908	24,00
24.02.2016	65,9	48,3	318,398	311,047	7,352	-	-	19,406	13,733	5,673	24,00
25.02.2016	65,4	48,0	564,629	551,469	13,160	-	-	34,085	24,305	9,780	24,00
26.02.2016	61,4	45,8	562,965	550,125	12,840	-	-	31,761	22,983	8,778	24,00
27.02.2016	60,1	44,9	560,355	547,887	12,469	-	-	30,869	22,369	8,500	24,00
28.02.2016	60,2	44,9	560,723	548,391	12,332	-	-	30,944	22,368	8,576	24,00
29.02.2016	61,7	45,8	560,066	547,871	12,195	-	-	31,755	22,845	8,911	24,00
01.03.2016	60,0	45,0	588,793	576,074	12,719	-	-	32,374	23,589	8,785	24,00
02.03.2016	58,5	44,4	600,742	587,816	12,926	-	-	32,154	23,692	8,463	24,00
03.03.2016	55,5	42,8	613,305	600,215	13,090	-	-	30,978	23,216	7,762	24,00
04.03.2016	55,6	43,2	638,301	624,992	13,309	-	-	32,321	24,422	7,899	24,00
05.03.2016	57,9	44,6	643,563	629,945	13,617	-	-	34,031	25,522	8,508	24,00
06.03.2016	58,1	44,9	643,191	629,668	13,523	-	-	34,168	25,698	8,470	24,00
07.03.2016	58,3	45,1	643,418	629,938	13,480	-	-	34,308	25,787	8,521	24,00
08.03.2016	59,4	45,6	642,949	629,383	13,566	-	-	34,988	26,113	8,875	24,00
09.03.2016	59,0	45,7	641,801	628,082	13,719	-	-	34,684	26,101	8,583	24,00
10.03.2016	57,7	45,1	647,371	633,992	13,379	-	-	34,101	25,955	8,146	24,00
11.03.2016	56,9	44,6	641,418	628,180	13,238	-	-	33,306	25,404	7,902	24,00
12.03.2016	58,4	45,4	638,770	625,570	13,199	-	-	34,106	25,829	8,277	24,00
13.03.2016	58,6	45,4	639,004	626,082	12,922	-	-	34,227	25,815	8,413	24,00
14.03.2016	58,8	45,6	639,512	626,426	13,086	-	-	34,415	25,952	8,463	24,00
15.03.2016	57,1	44,5	637,031	624,152	12,879	-	-	33,174	25,152	8,022	24,00
16.03.2016	54,7	42,8	634,441	621,328	13,113	-	-	31,554	24,007	7,548	24,00
17.03.2016	55,1	43,3	653,855	640,414	13,441	-	-	32,729	25,070	7,660	24,00
18.03.2016	54,6	43,2	675,098	661,555	13,543	-	-	33,485	25,814	7,671	24,00
19.03.2016	55,7	43,6	674,527	660,848	13,680	-	-	34,199	26,080	8,119	24,00
20.03.2016	56,2	43,8	674,770	661,180	13,590	-	-	34,518	26,216	8,303	24,00
Итого	59,7	45,3	18534,574	18137,563	397,012			1006,466	744,739	261,727	744,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	Время раб.,ч
19.02.2016 00:00	47466,496	46340,066	816,121	3757,00
21.03.2016 00:00	66001,070	64477,629	1077,848	4501,00
	18534,574	18137,563	261,727	744,00

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 19.02.2016 по 20.03.2016



Потребитель: ООО «Энергостройсервисжилье»

Адрес: Московская обл., п.Правдинский, ул.Садовая, д.19

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВТЭ-1 П141М № 6541 Тхв = 5,0 °С Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
19.02.2016	66,0	47,6	154,800	153,888	0,912	-	-	9,441	6,604	2,837	24,00
20.02.2016	65,8	47,6	154,820	153,988	0,832	-	-	9,410	6,602	2,808	24,00
21.02.2016	65,7	47,5	154,823	154,095	0,729	-	-	9,401	6,586	2,815	24,00
22.02.2016	65,6	47,6	154,938	154,090	0,848	-	-	9,382	6,600	2,782	24,00
23.02.2016	65,6	47,8	154,837	154,072	0,765	-	-	9,379	6,634	2,745	24,00
24.02.2016	65,9	48,1	154,709	153,955	0,754	-	-	9,425	6,669	2,757	24,00
25.02.2016	65,3	47,8	154,765	153,978	0,787	-	-	9,327	6,622	2,705	24,00
26.02.2016	61,3	45,5	154,307	153,438	0,869	-	-	8,685	6,255	2,430	24,00
27.02.2016	60,0	44,7	153,638	152,806	0,832	-	-	8,445	6,097	2,348	24,00
28.02.2016	60,1	44,5	153,728	152,913	0,814	-	-	8,466	6,082	2,384	24,00
29.02.2016	61,6	45,5	153,605	152,651	0,954	-	-	8,689	6,219	2,471	24,00
01.03.2016	59,9	44,6	161,217	160,340	0,877	-	-	8,844	6,385	2,459	24,00
02.03.2016	58,4	44,2	164,485	163,239	1,246	-	-	8,778	6,449	2,329	24,00
03.03.2016	55,4	42,7	167,896	166,716	1,181	-	-	8,457	6,327	2,130	24,00
04.03.2016	55,5	43,0	174,782	173,527	1,255	-	-	8,829	6,653	2,175	24,00
05.03.2016	57,8	44,5	176,057	174,904	1,152	-	-	9,288	6,952	2,335	24,00
06.03.2016	58,0	44,8	176,332	174,980	1,352	-	-	9,344	7,017	2,327	24,00
07.03.2016	58,2	44,8	176,311	175,174	1,137	-	-	9,378	7,029	2,349	24,00
08.03.2016	59,3	45,4	176,111	174,830	1,281	-	-	9,563	7,126	2,438	24,00
09.03.2016	58,9	45,5	175,754	174,531	1,223	-	-	9,478	7,118	2,360	24,00
10.03.2016	57,6	44,9	177,551	176,258	1,293	-	-	9,334	7,091	2,243	24,00
11.03.2016	56,8	44,4	175,846	174,615	1,230	-	-	9,112	6,930	2,182	24,00
12.03.2016	58,3	45,2	175,221	174,061	1,160	-	-	9,338	7,039	2,299	24,00
13.03.2016	58,4	45,1	175,404	174,160	1,244	-	-	9,374	7,045	2,329	24,00
14.03.2016	58,7	45,3	175,381	174,248	1,133	-	-	9,416	7,074	2,342	24,00
15.03.2016	56,9	44,1	174,752	173,445	1,307	-	-	9,075	6,836	2,239	24,00
16.03.2016	54,6	42,6	173,975	172,670	1,305	-	-	8,629	6,540	2,090	24,00
17.03.2016	54,9	42,6	168,137	166,822	1,314	-	-	8,392	6,321	2,071	24,00
18.03.2016	54,4	41,8	161,766	160,533	1,232	-	-	7,997	5,949	2,049	24,00
19.03.2016	55,5	42,0	161,775	160,613	1,162	-	-	8,174	5,996	2,178	24,00
20.03.2016	56,0	42,1	161,738	160,510	1,229	-	-	8,246	6,008	2,237	24,00
Итого	59,6	45,0	5129,459	5096,051	33,408			279,097	204,853	74,244	744,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	Время раб.,ч
19.02.2016 00:00	14119,957	14050,047	243,080	3757,00
21.03.2016 00:00	19249,416	19146,098	317,324	4501,00
	5129,459	5096,051	74,244	744,00

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 19.02.2016 по 20.03.2016



Потребитель: ООО «Энергостройсервисжилье»

Адрес: Московская обл., п.Правдинский, ул.Садовая, д.21

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВТЭ-1 П141М № 6066 Тхв = 5,0 °С Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
19.02.2016	66,3	50,6	192,293	187,549	4,744	-	-	11,782	8,773	3,009	24,00
20.02.2016	66,1	50,5	192,318	187,555	4,764	-	-	11,744	8,761	2,983	24,00
21.02.2016	66,0	50,4	192,322	187,762	4,561	-	-	11,733	8,740	2,993	24,00
22.02.2016	65,8	50,4	192,439	187,764	4,676	-	-	11,709	8,745	2,964	24,00
23.02.2016	65,9	50,6	192,338	187,746	4,592	-	-	11,706	8,779	2,928	24,00
24.02.2016	66,2	50,9	192,299	187,623	4,676	-	-	11,773	8,826	2,947	24,00
25.02.2016	65,6	50,6	192,373	187,648	4,725	-	-	11,651	8,773	2,878	24,00
26.02.2016	61,6	48,2	191,600	186,963	4,637	-	-	10,840	8,279	2,560	24,00
27.02.2016	60,2	47,2	190,668	185,967	4,701	-	-	10,533	8,052	2,481	24,00
28.02.2016	60,3	47,1	190,756	186,078	4,678	-	-	10,557	8,029	2,528	24,00
29.02.2016	61,9	48,1	190,500	185,896	4,604	-	-	10,832	8,207	2,625	24,00
01.03.2016	60,1	47,2	200,414	195,361	5,053	-	-	11,046	8,470	2,576	24,00
02.03.2016	58,6	46,7	204,498	199,469	5,029	-	-	10,970	8,526	2,443	24,00
03.03.2016	55,6	44,9	208,957	203,584	5,373	-	-	10,575	8,348	2,228	24,00
04.03.2016	55,7	45,3	217,715	212,170	5,545	-	-	11,046	8,771	2,275	24,00
05.03.2016	58,0	46,8	219,430	214,102	5,328	-	-	11,628	9,176	2,452	24,00
06.03.2016	58,2	47,1	219,500	214,072	5,428	-	-	11,686	9,243	2,442	24,00
07.03.2016	58,4	47,2	219,475	214,061	5,414	-	-	11,729	9,264	2,465	24,00
08.03.2016	59,5	47,9	219,252	213,895	5,357	-	-	11,960	9,406	2,554	24,00
09.03.2016	59,2	47,9	218,900	213,596	5,305	-	-	11,861	9,397	2,465	24,00
10.03.2016	57,8	47,1	221,123	215,654	5,469	-	-	11,679	9,321	2,358	24,00
11.03.2016	57,1	46,6	218,943	213,627	5,316	-	-	11,398	9,103	2,295	24,00
12.03.2016	58,5	47,4	218,088	212,852	5,236	-	-	11,676	9,258	2,418	24,00
13.03.2016	58,7	47,5	218,266	212,852	5,414	-	-	11,720	9,269	2,450	24,00
14.03.2016	58,9	47,5	218,336	213,039	5,297	-	-	11,778	9,293	2,485	24,00
15.03.2016	57,2	46,3	217,449	212,070	5,379	-	-	11,350	8,981	2,369	24,00
16.03.2016	54,8	44,7	216,336	210,932	5,404	-	-	10,781	8,597	2,184	24,00
17.03.2016	55,2	45,2	221,229	215,740	5,488	-	-	11,096	8,894	2,202	24,00
18.03.2016	54,7	45,0	226,600	221,008	5,592	-	-	11,260	9,058	2,202	24,00
19.03.2016	55,8	45,4	226,477	220,969	5,508	-	-	11,500	9,149	2,351	24,00
20.03.2016	56,2	45,6	226,521	221,053	5,469	-	-	11,605	9,190	2,416	24,00
Итого	59,8	47,5	6467,414	6308,654	158,760			353,202	274,676	78,526	744,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	Время раб.,ч
19.02.2016 00:00	25459,469	24926,289	351,650	8822,00
21.03.2016 00:00	31926,883	31234,943	430,176	9566,00
	6467,414	6308,654	78,526	744,00

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 19.02.2016 по 20.03.2016



Потребитель: ООО «Энергостройсервисжилье»

Адрес: Московская обл., п.Правдинский, ул.Советская, д.4

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВТЭ-1 П141М № 6540 Тхв = 5,0 °С Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
19.02.2016	65,8	48,4	198,123	199,902	-1,779	-	-	12,051	8,611	3,440	24,00
20.02.2016	65,6	48,4	198,146	199,906	-1,760	-	-	12,013	8,603	3,410	24,00
21.02.2016	65,6	48,3	198,248	200,012	-1,764	-	-	12,005	8,591	3,415	24,00
22.02.2016	65,4	48,3	198,268	200,010	-1,742	-	-	11,975	8,591	3,384	24,00
23.02.2016	65,5	48,6	197,674	199,395	-1,721	-	-	11,950	8,615	3,335	24,00
24.02.2016	65,8	48,7	197,736	199,480	-1,744	-	-	12,020	8,652	3,368	24,00
25.02.2016	65,1	48,5	197,805	199,502	-1,697	-	-	11,895	8,602	3,293	24,00
26.02.2016	61,2	46,2	196,947	198,420	-1,473	-	-	11,062	8,114	2,948	24,00
27.02.2016	59,9	45,3	196,014	197,416	-1,402	-	-	10,752	7,901	2,851	24,00
28.02.2016	60,0	45,2	196,203	197,625	-1,422	-	-	10,782	7,883	2,899	24,00
29.02.2016	61,4	46,1	196,045	197,543	-1,498	-	-	11,067	8,060	3,007	24,00
01.03.2016	59,7	45,3	206,549	208,006	-1,457	-	-	11,303	8,332	2,971	24,00
02.03.2016	58,2	44,9	210,738	212,102	-1,363	-	-	11,220	8,412	2,807	24,00
03.03.2016	55,3	43,2	215,006	216,223	-1,217	-	-	10,807	8,219	2,588	24,00
04.03.2016	55,4	43,6	224,256	225,506	-1,250	-	-	11,300	8,659	2,642	24,00
05.03.2016	57,6	45,1	226,064	227,430	-1,365	-	-	11,894	9,073	2,821	24,00
06.03.2016	57,9	45,4	225,840	227,209	-1,369	-	-	11,940	9,119	2,821	24,00
07.03.2016	58,1	45,5	226,014	227,395	-1,381	-	-	11,995	9,154	2,840	24,00
08.03.2016	59,2	46,1	225,783	227,230	-1,447	-	-	12,233	9,288	2,945	24,00
09.03.2016	58,8	46,1	225,238	226,635	-1,396	-	-	12,121	9,272	2,849	24,00
10.03.2016	57,5	45,4	227,463	228,783	-1,320	-	-	11,933	9,207	2,726	24,00
11.03.2016	56,7	44,9	225,283	226,563	-1,279	-	-	11,649	8,993	2,656	24,00
12.03.2016	58,2	45,7	224,328	225,686	-1,357	-	-	11,931	9,141	2,789	24,00
13.03.2016	58,3	45,7	224,508	225,887	-1,379	-	-	11,973	9,141	2,833	24,00
14.03.2016	58,6	45,8	224,773	226,170	-1,396	-	-	12,044	9,184	2,859	24,00
15.03.2016	56,8	44,6	223,791	225,102	-1,311	-	-	11,596	8,874	2,723	24,00
16.03.2016	54,5	43,1	222,383	223,566	-1,184	-	-	11,012	8,485	2,527	24,00
17.03.2016	54,8	42,4	198,795	199,936	-1,141	-	-	9,902	7,460	2,442	24,00
18.03.2016	54,3	40,8	174,197	175,279	-1,082	-	-	8,587	6,238	2,349	24,00
19.03.2016	55,4	41,1	174,203	175,361	-1,158	-	-	8,773	6,284	2,489	24,00
20.03.2016	55,8	41,1	174,264	175,453	-1,189	-	-	8,854	6,297	2,557	24,00
Итого	59,4	45,4	6450,686	6494,730	-44,045			350,638	261,055	89,583	744,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	Время раб.,ч
19.02.2016 00:00	21123,271	23134,373	322,205	3757,00
21.03.2016 00:00	27573,957	29629,104	411,788	4501,00
	6450,686	6494,730	89,583	744,00

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 19.02.2016 по 20.03.2016



Потребитель: ООО «Энергостройсервисжилье»

Адрес: Московская обл., г.Пушкино, мкрн.Мамонтовка, ул.Гоголевская, д.4

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВТЭ-1 К1(2) № 13516 Тхв = 5,0 °С Версия ПО: 2.7

Дата	Температура (°C)		Объем (м3)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	V1	V2	Vп=V1-V2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
19.02.2016	63,8	55,0	429,633	0,000	429,633	7,0	5,0	3,737	0,000	3,737	24,00
20.02.2016	64,3	55,5	429,430	0,000	429,430	7,0	5,0	3,730	0,000	3,730	24,00
21.02.2016	63,5	54,9	429,531	0,000	429,531	7,0	5,0	3,629	0,000	3,629	24,00
22.02.2016	63,9	55,3	429,430	0,000	429,430	7,0	5,0	3,656	0,000	3,656	24,00
23.02.2016	58,8	52,8	505,703	0,000	505,703	7,0	5,0	3,180	0,000	3,180	24,00
24.02.2016	59,7	53,2	503,773	0,000	503,773	7,0	5,0	3,287	0,000	3,287	24,00
25.02.2016	58,0	52,1	528,352	0,000	528,352	7,0	5,0	3,098	0,000	3,098	24,00
26.02.2016	56,0	50,5	535,156	0,000	535,156	7,0	5,0	2,905	0,000	2,905	24,00
27.02.2016	56,1	50,5	535,055	0,000	535,055	7,0	5,0	2,937	0,000	2,937	24,00
28.02.2016	61,1	54,3	498,188	0,000	498,188	7,0	5,0	3,407	0,000	3,407	24,00
29.02.2016	57,1	51,1	513,523	0,000	513,523	7,0	5,0	3,022	0,000	3,022	24,00
01.03.2016	61,1	53,5	454,617	0,000	454,617	7,0	5,0	3,475	0,000	3,475	24,00
02.03.2016	64,6	55,9	426,383	0,000	426,383	7,0	5,0	3,663	0,000	3,663	24,00
03.03.2016	63,0	55,6	472,391	0,000	472,391	7,0	5,0	3,509	0,000	3,509	24,00
04.03.2016	58,3	52,4	529,875	0,000	529,875	7,0	5,0	3,119	0,000	3,119	24,00
05.03.2016	56,2	50,8	542,672	0,000	542,672	7,0	5,0	2,921	0,000	2,921	24,00
06.03.2016	56,3	50,9	542,773	0,000	542,773	7,0	5,0	2,931	0,000	2,931	24,00
07.03.2016	56,3	50,8	542,672	0,000	542,672	7,0	5,0	2,914	0,000	2,914	24,00
08.03.2016	55,6	50,3	551,102	0,000	551,102	7,0	5,0	2,896	0,000	2,896	24,00
09.03.2016	53,2	48,6	558,516	0,000	558,516	7,0	5,0	2,578	0,000	2,578	24,00
10.03.2016	54,8	49,6	545,922	0,000	545,922	7,0	5,0	2,732	0,000	2,732	24,00
11.03.2016	55,4	49,8	505,195	0,000	505,195	7,0	5,0	2,735	0,000	2,735	24,00
12.03.2016	55,5	50,0	538,164	0,000	538,164	7,0	5,0	2,772	0,000	2,772	24,00
13.03.2016	53,5	48,8	586,781	0,000	586,781	7,0	5,0	2,671	0,000	2,671	24,00
14.03.2016	54,5	49,6	586,594	0,000	586,594	7,0	5,0	2,833	0,000	2,833	24,00
15.03.2016	58,6	52,0	485,328	0,000	485,328	7,0	5,0	3,169	0,000	3,169	24,00
16.03.2016	57,0	51,3	539,719	0,000	539,719	7,0	5,0	3,000	0,000	3,000	24,00
17.03.2016	54,5	49,6	577,453	0,000	577,453	7,0	5,0	2,760	0,000	2,760	24,00
18.03.2016	56,9	51,3	540,375	0,000	540,375	7,0	5,0	3,061	0,000	3,061	24,00
19.03.2016	61,8	54,3	470,594	0,000	470,594	7,0	5,0	3,518	0,000	3,518	24,00
20.03.2016	58,8	52,6	539,500	0,000	539,500	7,0	5,0	3,316	0,000	3,316	24,00
Итого	58,3	52,0	15874,398	0,000	15874,398	7,0	5,0	97,161	0,000	97,161	744,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м3	V2, м3	Q, Гкал	Время раб., ч
19.02.2016 00:00	120051,820	0,000	914,271	12126,00
21.03.2016 00:00	135926,219	0,000	1011,433	12870,00
	15874,398	0,000	97,161	744,00

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 19.02.2016 по 20.03.2016



Потребитель: ООО «Энергостройсервисжилье»

Адрес: Московская обл., г.Пушкино, мкрн. Мамонтовка, ул.Гоголевская, д.8

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВТЭ-1 К1(2) № 15218 Тхв = 5,0 °С Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Объем (м3)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	V1	V2	Vп=V1-V2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
19.02.2016	64,0	50,8	263,844	0,000	263,844	7,0	5,0	3,365	0,000	3,365	24,00
20.02.2016	64,5	51,2	263,844	0,000	263,844	7,0	5,0	3,441	0,000	3,441	24,00
21.02.2016	63,6	50,6	263,953	0,000	263,953	7,0	5,0	3,358	0,000	3,358	24,00
22.02.2016	64,1	51,1	263,844	0,000	263,844	7,0	5,0	3,406	0,000	3,406	24,00
23.02.2016	58,7	49,3	311,500	0,000	311,500	7,0	5,0	2,993	0,000	2,993	24,00
24.02.2016	59,9	49,8	308,953	0,000	308,953	7,0	5,0	3,114	0,000	3,114	24,00
25.02.2016	58,2	49,0	324,375	0,000	324,375	7,0	5,0	2,961	0,000	2,961	24,00
26.02.2016	56,1	47,6	328,031	0,000	328,031	7,0	5,0	2,755	0,000	2,755	24,00
27.02.2016	56,3	47,7	327,938	0,000	327,938	7,0	5,0	2,771	0,000	2,771	24,00
28.02.2016	61,2	50,7	305,859	0,000	305,859	7,0	5,0	3,153	0,000	3,153	24,00
29.02.2016	57,2	48,0	315,938	0,000	315,938	7,0	5,0	2,807	0,000	2,807	24,00
01.03.2016	61,4	49,6	278,188	0,000	278,188	7,0	5,0	3,232	0,000	3,232	24,00
02.03.2016	64,8	51,6	261,922	0,000	261,922	7,0	5,0	3,428	0,000	3,428	24,00
03.03.2016	63,0	51,6	291,563	0,000	291,563	7,0	5,0	3,258	0,000	3,258	24,00
04.03.2016	58,4	49,2	325,031	0,000	325,031	7,0	5,0	2,930	0,000	2,930	24,00
05.03.2016	56,3	47,9	332,156	0,000	332,156	7,0	5,0	2,768	0,000	2,768	24,00
06.03.2016	56,5	48,0	332,250	0,000	332,250	7,0	5,0	2,767	0,000	2,767	24,00
07.03.2016	56,3	47,8	332,250	0,000	332,250	7,0	5,0	2,745	0,000	2,745	24,00
08.03.2016	55,8	47,5	336,938	0,000	336,938	7,0	5,0	2,771	0,000	2,771	24,00
09.03.2016	53,2	46,0	340,875	0,000	340,875	7,0	5,0	2,465	0,000	2,465	24,00
10.03.2016	55,1	47,0	333,703	0,000	333,703	7,0	5,0	2,618	0,000	2,618	24,00
11.03.2016	55,4	46,9	309,609	0,000	309,609	7,0	5,0	2,543	0,000	2,543	24,00
12.03.2016	55,5	47,2	324,969	0,000	324,969	7,0	5,0	2,611	0,000	2,611	24,00
13.03.2016	53,5	46,3	351,188	0,000	351,188	7,0	5,0	2,510	0,000	2,510	24,00
14.03.2016	54,8	47,1	351,094	0,000	351,094	7,0	5,0	2,628	0,000	2,628	24,00
15.03.2016	58,8	48,8	295,125	0,000	295,125	7,0	5,0	2,922	0,000	2,922	24,00
16.03.2016	57,0	48,5	326,625	0,000	326,625	7,0	5,0	2,764	0,000	2,764	24,00
17.03.2016	54,6	47,1	345,375	0,000	345,375	7,0	5,0	2,531	0,000	2,531	24,00
18.03.2016	57,1	48,4	322,844	0,000	322,844	7,0	5,0	2,797	0,000	2,797	24,00
19.03.2016	62,0	50,7	287,750	0,000	287,750	7,0	5,0	3,179	0,000	3,179	24,00
20.03.2016	58,8	49,5	325,500	0,000	325,500	7,0	5,0	2,978	0,000	2,978	24,00
Итого	58,5	48,8	9683,031	0,000	9683,031	7,0	5,0	90,570	0,000	90,570	744,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м3	V2, м3	Q, Гкал	Время раб., ч
19.02.2016 00:00	238116,391	0,100	3036,898	393,00
21.03.2016 00:00	247799,422	0,100	3127,468	1137,00
	9683,031	0,000	90,570	744,00

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 19.02.2016 по 20.03.2016



Потребитель: ООО «Энергостройсервисжилье»

Адрес: Московская обл., г.Пушкино, мкрн. Мамонтовка, ул.Гоголевская, д.10

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВТЭ-1 К1(2) № 15204 Тхв = 5,0 °С Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Объем (м3)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	V1	V2	Vп=V1-V2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
19.02.2016	63,6	47,3	193,844	0,000	193,844	7,0	5,0	3,198	0,000	3,198	24,00
20.02.2016	64,2	47,7	192,313	0,000	192,313	7,0	5,0	3,228	0,000	3,228	24,00
21.02.2016	63,8	47,6	192,422	0,000	192,422	7,0	5,0	3,098	0,000	3,098	24,00
22.02.2016	64,0	47,8	192,422	0,000	192,422	7,0	5,0	3,091	0,000	3,091	24,00
23.02.2016	59,9	47,1	223,375	0,000	223,375	7,0	5,0	2,858	0,000	2,858	24,00
24.02.2016	59,4	47,0	230,922	0,000	230,922	7,0	5,0	2,903	0,000	2,903	24,00
25.02.2016	58,5	46,8	240,766	0,000	240,766	7,0	5,0	2,788	0,000	2,788	24,00
26.02.2016	56,0	45,3	245,250	0,000	245,250	7,0	5,0	2,605	0,000	2,605	24,00
27.02.2016	55,9	45,2	245,578	0,000	245,578	7,0	5,0	2,624	0,000	2,624	24,00
28.02.2016	61,1	48,0	228,297	0,000	228,297	7,0	5,0	2,989	0,000	2,989	24,00
29.02.2016	57,5	46,0	234,531	0,000	234,531	7,0	5,0	2,616	0,000	2,616	24,00
01.03.2016	60,5	46,6	210,141	0,000	210,141	7,0	5,0	2,971	0,000	2,971	24,00
02.03.2016	64,4	48,2	190,922	0,000	190,922	7,0	5,0	3,144	0,000	3,144	24,00
03.03.2016	64,0	49,2	208,609	0,000	208,609	7,0	5,0	3,065	0,000	3,065	24,00
04.03.2016	58,7	47,0	240,656	0,000	240,656	7,0	5,0	2,784	0,000	2,784	24,00
05.03.2016	56,5	45,9	248,750	0,000	248,750	7,0	5,0	2,595	0,000	2,595	24,00
06.03.2016	56,3	45,7	248,859	0,000	248,859	7,0	5,0	2,615	0,000	2,615	24,00
07.03.2016	56,5	45,9	248,859	0,000	248,859	7,0	5,0	2,615	0,000	2,615	24,00
08.03.2016	55,3	45,1	251,922	0,000	251,922	7,0	5,0	2,535	0,000	2,535	24,00
09.03.2016	53,6	44,3	256,297	0,000	256,297	7,0	5,0	2,372	0,000	2,372	24,00
10.03.2016	54,9	44,9	250,391	0,000	250,391	7,0	5,0	2,391	0,000	2,391	24,00
11.03.2016	55,4	44,7	232,016	0,000	232,016	7,0	5,0	2,430	0,000	2,430	24,00
12.03.2016	56,2	46,0	247,438	0,000	247,438	7,0	5,0	2,523	0,000	2,523	24,00
13.03.2016	53,3	43,7	257,391	0,000	257,391	7,0	5,0	2,405	0,000	2,405	24,00
14.03.2016	54,2	44,7	265,266	0,000	265,266	7,0	5,0	2,529	0,000	2,529	24,00
15.03.2016	58,3	46,0	223,703	0,000	223,703	7,0	5,0	2,747	0,000	2,747	24,00
16.03.2016	57,5	46,3	239,344	0,000	239,344	7,0	5,0	2,659	0,000	2,659	24,00
17.03.2016	54,7	45,1	261,000	0,000	261,000	7,0	5,0	2,434	0,000	2,434	24,00
18.03.2016	55,8	45,5	252,141	0,000	252,141	7,0	5,0	2,590	0,000	2,590	24,00
19.03.2016	62,3	47,8	206,750	0,000	206,750	7,0	5,0	3,004	0,000	3,004	24,00
20.03.2016	59,9	47,5	240,547	0,000	240,547	7,0	5,0	2,964	0,000	2,964	24,00
Итого	58,5	46,3	7200,719	0,000	7200,719	7,0	5,0	85,372	0,000	85,372	744,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м3	V2, м3	Q, Гкал	Время раб., ч
19.02.2016 00:00	182278,125	1,000	2765,309	42829,00
21.03.2016 00:00	189478,844	1,000	2850,680	43573,00
	7200,719	0,000	85,372	744,00

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 19.02.2016 по 20.03.2016



Потребитель: ООО «Энергостройсервисжилье»

Адрес: Московская обл., п.Тарасовка, ул.Центральная, д.10

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВТЭ-1 П141М № 6067 Тхв = 5,0 °С Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
19.02.2016	60,8	45,3	100,609	103,559	-2,949	-	-	5,616	4,058	1,559	24,00
20.02.2016	57,4	44,5	114,780	118,350	-3,569	-	-	6,014	4,563	1,452	24,00
21.02.2016	58,0	45,2	117,391	120,791	-3,400	-	-	6,226	4,726	1,500	24,00
22.02.2016	58,5	45,2	112,545	116,039	-3,494	-	-	6,024	4,541	1,483	24,00
23.02.2016	55,9	44,2	118,992	122,527	-3,535	-	-	6,061	4,670	1,391	24,00
24.02.2016	55,5	44,3	125,225	128,957	-3,732	-	-	6,324	4,930	1,394	24,00
25.02.2016	56,1	44,9	126,762	130,510	-3,748	-	-	6,479	5,061	1,418	24,00
26.02.2016	56,3	45,1	128,721	132,775	-4,055	-	-	6,599	5,166	1,433	24,00
27.02.2016	55,9	45,2	130,520	134,555	-4,035	-	-	6,639	5,247	1,392	24,00
28.02.2016	55,4	44,8	130,551	134,674	-4,123	-	-	6,585	5,200	1,385	24,00
29.02.2016	55,6	44,9	129,850	133,977	-4,127	-	-	6,569	5,184	1,385	24,00
01.03.2016	58,3	45,4	115,701	119,195	-3,494	-	-	6,166	4,684	1,482	24,00
02.03.2016	56,1	44,6	121,443	125,279	-3,836	-	-	6,211	4,816	1,395	24,00
03.03.2016	55,1	44,3	126,629	130,443	-3,814	-	-	6,347	4,984	1,363	24,00
04.03.2016	55,7	44,9	128,955	132,889	-3,934	-	-	6,540	5,143	1,396	24,00
05.03.2016	55,4	44,8	131,047	135,070	-4,023	-	-	6,599	5,222	1,377	24,00
06.03.2016	55,8	45,2	130,918	135,051	-4,133	-	-	6,650	5,258	1,392	24,00
07.03.2016	55,6	45,0	130,832	135,059	-4,227	-	-	6,626	5,238	1,388	24,00
08.03.2016	55,3	44,8	130,949	135,070	-4,121	-	-	6,589	5,217	1,372	24,00
09.03.2016	54,4	44,4	130,713	134,898	-4,186	-	-	6,464	5,150	1,313	24,00
10.03.2016	53,5	43,8	130,480	134,635	-4,154	-	-	6,323	5,064	1,259	24,00
11.03.2016	55,1	44,9	130,178	134,270	-4,092	-	-	6,524	5,202	1,322	24,00
12.03.2016	54,9	44,8	129,600	133,486	-3,887	-	-	6,464	5,164	1,300	24,00
13.03.2016	55,3	44,9	129,963	133,680	-3,717	-	-	6,544	5,188	1,356	24,00
14.03.2016	55,4	44,9	130,063	133,680	-3,617	-	-	6,550	5,191	1,359	24,00
15.03.2016	55,8	45,1	129,936	133,568	-3,633	-	-	6,595	5,212	1,383	24,00
16.03.2016	55,3	43,0	107,102	110,178	-3,076	-	-	5,383	4,108	1,276	24,00
17.03.2016	55,1	40,9	83,174	85,803	-2,629	-	-	4,165	2,984	1,182	24,00
18.03.2016	56,0	40,9	81,459	84,016	-2,557	-	-	4,158	2,932	1,226	24,00
19.03.2016	60,2	40,5	67,725	69,740	-2,016	-	-	3,736	2,418	1,318	24,00
20.03.2016	60,6	41,0	68,883	70,920	-2,037	-	-	3,829	2,484	1,345	24,00
Итого	56,3	44,3	3671,692	3783,643	-111,950			187,601	145,006	42,594	744,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	Время раб.,ч
19.02.2016 00:00	16160,829	16497,338	202,304	7810,00
21.03.2016 00:00	19832,521	20280,980	244,898	8554,00
	3671,692	3783,643	42,594	744,00

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: