



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.01.2016 по 18.02.2016



Потребитель: ООО «Энергостройсервисжилье»

Адрес: Московская обл., п.Правдинский, ул.Герцена, д.1

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВТЭ-1К1(2) № 21975 Тхв = 5,0 °С Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Объем (м3)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	V1	V2	Vп=V1-V2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.01.2016	63,1	55,9	596,094	599,297	-3,203	7,0	5,0	34,016	29,797	4,219	24,00
22.01.2016	63,5	55,9	574,000	577,313	-3,313	7,0	5,0	32,979	28,691	4,288	24,00
23.01.2016	65,7	57,6	572,703	576,094	-3,391	7,0	5,0	34,061	29,515	4,546	24,00
24.01.2016	65,0	57,0	569,891	573,391	-3,500	7,0	5,0	33,559	29,063	4,497	24,00
25.01.2016	64,6	56,6	570,203	573,703	-3,500	7,0	5,0	33,351	28,880	4,470	24,00
26.01.2016	64,7	56,8	569,000	572,797	-3,797	7,0	5,0	33,340	28,893	4,447	24,00
27.01.2016	58,0	51,6	573,500	576,313	-2,813	7,0	5,0	29,941	26,294	3,647	24,00
28.01.2016	54,5	48,8	575,297	577,891	-2,594	7,0	5,0	28,063	24,874	3,189	24,00
29.01.2016	53,3	47,8	576,000	578,609	-2,609	7,0	5,0	27,426	24,316	3,109	24,00
30.01.2016	55,5	49,7	576,406	579,391	-2,984	7,0	5,0	28,704	25,390	3,314	24,00
31.01.2016	55,0	49,5	575,594	578,609	-3,016	7,0	5,0	28,398	25,243	3,155	24,00
01.02.2016	52,7	47,6	575,109	577,688	-2,578	7,0	5,0	27,056	24,182	2,874	24,00
02.02.2016	52,4	47,4	575,594	578,406	-2,813	7,0	5,0	26,957	24,088	2,869	24,00
03.02.2016	50,7	46,0	576,000	578,594	-2,594	7,0	5,0	26,013	23,336	2,677	24,00
04.02.2016	48,9	44,5	575,891	578,609	-2,719	7,0	5,0	24,988	22,470	2,518	24,00
05.02.2016	49,8	45,2	577,203	579,797	-2,594	7,0	5,0	25,581	22,956	2,625	24,00
06.02.2016	51,4	46,5	576,797	579,594	-2,797	7,0	5,0	26,456	23,627	2,829	24,00
07.02.2016	51,3	46,4	575,000	577,500	-2,500	7,0	5,0	26,279	23,496	2,783	24,00
08.02.2016	51,5	46,5	575,000	577,500	-2,500	7,0	5,0	26,429	23,596	2,833	24,00
09.02.2016	52,5	47,4	570,109	573,000	-2,891	7,0	5,0	26,727	23,855	2,872	24,00
10.02.2016	52,2	47,1	571,797	574,797	-3,000	7,0	5,0	26,641	23,773	2,868	24,00
11.02.2016	52,1	47,0	573,000	575,906	-2,906	7,0	5,0	26,653	23,795	2,858	24,00
12.02.2016	54,8	49,2	572,500	576,203	-3,703	7,0	5,0	28,141	24,947	3,194	24,00
13.02.2016	54,4	49,0	570,500	574,797	-4,297	7,0	5,0	27,790	24,749	3,041	24,00
14.02.2016	52,7	47,5	568,891	573,000	-4,109	7,0	5,0	26,791	23,894	2,897	24,00
15.02.2016	53,4	48,1	570,203	574,297	-4,094	7,0	5,0	27,210	24,255	2,955	24,00
16.02.2016	52,2	47,1	571,000	574,906	-3,906	7,0	5,0	26,587	23,737	2,850	24,00
17.02.2016	57,9	51,6	568,609	572,891	-4,281	7,0	5,0	29,631	26,100	3,531	24,00
18.02.2016	60,6	53,8	572,297	577,000	-4,703	7,0	5,0	31,262	27,441	3,821	24,00
Итого	55,7	49,8	16644,188	16737,891	-93,703	7,0	5,0	831,028	735,252	95,776	696,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м3	V2, м3	Q, Гкал	Время раб., ч
21.01.2016 00:00	203375,906	204114,797	1257,362	18442,00
19.02.2016 00:00	220020,094	220852,688	1353,138	19138,00
	16644,188	16737,891	95,776	696,00

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.01.2016 по 18.02.2016



Потребитель: ООО «Энергостройсервисжилье»

Адрес: Московская обл., п.Правдинский, Институтский пр-д, д.2

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВТЭ-1П 141М № 6068 Тхв = 5,0 °С Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.01.2016	67,7	51,0	327,219	320,816	6,402	-	-	20,506	15,056	5,451	24,00
22.01.2016	68,3	51,3	327,191	321,568	5,623	-	-	20,725	15,137	5,588	24,00
23.01.2016	69,5	52,0	326,773	321,359	5,414	-	-	21,088	15,345	5,743	24,00
24.01.2016	69,8	52,0	327,008	321,650	5,357	-	-	21,196	15,371	5,825	24,00
25.01.2016	69,2	51,7	326,246	320,607	5,639	-	-	20,956	15,239	5,718	24,00
26.01.2016	66,4	50,1	326,441	320,445	5,996	-	-	20,041	14,736	5,305	24,00
27.01.2016	69,2	52,2	326,547	319,832	6,715	-	-	20,952	15,430	5,522	24,00
28.01.2016	67,4	51,6	326,586	319,531	7,055	-	-	20,373	15,234	5,139	24,00
29.01.2016	64,7	50,3	326,684	319,832	6,852	-	-	19,513	14,813	4,699	24,00
30.01.2016	65,3	50,8	326,668	319,660	7,008	-	-	19,713	14,972	4,740	24,00
31.01.2016	65,6	51,2	326,336	318,916	7,420	-	-	19,760	15,071	4,689	24,00
01.02.2016	65,5	51,0	328,895	315,277	13,617	-	-	19,898	15,145	4,753	24,00
02.02.2016	65,3	50,9	325,500	319,551	5,949	-	-	19,629	14,942	4,687	24,00
03.02.2016	65,4	51,1	325,777	319,922	5,855	-	-	19,671	15,005	4,666	24,00
04.02.2016	65,7	51,2	325,727	319,988	5,738	-	-	19,769	15,066	4,702	24,00
05.02.2016	66,0	51,3	325,863	319,980	5,883	-	-	19,879	15,094	4,785	24,00
06.02.2016	65,5	51,0	325,852	320,316	5,535	-	-	19,726	15,004	4,722	24,00
07.02.2016	65,9	51,1	325,969	320,313	5,656	-	-	19,864	15,021	4,843	24,00
08.02.2016	66,1	51,3	325,844	319,977	5,867	-	-	19,915	15,094	4,821	24,00
09.02.2016	63,8	49,7	325,953	320,316	5,637	-	-	19,152	14,574	4,578	24,00
10.02.2016	65,6	50,9	325,738	319,949	5,789	-	-	19,745	14,950	4,795	24,00
11.02.2016	65,4	50,7	325,781	319,867	5,914	-	-	19,670	14,908	4,763	24,00
12.02.2016	67,2	51,9	325,746	319,590	6,156	-	-	20,249	15,282	4,967	24,00
13.02.2016	66,2	51,4	325,738	319,965	5,773	-	-	19,920	15,115	4,805	24,00
14.02.2016	66,1	51,2	326,145	320,488	5,656	-	-	19,919	15,081	4,838	24,00
15.02.2016	66,6	51,7	325,758	320,016	5,742	-	-	20,052	15,214	4,838	24,00
16.02.2016	65,5	51,1	326,242	320,711	5,531	-	-	19,752	15,027	4,725	24,00
17.02.2016	65,8	50,9	326,770	321,715	5,055	-	-	19,881	15,016	4,865	24,00
18.02.2016	66,4	51,1	326,676	321,484	5,191	-	-	20,048	15,078	4,970	24,00
Итого	66,5	51,2	9463,672	9283,645	180,027			581,563	437,019	144,544	696,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	Время раб.,ч
21.01.2016 00:00	34027,570	29430,930	438,260	8125,00
19.02.2016 00:00	43491,242	38714,574	582,804	8821,00
	9463,672	9283,645	144,544	696,00

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.01.2016 по 18.02.2016



Потребитель: ООО «Энергостройсервисжилье»

Адрес: Московская обл., п.Правдинский, ул.Садовая, д.17

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВТЭ-1П 141М № 6542 Тхв = 5,0 °С Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.01.2016	67,3	47,7	565,178	552,230	12,947	-	-	35,235	24,162	11,072	24,00
22.01.2016	68,0	48,1	564,955	552,248	12,707	-	-	35,609	24,336	11,273	24,00
23.01.2016	69,2	48,7	564,965	551,986	12,979	-	-	36,276	24,686	11,590	24,00
24.01.2016	69,5	48,7	565,266	552,176	13,090	-	-	36,457	24,724	11,733	24,00
25.01.2016	68,9	48,4	565,648	552,471	13,178	-	-	36,153	24,533	11,620	24,00
26.01.2016	66,0	46,9	566,031	552,930	13,102	-	-	34,555	23,714	10,841	24,00
27.01.2016	68,8	48,8	564,996	551,578	13,418	-	-	36,048	24,725	11,323	24,00
28.01.2016	67,0	48,2	564,402	551,109	13,293	-	-	35,003	24,415	10,587	24,00
29.01.2016	64,4	47,0	565,527	551,926	13,602	-	-	33,578	23,762	9,816	24,00
30.01.2016	65,0	47,4	565,059	551,715	13,344	-	-	33,879	23,984	9,894	24,00
31.01.2016	65,2	47,8	564,691	551,336	13,355	-	-	33,971	24,149	9,822	24,00
01.02.2016	65,1	47,8	563,930	550,625	13,305	-	-	33,889	24,161	9,729	24,00
02.02.2016	64,9	47,6	564,484	551,078	13,406	-	-	33,810	24,059	9,751	24,00
03.02.2016	65,0	47,8	564,266	550,832	13,434	-	-	33,841	24,154	9,687	24,00
04.02.2016	65,3	47,9	564,465	550,992	13,473	-	-	34,018	24,239	9,779	24,00
05.02.2016	65,6	48,1	564,168	550,746	13,422	-	-	34,181	24,339	9,842	24,00
06.02.2016	65,1	47,8	564,602	551,320	13,281	-	-	33,956	24,177	9,779	24,00
07.02.2016	65,5	47,9	564,969	551,586	13,383	-	-	34,200	24,266	9,934	24,00
08.02.2016	65,7	48,1	564,918	551,445	13,473	-	-	34,287	24,362	9,925	24,00
09.02.2016	63,4	46,7	565,617	552,090	13,527	-	-	33,013	23,588	9,425	24,00
10.02.2016	65,2	47,6	565,371	551,754	13,617	-	-	34,030	24,121	9,909	24,00
11.02.2016	64,9	47,3	565,547	551,938	13,609	-	-	33,902	23,947	9,955	24,00
12.02.2016	66,7	48,2	565,277	551,820	13,457	-	-	34,886	24,435	10,451	24,00
13.02.2016	65,7	48,0	565,000	551,582	13,418	-	-	34,322	24,280	10,042	24,00
14.02.2016	65,7	47,8	565,219	551,809	13,410	-	-	34,295	24,210	10,085	24,00
15.02.2016	66,1	48,2	564,777	551,313	13,465	-	-	34,531	24,432	10,098	24,00
16.02.2016	65,2	47,9	564,590	551,406	13,184	-	-	33,975	24,224	9,752	24,00
17.02.2016	65,5	47,7	565,082	552,043	13,039	-	-	34,179	24,131	10,048	24,00
18.02.2016	66,0	47,9	565,219	552,289	12,930	-	-	34,471	24,258	10,213	24,00
Итого	66,1	47,9	16384,219	15998,373	385,846			1000,550	702,576	297,974	696,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	Время раб.,ч
21.01.2016 00:00	31082,277	30341,693	518,148	3061,00
19.02.2016 00:00	47466,496	46340,066	816,121	3757,00
	16384,219	15998,373	297,974	696,00

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.01.2016 по 18.02.2016



Потребитель: ООО «Энергостройсервисжилье»

Адрес: Московская обл., п.Правдинский, ул.Садовая, д.19

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВТЭ-1П 141М № 6541 Тхв = 5,0 °С Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.01.2016	67,2	47,6	154,303	153,694	0,608	-	-	9,599	6,572	3,027	24,00
22.01.2016	67,9	47,9	154,241	153,675	0,566	-	-	9,704	6,617	3,088	24,00
23.01.2016	69,1	48,5	154,234	153,727	0,508	-	-	9,884	6,716	3,168	24,00
24.01.2016	69,4	48,6	154,209	153,820	0,389	-	-	9,925	6,727	3,198	24,00
25.01.2016	68,8	48,2	154,359	153,750	0,609	-	-	9,845	6,667	3,178	24,00
26.01.2016	65,9	46,6	154,497	153,854	0,644	-	-	9,413	6,435	2,978	24,00
27.01.2016	68,7	48,8	154,173	153,513	0,660	-	-	9,818	6,748	3,069	24,00
28.01.2016	66,9	48,3	153,936	153,445	0,490	-	-	9,530	6,670	2,860	24,00
29.01.2016	64,3	47,1	154,459	153,633	0,826	-	-	9,155	6,498	2,657	24,00
30.01.2016	64,9	47,5	154,309	153,499	0,810	-	-	9,239	6,567	2,672	24,00
31.01.2016	65,1	48,0	154,193	153,568	0,625	-	-	9,263	6,628	2,635	24,00
01.02.2016	65,0	47,8	154,002	153,380	0,622	-	-	9,244	6,599	2,645	24,00
02.02.2016	64,8	47,6	154,115	153,493	0,622	-	-	9,220	6,573	2,647	24,00
03.02.2016	64,9	47,7	154,207	153,485	0,722	-	-	9,237	6,594	2,643	24,00
04.02.2016	65,2	47,9	154,378	153,668	0,710	-	-	9,293	6,632	2,661	24,00
05.02.2016	65,5	48,1	154,156	153,459	0,697	-	-	9,329	6,649	2,680	24,00
06.02.2016	65,1	47,7	154,489	153,787	0,702	-	-	9,279	6,594	2,685	24,00
07.02.2016	65,4	47,8	154,553	153,879	0,674	-	-	9,343	6,614	2,729	24,00
08.02.2016	65,6	48,0	154,345	153,762	0,583	-	-	9,356	6,639	2,717	24,00
09.02.2016	63,3	46,6	154,533	153,758	0,775	-	-	9,006	6,436	2,570	24,00
10.02.2016	65,1	47,7	154,385	153,587	0,798	-	-	9,282	6,591	2,691	24,00
11.02.2016	64,9	47,4	154,308	153,508	0,800	-	-	9,241	6,547	2,694	24,00
12.02.2016	66,7	48,4	154,253	153,541	0,712	-	-	9,510	6,693	2,817	24,00
13.02.2016	65,7	48,0	154,436	153,767	0,669	-	-	9,369	6,636	2,733	24,00
14.02.2016	65,6	47,7	154,441	153,782	0,659	-	-	9,362	6,605	2,757	24,00
15.02.2016	66,1	48,2	154,303	153,648	0,654	-	-	9,423	6,671	2,752	24,00
16.02.2016	65,1	47,7	154,486	153,684	0,803	-	-	9,284	6,603	2,681	24,00
17.02.2016	65,4	47,6	154,753	153,894	0,859	-	-	9,345	6,589	2,756	24,00
18.02.2016	65,9	47,8	154,710	153,977	0,733	-	-	9,423	6,620	2,803	24,00
Итого	66,0	47,8	4475,766	4456,235	19,530			272,921	191,731	81,190	696,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	Время раб.,ч
21.01.2016 00:00	9644,191	9593,812	161,890	3061,00
19.02.2016 00:00	14119,957	14050,047	243,080	3757,00
	4475,766	4456,235	81,190	696,00

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.01.2016 по 18.02.2016



Потребитель: ООО «Энергостройсервисжилье»

Адрес: Московская обл., п.Правдинский, ул.Садовая, д.21

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВТЭ-1П 141М № 6066 Тхв = 5,0 °С Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.01.2016	67,5	50,6	191,668	186,957	4,711	-	-	11,983	8,747	3,235	24,00
22.01.2016	68,2	51,0	191,594	187,018	4,576	-	-	12,110	8,814	3,297	24,00
23.01.2016	69,4	51,7	191,660	186,959	4,701	-	-	12,341	8,944	3,397	24,00
24.01.2016	69,7	51,7	191,629	186,959	4,670	-	-	12,392	8,947	3,444	24,00
25.01.2016	69,1	51,3	191,693	187,096	4,598	-	-	12,283	8,870	3,413	24,00
26.01.2016	66,2	49,7	191,891	187,131	4,760	-	-	11,745	8,575	3,170	24,00
27.01.2016	69,0	51,8	191,604	186,850	4,754	-	-	12,262	8,963	3,299	24,00
28.01.2016	67,2	51,2	191,701	187,004	4,697	-	-	11,927	8,852	3,075	24,00
29.01.2016	64,6	49,9	191,887	187,223	4,664	-	-	11,431	8,609	2,822	24,00
30.01.2016	65,2	50,3	191,926	187,186	4,740	-	-	11,547	8,689	2,859	24,00
31.01.2016	65,4	50,6	191,900	187,150	4,750	-	-	11,585	8,761	2,824	24,00
01.02.2016	65,3	50,6	191,807	187,156	4,650	-	-	11,569	8,746	2,824	24,00
02.02.2016	65,1	50,5	191,930	187,168	4,762	-	-	11,538	8,726	2,812	24,00
03.02.2016	65,2	50,6	191,822	187,055	4,768	-	-	11,546	8,751	2,795	24,00
04.02.2016	65,5	50,7	191,889	187,244	4,645	-	-	11,608	8,775	2,833	24,00
05.02.2016	65,8	50,9	191,854	187,131	4,723	-	-	11,667	8,800	2,867	24,00
06.02.2016	65,4	50,5	192,100	187,264	4,836	-	-	11,595	8,741	2,854	24,00
07.02.2016	65,7	50,6	191,959	187,352	4,607	-	-	11,660	8,757	2,903	24,00
08.02.2016	65,9	50,8	192,039	187,238	4,801	-	-	11,698	8,795	2,903	24,00
09.02.2016	63,6	49,3	192,082	187,361	4,721	-	-	11,250	8,518	2,732	24,00
10.02.2016	65,4	50,5	191,994	187,359	4,635	-	-	11,599	8,739	2,860	24,00
11.02.2016	65,2	50,2	192,020	187,287	4,732	-	-	11,554	8,685	2,870	24,00
12.02.2016	66,9	51,2	191,926	187,197	4,729	-	-	11,890	8,874	3,015	24,00
13.02.2016	66,0	50,8	192,033	187,332	4,701	-	-	11,708	8,801	2,906	24,00
14.02.2016	65,9	50,7	192,043	187,445	4,598	-	-	11,695	8,773	2,922	24,00
15.02.2016	66,4	51,1	192,088	187,309	4,779	-	-	11,788	8,854	2,934	24,00
16.02.2016	65,4	50,6	192,096	187,453	4,643	-	-	11,601	8,757	2,844	24,00
17.02.2016	65,7	50,5	192,258	187,563	4,695	-	-	11,667	8,746	2,922	24,00
18.02.2016	66,2	50,6	192,207	187,549	4,658	-	-	11,760	8,767	2,993	24,00
Итого	66,3	50,7	5565,297	5428,994	136,303			340,998	254,375	86,623	696,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	Время раб., ч
21.01.2016 00:00	19894,172	19497,295	265,027	8126,00
19.02.2016 00:00	25459,469	24926,289	351,650	8822,00
	5565,297	5428,994	86,623	696,00

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.01.2016 по 18.02.2016



Потребитель: ООО «Энергостройсервисжилье»

Адрес: Московская обл., п.Правдинский, ул.Советская, д.4

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВТЭ-1П 141М № 6540 Тхв = 5,0 °С Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.01.2016	67,1	48,3	198,377	200,307	-1,930	-	-	12,310	8,602	3,708	24,00
22.01.2016	67,7	48,6	198,496	200,480	-1,984	-	-	12,453	8,655	3,797	24,00
23.01.2016	68,9	49,2	198,463	200,523	-2,061	-	-	12,682	8,771	3,911	24,00
24.01.2016	69,2	49,2	198,529	200,619	-2,090	-	-	12,740	8,781	3,959	24,00
25.01.2016	68,6	48,8	198,792	200,854	-2,062	-	-	12,640	8,713	3,927	24,00
26.01.2016	65,8	47,3	198,604	200,490	-1,887	-	-	12,066	8,410	3,655	24,00
27.01.2016	68,5	49,4	197,721	199,711	-1,990	-	-	12,560	8,787	3,773	24,00
28.01.2016	66,8	49,0	197,527	199,355	-1,828	-	-	12,201	8,695	3,507	24,00
29.01.2016	64,2	47,7	197,229	198,879	-1,650	-	-	11,669	8,430	3,239	24,00
30.01.2016	64,8	48,1	197,162	198,842	-1,680	-	-	11,782	8,510	3,272	24,00
31.01.2016	64,9	48,5	197,242	198,908	-1,666	-	-	11,820	8,578	3,242	24,00
01.02.2016	64,9	48,4	197,148	198,818	-1,670	-	-	11,804	8,559	3,245	24,00
02.02.2016	64,7	48,3	197,369	199,027	-1,658	-	-	11,780	8,544	3,236	24,00
03.02.2016	64,8	48,5	196,963	198,617	-1,654	-	-	11,773	8,561	3,212	24,00
04.02.2016	65,1	48,5	197,129	198,807	-1,678	-	-	11,841	8,584	3,257	24,00
05.02.2016	65,4	48,6	197,191	198,896	-1,705	-	-	11,906	8,604	3,301	24,00
06.02.2016	64,9	48,3	197,537	199,223	-1,686	-	-	11,839	8,556	3,283	24,00
07.02.2016	65,3	48,4	197,592	199,309	-1,717	-	-	11,917	8,586	3,331	24,00
08.02.2016	65,5	48,6	197,475	199,191	-1,717	-	-	11,945	8,620	3,325	24,00
09.02.2016	63,1	47,2	197,721	199,316	-1,596	-	-	11,497	8,354	3,142	24,00
10.02.2016	65,0	48,4	197,629	199,314	-1,686	-	-	11,855	8,572	3,283	24,00
11.02.2016	64,7	48,1	197,752	199,436	-1,684	-	-	11,812	8,532	3,280	24,00
12.02.2016	66,5	49,1	197,658	199,445	-1,787	-	-	12,154	8,718	3,436	24,00
13.02.2016	65,5	48,7	197,664	199,383	-1,719	-	-	11,964	8,641	3,322	24,00
14.02.2016	65,5	48,6	197,770	199,494	-1,725	-	-	11,958	8,619	3,339	24,00
15.02.2016	65,9	49,0	197,521	199,254	-1,732	-	-	12,037	8,698	3,338	24,00
16.02.2016	65,0	48,5	197,631	199,301	-1,670	-	-	11,849	8,602	3,247	24,00
17.02.2016	65,2	48,3	197,600	199,322	-1,723	-	-	11,905	8,556	3,349	24,00
18.02.2016	65,8	48,5	197,934	199,701	-1,768	-	-	12,027	8,607	3,420	24,00
Итого	65,8	48,5	5733,425	5784,824	-51,399			348,782	249,446	99,336	696,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	Время раб., ч
21.01.2016 00:00	15389,847	17349,549	222,869	3061,00
19.02.2016 00:00	21123,271	23134,373	322,205	3757,00
	5733,425	5784,824	99,336	696,00

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.01.2016 по 18.02.2016



Потребитель: ООО «Энергостройсервисжилье»

Адрес: Московская обл., г.Пушкино, мкрн.Мамонтовка, ул.Гоголевская, д.4

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВТЭ-1К1(2) № 13516 Тхв = 5,0 °С Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Объем (м3)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	V1	V2	Vп=V1-V2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.01.2016	69,7	59,5	430,039	0,000	430,039	7,0	5,0	4,334	0,000	4,334	24,00
22.01.2016	73,5	62,2	429,633	0,000	429,633	7,0	5,0	4,795	0,000	4,795	24,00
23.01.2016	73,3	62,0	429,734	0,000	429,734	7,0	5,0	4,795	0,000	4,795	24,00
24.01.2016	73,1	61,7	430,039	0,000	430,039	7,0	5,0	4,830	0,000	4,830	24,00
25.01.2016	75,5	63,5	429,531	0,000	429,531	7,0	5,0	5,054	0,000	5,054	24,00
26.01.2016	74,2	62,7	429,531	0,000	429,531	7,0	5,0	4,856	0,000	4,856	24,00
27.01.2016	70,8	60,3	427,461	0,000	427,461	7,0	5,0	4,402	0,000	4,402	24,00
28.01.2016	67,7	58,3	429,430	0,000	429,430	7,0	5,0	3,957	0,000	3,957	24,00
29.01.2016	62,3	54,3	429,531	0,000	429,531	7,0	5,0	3,415	0,000	3,415	24,00
30.01.2016	62,4	54,4	428,430	0,000	428,430	7,0	5,0	3,392	0,000	3,392	24,00
31.01.2016	62,7	54,8	429,031	0,000	429,031	7,0	5,0	3,386	0,000	3,386	24,00
01.02.2016	58,5	52,5	495,656	0,000	495,656	7,0	5,0	3,061	0,000	3,061	24,00
02.02.2016	55,0	49,7	554,492	0,000	554,492	7,0	5,0	2,860	0,000	2,860	24,00
03.02.2016	54,9	49,8	555,367	0,000	555,367	7,0	5,0	2,835	0,000	2,835	24,00
04.02.2016	56,9	51,0	512,813	0,000	512,813	7,0	5,0	3,035	0,000	3,035	24,00
05.02.2016	55,9	50,4	538,914	0,000	538,914	7,0	5,0	2,936	0,000	2,936	24,00
06.02.2016	55,1	49,6	538,914	0,000	538,914	7,0	5,0	2,913	0,000	2,913	24,00
07.02.2016	54,9	49,5	538,914	0,000	538,914	7,0	5,0	2,893	0,000	2,893	24,00
08.02.2016	56,2	50,2	500,727	0,000	500,727	7,0	5,0	3,032	0,000	3,032	24,00
09.02.2016	56,5	50,6	526,953	0,000	526,953	7,0	5,0	3,067	0,000	3,067	24,00
10.02.2016	55,2	49,6	527,742	0,000	527,742	7,0	5,0	2,915	0,000	2,915	24,00
11.02.2016	55,8	50,2	527,742	0,000	527,742	7,0	5,0	2,938	0,000	2,938	24,00
12.02.2016	55,0	49,6	526,727	0,000	526,727	7,0	5,0	2,905	0,000	2,905	24,00
13.02.2016	54,4	49,3	562,781	0,000	562,781	7,0	5,0	2,845	0,000	2,845	24,00
14.02.2016	52,3	47,6	562,781	0,000	562,781	7,0	5,0	2,625	0,000	2,625	24,00
15.02.2016	54,0	49,0	562,680	0,000	562,680	7,0	5,0	2,790	0,000	2,790	24,00
16.02.2016	56,7	50,8	513,117	0,000	513,117	7,0	5,0	3,016	0,000	3,016	24,00
17.02.2016	54,8	49,3	533,938	0,000	533,938	7,0	5,0	2,877	0,000	2,877	24,00
18.02.2016	55,3	49,5	522,055	0,000	522,055	7,0	5,0	3,009	0,000	3,009	24,00
Итого	60,8	53,5	14324,703	0,000	14324,703	7,0	5,0	99,768	0,000	99,768	696,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м3	V2, м3	Q, Гкал	Время раб., ч
21.01.2016 00:00	105727,117	0,000	814,503	11430,00
19.02.2016 00:00	120051,820	0,000	914,271	12126,00
	14324,703	0,000	99,768	696,00

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.01.2016 по 18.02.2016



Потребитель: ООО «Энергостройсервисжилье»

Адрес: Московская обл., г.Пушкино, мкрн. Мамонтовка, ул.Гоголевская, д.10

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВТЭ-1К1(2) № 15204 Тхв = 5,0 °С Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Объем (м3)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	V1	V2	Vп=V1-V2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.01.2016	70,1	50,9	192,203	0,000	192,203	7,0	5,0	3,717	0,000	3,717	24,00
22.01.2016	73,4	52,4	191,875	0,000	191,875	7,0	5,0	4,057	0,000	4,057	24,00
23.01.2016	73,5	52,5	192,094	0,000	192,094	7,0	5,0	4,067	0,000	4,067	24,00
24.01.2016	73,1	52,0	192,094	0,000	192,094	7,0	5,0	4,069	0,000	4,069	24,00
25.01.2016	75,8	53,5	191,109	0,000	191,109	7,0	5,0	4,287	0,000	4,287	24,00
26.01.2016	74,9	53,2	191,766	0,000	191,766	7,0	5,0	4,198	0,000	4,198	24,00
27.01.2016	71,1	51,4	191,094	0,000	191,094	7,0	5,0	3,793	0,000	3,793	24,00
28.01.2016	68,4	50,6	192,094	0,000	192,094	7,0	5,0	3,405	0,000	3,405	24,00
29.01.2016	62,7	47,6	192,313	0,000	192,313	7,0	5,0	2,928	0,000	2,928	24,00
30.01.2016	62,8	47,7	192,203	0,000	192,203	7,0	5,0	2,948	0,000	2,948	24,00
31.01.2016	63,0	47,9	192,203	0,000	192,203	7,0	5,0	2,946	0,000	2,946	24,00
01.02.2016	59,4	47,0	218,234	0,000	218,234	7,0	5,0	2,695	0,000	2,695	24,00
02.02.2016	54,9	44,9	253,297	0,000	253,297	7,0	5,0	2,496	0,000	2,496	24,00
03.02.2016	55,3	45,2	254,656	0,000	254,656	7,0	5,0	2,508	0,000	2,508	24,00
04.02.2016	56,5	45,6	233,984	0,000	233,984	7,0	5,0	2,536	0,000	2,536	24,00
05.02.2016	56,2	45,5	245,906	0,000	245,906	7,0	5,0	2,603	0,000	2,603	24,00
06.02.2016	55,0	44,7	246,234	0,000	246,234	7,0	5,0	2,560	0,000	2,560	24,00
07.02.2016	55,5	44,8	246,453	0,000	246,453	7,0	5,0	2,638	0,000	2,638	24,00
08.02.2016	56,0	44,5	227,750	0,000	227,750	7,0	5,0	2,561	0,000	2,561	24,00
09.02.2016	56,1	45,0	240,438	0,000	240,438	7,0	5,0	2,647	0,000	2,647	24,00
10.02.2016	55,7	44,8	240,766	0,000	240,766	7,0	5,0	2,611	0,000	2,611	24,00
11.02.2016	56,2	45,2	240,766	0,000	240,766	7,0	5,0	2,620	0,000	2,620	24,00
12.02.2016	55,0	44,3	238,688	0,000	238,688	7,0	5,0	2,525	0,000	2,525	24,00
13.02.2016	54,4	44,5	258,703	0,000	258,703	7,0	5,0	2,489	0,000	2,489	24,00
14.02.2016	52,8	43,5	258,922	0,000	258,922	7,0	5,0	2,400	0,000	2,400	24,00
15.02.2016	54,0	44,1	258,703	0,000	258,703	7,0	5,0	2,503	0,000	2,503	24,00
16.02.2016	56,4	45,2	235,625	0,000	235,625	7,0	5,0	2,611	0,000	2,611	24,00
17.02.2016	55,0	44,4	243,609	0,000	243,609	7,0	5,0	2,517	0,000	2,517	24,00
18.02.2016	54,9	44,0	242,625	0,000	242,625	7,0	5,0	2,605	0,000	2,605	24,00
Итого	61,0	47,1	6496,406	0,000	6496,406	7,0	5,0	86,538	0,000	86,538	696,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м3	V2, м3	Q, Гкал	Время раб., ч
21.01.2016 00:00	175781,719	1,000	2678,771	42133,00
19.02.2016 00:00	182278,125	1,000	2765,309	42829,00
	6496,406	0,000	86,538	696,00

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.01.2016 по 18.02.2016



Потребитель: ООО «Энергостройсервисжилье»

Адрес: Московская обл., г.Пушкино, мкрн. Мамонтовка, ул.Гоголевская, д.12

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВТЭ-1К1(2) № 13716 Тхв = 5,0 °С Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Объем (м3)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	V1	V2	Vп=V1-V2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.01.2016	69,3	53,3	207,402	0,000	207,402	7,0	5,0	3,277	0,000	3,277	24,00
22.01.2016	73,2	55,6	207,398	0,000	207,398	7,0	5,0	3,596	0,000	3,596	24,00
23.01.2016	72,8	55,3	207,402	0,000	207,402	7,0	5,0	3,583	0,000	3,583	24,00
24.01.2016	72,8	55,1	207,500	0,000	207,500	7,0	5,0	3,627	0,000	3,627	24,00
25.01.2016	75,0	56,4	207,398	0,000	207,398	7,0	5,0	3,798	0,000	3,798	24,00
26.01.2016	73,5	55,8	207,398	0,000	207,398	7,0	5,0	3,614	0,000	3,614	24,00
27.01.2016	70,3	54,1	206,199	0,000	206,199	7,0	5,0	3,285	0,000	3,285	24,00
28.01.2016	67,1	52,7	207,203	0,000	207,203	7,0	5,0	2,959	0,000	2,959	24,00
29.01.2016	62,0	49,5	207,199	0,000	207,199	7,0	5,0	2,553	0,000	2,553	24,00
30.01.2016	62,3	49,7	207,098	0,000	207,098	7,0	5,0	2,562	0,000	2,562	24,00
31.01.2016	62,3	50,0	207,102	0,000	207,102	7,0	5,0	2,516	0,000	2,516	24,00
01.02.2016	57,9	48,4	242,602	0,000	242,602	7,0	5,0	2,333	0,000	2,333	24,00
02.02.2016	55,0	46,6	266,898	0,000	266,898	7,0	5,0	2,204	0,000	2,204	24,00
03.02.2016	54,8	46,6	268,000	0,000	268,000	7,0	5,0	2,182	0,000	2,182	24,00
04.02.2016	57,0	47,6	246,199	0,000	246,199	7,0	5,0	2,307	0,000	2,307	24,00
05.02.2016	55,7	47,0	260,199	0,000	260,199	7,0	5,0	2,254	0,000	2,254	24,00
06.02.2016	55,1	46,4	260,301	0,000	260,301	7,0	5,0	2,250	0,000	2,250	24,00
07.02.2016	54,7	46,0	259,801	0,000	259,801	7,0	5,0	2,228	0,000	2,228	24,00
08.02.2016	56,3	46,7	241,398	0,000	241,398	7,0	5,0	2,293	0,000	2,293	24,00
09.02.2016	56,5	47,2	254,000	0,000	254,000	7,0	5,0	2,343	0,000	2,343	24,00
10.02.2016	55,1	46,2	254,102	0,000	254,102	7,0	5,0	2,230	0,000	2,230	24,00
11.02.2016	55,8	46,5	254,297	0,000	254,297	7,0	5,0	2,321	0,000	2,321	24,00
12.02.2016	54,7	45,8	255,402	0,000	255,402	7,0	5,0	2,291	0,000	2,291	24,00
13.02.2016	54,6	46,0	271,898	0,000	271,898	7,0	5,0	2,302	0,000	2,302	24,00
14.02.2016	52,2	44,3	272,102	0,000	272,102	7,0	5,0	2,126	0,000	2,126	24,00
15.02.2016	54,2	45,7	271,801	0,000	271,801	7,0	5,0	2,271	0,000	2,271	24,00
16.02.2016	56,7	47,0	246,699	0,000	246,699	7,0	5,0	2,367	0,000	2,367	24,00
17.02.2016	54,7	45,7	256,801	0,000	256,801	7,0	5,0	2,285	0,000	2,285	24,00
18.02.2016	55,6	45,9	248,797	0,000	248,797	7,0	5,0	2,385	0,000	2,385	24,00
Итого	60,6	49,1	6910,598	0,000	6910,598	7,0	5,0	76,342	0,000	76,342	696,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м3	V2, м3	Q, Гкал	Время раб., ч
21.01.2016 00:00	33264,484	0,000	336,677	10814,00
19.02.2016 00:00	40175,082	0,000	413,019	11510,00
	6910,598	0,000	76,342	696,00

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.01.2016 по 18.02.2016



Потребитель: ООО «Энергостройсервисжилье»

Адрес: Московская обл., п.Тарасовка, ул.Центральная, д.10

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВТЭ-1П 141М № 6067 Тхв = 5,0 °С Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.01.2016	68,2	50,2	109,479	112,687	-3,208	-	-	6,924	4,966	1,959	24,00
22.01.2016	70,9	53,7	124,552	128,479	-3,927	-	-	8,210	6,071	2,139	24,00
23.01.2016	72,2	54,4	127,192	131,285	-4,093	-	-	8,542	6,297	2,245	24,00
24.01.2016	74,9	56,1	126,121	130,291	-4,170	-	-	8,815	6,474	2,341	24,00
25.01.2016	76,3	57,7	131,240	135,862	-4,622	-	-	9,358	6,946	2,412	24,00
26.01.2016	68,5	50,7	108,500	111,986	-3,486	-	-	6,894	4,974	1,920	24,00
27.01.2016	62,0	46,1	101,644	104,908	-3,265	-	-	5,794	4,213	1,581	24,00
28.01.2016	55,5	44,2	124,436	127,873	-3,438	-	-	6,285	4,885	1,400	24,00
29.01.2016	56,0	44,7	126,375	129,432	-3,057	-	-	6,442	5,023	1,419	24,00
30.01.2016	57,7	45,9	124,987	128,179	-3,191	-	-	6,585	5,108	1,477	24,00
31.01.2016	56,5	45,3	124,967	128,211	-3,244	-	-	6,430	5,036	1,394	24,00
01.02.2016	55,6	44,8	126,797	130,121	-3,324	-	-	6,411	5,047	1,364	24,00
02.02.2016	56,0	45,1	128,244	131,488	-3,244	-	-	6,543	5,148	1,396	24,00
03.02.2016	55,6	45,1	130,042	133,571	-3,529	-	-	6,586	5,213	1,373	24,00
04.02.2016	54,4	44,2	130,417	133,819	-3,402	-	-	6,447	5,116	1,330	24,00
05.02.2016	55,6	44,9	129,851	133,283	-3,433	-	-	6,565	5,182	1,383	24,00
06.02.2016	56,8	45,4	127,405	130,681	-3,275	-	-	6,603	5,149	1,454	24,00
07.02.2016	56,4	45,1	127,139	130,596	-3,457	-	-	6,531	5,105	1,426	24,00
08.02.2016	55,9	44,8	126,676	130,117	-3,441	-	-	6,449	5,050	1,399	24,00
09.02.2016	55,8	44,7	126,778	130,423	-3,645	-	-	6,446	5,037	1,409	24,00
10.02.2016	56,6	45,2	127,423	130,793	-3,370	-	-	6,570	5,119	1,450	24,00
11.02.2016	56,1	44,8	127,553	131,010	-3,457	-	-	6,512	5,085	1,428	24,00
12.02.2016	55,5	44,4	127,688	131,134	-3,445	-	-	6,448	5,033	1,415	24,00
13.02.2016	55,6	44,6	127,486	131,123	-3,637	-	-	6,446	5,049	1,397	24,00
14.02.2016	56,5	45,2	127,721	130,099	-2,378	-	-	6,577	5,134	1,443	24,00
15.02.2016	56,3	45,1	127,245	130,992	-3,747	-	-	6,521	5,108	1,413	24,00
16.02.2016	54,8	44,2	127,932	131,346	-3,414	-	-	6,366	5,012	1,355	24,00
17.02.2016	57,0	44,4	119,035	121,626	-2,591	-	-	6,185	4,705	1,481	24,00
18.02.2016	59,4	45,0	107,179	110,008	-2,829	-	-	5,831	4,297	1,534	24,00
Итого	59,6	46,8	3602,103	3701,422	-99,319			196,318	150,581	45,737	696,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	Время раб.,ч
21.01.2016 00:00	12558,727	12795,916	156,567	7114,00
19.02.2016 00:00	16160,829	16497,338	202,304	7810,00
	3602,103	3701,422	45,737	696,00

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: