



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 25.12.2015 по 25.01.2016



Потребитель: ООО «Энергостройсервисжилье»

Адрес: Московская обл., г.Пушкино, Московский проспект, д.44

Договор №: от Тепловой ввод: Дом

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВКТ-5 № 13569 Тхв = 5,0 °C Версия ПО: 7.13

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
25.12.2015	44,6	38,8	861,741	861,741	0,000	7,0	5,0	34,159	29,117	5,043	24,00
26.12.2015	49,6	42,1	863,586	863,586	0,000	7,0	5,0	38,516	32,047	6,469	24,00
27.12.2015	51,3	43,1	863,422	863,422	0,000	7,0	5,0	39,942	32,938	7,004	24,00
28.12.2015	60,2	49,0	858,010	858,010	0,000	7,0	5,0	47,396	37,750	9,646	24,00
29.12.2015	60,8	49,4	845,136	845,136	0,000	7,0	5,0	47,125	37,522	9,603	24,00
30.12.2015	62,0	49,8	841,487	841,487	0,000	7,0	5,0	47,931	37,670	10,261	24,00
31.12.2015	63,5	50,7	841,282	841,282	0,000	7,0	5,0	49,249	38,464	10,785	24,00
01.01.2016	65,0	51,3	842,512	842,512	0,000	7,0	5,0	50,568	39,029	11,538	24,00
02.01.2016	73,9	56,7	843,496	843,496	0,000	7,0	5,0	58,134	43,595	14,538	24,00
03.01.2016	74,5	57,4	844,316	844,316	0,000	7,0	5,0	58,680	44,239	14,441	24,00
04.01.2016	74,5	57,5	844,849	844,849	0,000	7,0	5,0	58,734	44,373	14,361	24,00
05.01.2016	73,6	56,7	844,521	844,521	0,000	7,0	5,0	57,917	43,676	14,242	24,00
06.01.2016	74,0	57,1	846,899	846,899	0,000	7,0	5,0	58,419	44,073	14,346	24,00
07.01.2016	73,4	57,1	848,990	848,990	0,000	7,0	5,0	58,105	44,231	13,874	24,00
08.01.2016	72,8	56,7	849,564	849,564	0,000	7,0	5,0	57,566	43,931	13,635	24,00
09.01.2016	73,2	57,0	849,810	849,810	0,000	7,0	5,0	57,991	44,221	13,770	24,00
10.01.2016	73,0	56,9	849,851	849,851	0,000	7,0	5,0	57,824	44,061	13,762	24,00
11.01.2016	73,9	57,2	855,509	855,509	0,000	7,0	5,0	58,945	44,668	14,277	24,00
12.01.2016	73,2	57,0	858,215	858,215	0,000	7,0	5,0	58,496	44,607	13,889	24,00
13.01.2016	62,6	50,6	855,591	855,591	0,000	7,0	5,0	49,282	39,016	10,266	24,00
14.01.2016	61,8	50,1	856,042	856,042	0,000	7,0	5,0	48,657	38,569	10,088	24,00
15.01.2016	67,5	53,6	856,370	856,370	0,000	7,0	5,0	53,506	41,586	11,920	24,00
16.01.2016	67,9	53,6	856,206	856,206	0,000	7,0	5,0	53,821	41,637	12,184	24,00
17.01.2016	66,8	53,3	856,288	856,288	0,000	7,0	5,0	52,919	41,352	11,567	24,00
18.01.2016	67,1	53,4	856,411	856,411	0,000	7,0	5,0	53,166	41,427	11,739	24,00
19.01.2016	65,8	52,6	851,368	851,368	0,000	7,0	5,0	51,763	40,526	11,237	24,00
20.01.2016	55,2	45,1	845,874	845,874	0,000	7,0	5,0	42,497	33,907	8,590	24,00
21.01.2016	67,4	53,2	845,874	845,874	0,000	7,0	5,0	52,749	40,806	11,943	24,00
22.01.2016	66,4	52,6	846,284	846,284	0,000	7,0	5,0	51,979	40,243	11,736	24,00
23.01.2016	67,1	52,8	846,243	846,243	0,000	7,0	5,0	52,586	40,473	12,112	24,00
24.01.2016	69,4	54,1	846,489	846,489	0,000	7,0	5,0	54,514	41,587	12,927	24,00
25.01.2016	73,3	56,8	852,475	852,475	0,000	7,0	5,0	58,207	44,122	14,085	24,00
Итого	66,4	52,6	27224,723	27224,723	0,000	7,0	5,0	1671,342	1295,464	375,878	768,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
25.12.2015 00:00	447990,779	449566,070	3987,295
26.01.2016 00:00	475215,502	476790,793	4363,173
	27224,723	27224,723	375,878

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 25.12.2015 по 25.01.2016



Потребитель: ООО «Энергостройсервисжилье»

Адрес: Московская обл., г.Пушкино, Проезд Розанова, д.3

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВКТ-7 № 15684 Тхв = 5,0 °С Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
25.12.2015	50,6	41,3	248,960	0,000	248,960	5,0	4,0	2,302	0,000	2,302	24,00
26.12.2015	50,0	41,0	249,260	0,000	249,260	5,0	4,0	2,240	0,000	2,240	24,00
27.12.2015	57,3	45,0	245,590	0,000	245,590	5,0	4,0	3,021	0,000	3,021	24,00
28.12.2015	62,7	47,8	243,810	0,000	243,810	5,0	4,0	3,642	0,000	3,642	24,00
29.12.2015	66,7	49,8	242,400	0,000	242,400	5,0	4,0	4,093	0,000	4,093	24,00
30.12.2015	63,5	48,0	244,060	0,000	244,060	5,0	4,0	3,790	0,000	3,790	24,00
31.12.2015	67,5	49,8	240,570	0,000	240,570	5,0	4,0	4,278	0,000	4,278	24,00
01.01.2016	74,5	53,6	240,510	0,000	240,510	5,0	4,0	5,039	0,000	5,039	24,00
02.01.2016	77,7	55,5	244,220	0,000	244,220	5,0	4,0	5,413	0,000	5,413	24,00
03.01.2016	74,4	53,8	244,410	0,000	244,410	5,0	4,0	5,029	0,000	5,029	24,00
04.01.2016	77,3	55,4	244,190	0,000	244,190	5,0	4,0	5,368	0,000	5,368	24,00
05.01.2016	78,7	56,1	244,360	0,000	244,360	5,0	4,0	5,528	0,000	5,528	24,00
06.01.2016	75,0	54,0	243,940	0,000	243,940	5,0	4,0	5,120	0,000	5,120	24,00
07.01.2016	70,5	52,0	244,320	0,000	244,320	5,0	4,0	4,530	0,000	4,530	24,00
08.01.2016	71,2	52,1	242,900	0,000	242,900	5,0	4,0	4,640	0,000	4,640	24,00
09.01.2016	72,2	52,8	243,330	0,000	243,330	5,0	4,0	4,711	0,000	4,711	24,00
10.01.2016	74,6	54,0	242,960	0,000	242,960	5,0	4,0	4,999	0,000	4,999	24,00
11.01.2016	79,9	56,8	242,830	0,000	242,830	5,0	4,0	5,624	0,000	5,624	24,00
12.01.2016	73,3	53,4	242,370	0,000	242,370	5,0	4,0	4,816	0,000	4,816	24,00
13.01.2016	60,4	46,4	244,530	0,000	244,530	5,0	4,0	3,428	0,000	3,428	24,00
14.01.2016	60,7	46,5	244,360	0,000	244,360	5,0	4,0	3,481	0,000	3,481	24,00
15.01.2016	71,0	51,9	241,030	0,000	241,030	5,0	4,0	4,612	0,000	4,612	24,00
16.01.2016	73,1	53,2	243,070	0,000	243,070	5,0	4,0	4,837	0,000	4,837	24,00
17.01.2016	62,8	47,8	244,490	0,000	244,490	5,0	4,0	3,662	0,000	3,662	24,00
18.01.2016	69,1	51,2	243,250	0,000	243,250	5,0	4,0	4,365	0,000	4,365	24,00
19.01.2016	66,0	49,5	243,780	0,000	243,780	5,0	4,0	4,021	0,000	4,021	24,00
20.01.2016	67,0	50,0	243,480	0,000	243,480	5,0	4,0	4,129	0,000	4,129	24,00
21.01.2016	69,2	51,3	244,310	0,000	244,310	5,0	4,0	4,376	0,000	4,376	24,00
22.01.2016	71,1	52,1	243,670	0,000	243,670	5,0	4,0	4,627	0,000	4,627	24,00
23.01.2016	74,4	53,8	243,350	0,000	243,350	5,0	4,0	5,012	0,000	5,012	24,00
24.01.2016	76,2	54,9	243,470	0,000	243,470	5,0	4,0	5,192	0,000	5,192	24,00
25.01.2016	75,3	54,5	243,530	0,000	243,530	5,0	4,0	5,064	0,000	5,064	24,00
Итого	69,2	51,1	7801,310	0,000	7801,310	5,0	4,0	140,989	0,000	140,989	768,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	Время раб.,ч
25.12.2015 00:00	121741,170	0,000	1211,161	20816,00
26.01.2016 00:00	129542,480	0,000	1352,150	21584,00
	7801,310	0,000	140,989	768,00

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: