



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 26.02.2016 по 25.03.2016



Потребитель: ООО «Энергостройсервисжилье»

Адрес: Московская обл., п.Правдинский, ул.1-ая Проектная, д.88

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: СПТ943 № 22903 Тхв = 5,0 °С Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
26.02.2016	65,1	55,5	664,240	668,638	-4,397	6,0	5,0	39,250	32,888	6,363	24,00
27.02.2016	65,0	55,3	662,518	667,136	-4,618	6,0	5,0	39,071	32,651	6,419	24,00
28.02.2016	64,2	55,2	667,505	671,910	-4,405	6,0	5,0	38,850	32,808	6,042	24,00
29.02.2016	62,5	53,9	608,798	612,457	-3,659	6,0	5,0	34,409	29,126	5,282	24,00
01.03.2016	61,3	51,3	563,221	567,200	-3,978	6,0	5,0	31,122	25,481	5,641	24,00
02.03.2016	61,4	50,6	562,377	566,792	-4,414	6,0	5,0	31,181	25,049	6,132	24,00
03.03.2016	61,1	50,7	569,075	573,465	-4,390	6,0	5,0	31,336	25,442	5,895	24,00
04.03.2016	60,6	50,1	565,864	570,083	-4,219	6,0	5,0	30,916	24,926	5,991	24,00
05.03.2016	60,6	50,0	566,175	570,598	-4,423	6,0	5,0	30,903	24,892	6,011	24,00
06.03.2016	60,6	50,0	565,772	570,291	-4,519	6,0	5,0	30,898	24,898	6,000	24,00
07.03.2016	60,7	50,1	565,635	569,980	-4,345	6,0	5,0	30,964	24,922	6,042	24,00
08.03.2016	60,7	50,0	565,748	569,997	-4,250	6,0	5,0	30,943	24,890	6,052	24,00
09.03.2016	58,3	48,3	563,349	567,843	-4,494	6,0	5,0	29,488	23,813	5,675	24,00
10.03.2016	61,3	50,9	566,146	570,464	-4,318	6,0	5,0	31,327	25,393	5,934	24,00
11.03.2016	61,6	51,1	565,978	570,200	-4,223	6,0	5,0	31,450	25,527	5,923	24,00
12.03.2016	61,2	50,8	566,088	570,292	-4,204	6,0	5,0	31,248	25,335	5,913	24,00
13.03.2016	60,4	50,0	566,523	570,988	-4,465	6,0	5,0	30,817	24,916	5,901	24,00
14.03.2016	61,2	50,6	564,999	569,252	-4,254	6,0	5,0	31,204	25,186	6,018	24,00
15.03.2016	60,9	50,3	566,167	570,417	-4,249	6,0	5,0	31,102	25,070	6,032	24,00
16.03.2016	60,4	48,9	487,567	491,171	-3,603	6,0	5,0	26,512	20,911	5,601	24,00
17.03.2016	61,0	49,0	559,955	565,019	-5,063	6,0	5,0	30,774	24,049	6,725	24,00
18.03.2016	62,6	50,4	585,002	590,042	-5,040	6,0	5,0	33,126	25,982	7,143	24,00
19.03.2016	61,7	49,4	585,682	590,914	-5,233	6,0	5,0	32,627	25,405	7,221	24,00
20.03.2016	61,3	49,3	606,947	612,501	-5,554	6,0	5,0	33,545	26,247	7,298	24,00
21.03.2016	61,7	49,9	639,347	645,120	-5,773	6,0	5,0	35,582	28,086	7,496	24,00
22.03.2016	63,0	51,1	641,324	647,141	-5,817	6,0	5,0	36,584	28,926	7,658	24,00
23.03.2016	63,6	51,5	645,334	650,864	-5,530	6,0	5,0	37,200	29,378	7,822	24,00
24.03.2016	64,1	51,7	645,550	651,502	-5,951	6,0	5,0	37,535	29,500	8,035	24,00
25.03.2016	64,7	51,9	645,052	650,855	-5,804	6,0	5,0	37,878	29,593	8,285	24,00
Итого	61,8	51,0	17127,939	17263,131	-135,192	6,0	5,0	957,841	771,290	186,551	696,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	Время раб.,ч
26.02.2016 00:00	87830,984	88495,453	990,130	5913,88
26.03.2016 00:00	104958,922	105758,586	1176,681	6609,88
	17127,938	17263,133	186,551	696,00

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 26.02.2016 по 25.03.2016



Потребитель: ООО «Энергостройсервисжилье»

Адрес: Московская обл., п.Правдинский, ул.Герцена, д.30/1

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ТЭМ-104 № 1547264 Тхв = 5,0 °С Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
26.02.2016	60,1	47,7	423,313	421,656	1,656	10,2	6,2	23,337	18,046	5,291	24,00
27.02.2016	56,6	45,5	423,094	421,594	1,500	10,2	6,2	21,815	17,089	4,726	23,99
28.02.2016	55,6	44,8	423,206	421,788	1,418	10,2	6,2	21,410	16,800	4,610	23,99
29.02.2016	55,7	44,7	423,125	421,625	1,500	10,2	6,2	21,465	16,783	4,683	24,00
01.03.2016	57,5	45,6	422,906	421,250	1,656	10,2	6,2	22,186	17,141	5,045	23,99
02.03.2016	57,2	45,9	439,313	437,750	1,563	10,2	6,2	22,919	17,929	4,990	23,98
03.03.2016	54,3	44,6	462,344	460,719	1,625	10,2	6,2	22,798	18,251	4,547	24,00
04.03.2016	52,3	43,1	462,688	461,219	1,469	10,2	6,2	21,862	17,590	4,271	23,99
05.03.2016	53,1	43,6	462,531	461,125	1,406	10,2	6,2	22,252	17,843	4,410	23,99
06.03.2016	53,2	43,8	462,846	461,283	1,563	10,2	6,2	22,309	17,931	4,378	23,99
07.03.2016	54,2	44,4	463,248	461,629	1,619	10,2	6,2	22,792	18,236	4,556	24,00
08.03.2016	54,5	44,6	463,469	461,906	1,563	10,2	6,2	22,951	18,311	4,640	24,00
09.03.2016	51,0	42,6	463,438	461,906	1,531	10,2	6,2	21,337	17,379	3,958	23,99
10.03.2016	49,8	41,5	463,406	461,969	1,438	10,2	6,2	20,742	16,887	3,855	23,99
11.03.2016	52,5	43,5	462,469	460,906	1,563	10,2	6,2	21,981	17,758	4,223	23,99
12.03.2016	52,7	43,7	461,781	460,250	1,531	10,2	6,2	22,032	17,842	4,189	23,99
13.03.2016	52,1	43,3	461,719	460,188	1,531	10,2	6,2	21,761	17,651	4,109	23,99
14.03.2016	55,3	45,3	462,031	460,438	1,594	10,2	6,2	23,263	18,589	4,674	23,99
15.03.2016	60,0	47,6	404,656	402,719	1,938	10,2	6,2	22,268	17,222	5,046	24,00
16.03.2016	54,8	44,1	392,000	390,375	1,625	10,2	6,2	19,506	15,303	4,203	23,99
17.03.2016	52,2	43,2	474,594	473,094	1,500	10,2	6,2	22,377	18,073	4,304	23,98
18.03.2016	57,2	46,2	474,688	473,188	1,500	10,2	6,2	24,760	19,520	5,240	23,99
19.03.2016	64,7	51,1	474,156	472,406	1,750	10,2	6,2	28,317	21,819	6,498	23,99
20.03.2016	62,6	49,8	473,563	471,813	1,750	10,2	6,2	27,258	21,154	6,104	23,98
21.03.2016	61,6	49,0	473,813	472,156	1,656	10,2	6,2	26,827	20,830	5,997	23,99
22.03.2016	60,8	48,6	473,781	472,188	1,594	10,2	6,2	26,437	20,620	5,817	23,99
23.03.2016	59,7	47,8	473,813	472,313	1,500	10,2	6,2	25,918	20,258	5,659	23,99
24.03.2016	57,0	46,1	473,344	471,906	1,438	10,2	6,2	24,619	19,424	5,194	23,99
25.03.2016	57,8	46,6	472,438	471,000	1,438	10,2	6,2	24,968	19,621	5,347	23,99
Итого	56,1	45,5	13167,768	13122,356	45,412	10,2	6,2	672,466	531,900	140,566	695,76

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	Время раб., ч
26.02.2016 00:00	341997,375	340826,875	4434,495	37901,93
26.03.2016 00:00	355165,125	353949,219	4575,061	38597,68
	13167,750	13122,344	140,566	695,75

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 26.02.2016 по 25.03.2016



Потребитель: ООО «Энергостройсервисжилье»

Адрес: Московская обл., п.Правдинский, ул.Герцена, д.30/2

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ТЭМ-104 № 1550143 Тхв = 5,0 °С Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
26.02.2016	59,5	47,7	308,750	314,641	-5,891	7,1	6,2	16,827	13,170	3,657	23,99
27.02.2016	55,8	45,4	309,000	314,969	-5,969	7,1	6,2	15,697	12,464	3,234	24,00
28.02.2016	54,8	44,6	309,219	315,453	-6,234	7,1	6,2	15,411	12,253	3,158	24,00
29.02.2016	54,9	44,6	308,672	315,016	-6,344	7,1	6,2	15,397	12,225	3,171	24,00
01.03.2016	56,5	45,4	308,641	315,016	-6,375	7,1	6,2	15,889	12,472	3,417	23,99
02.03.2016	56,5	45,8	319,391	325,984	-6,594	7,1	6,2	16,458	13,010	3,448	23,99
03.03.2016	53,7	44,4	337,328	344,344	-7,016	7,1	6,2	16,418	13,283	3,135	24,00
04.03.2016	51,4	42,8	337,891	345,000	-7,109	7,1	6,2	15,692	12,785	2,906	24,00
05.03.2016	52,3	43,3	338,188	345,344	-7,156	7,1	6,2	15,983	12,963	3,020	23,99
06.03.2016	52,5	43,6	338,234	345,438	-7,203	7,1	6,2	16,053	13,045	3,008	24,00
07.03.2016	53,4	44,2	338,297	345,609	-7,313	7,1	6,2	16,387	13,260	3,127	24,00
08.03.2016	53,7	44,3	338,563	345,891	-7,328	7,1	6,2	16,485	13,305	3,179	23,99
09.03.2016	50,8	42,7	338,250	345,516	-7,266	7,1	6,2	15,485	12,739	2,746	24,00
10.03.2016	48,7	41,2	338,297	345,484	-7,188	7,1	6,2	14,794	12,245	2,549	24,00
11.03.2016	51,7	43,3	338,063	345,234	-7,172	7,1	6,2	15,788	12,932	2,855	24,00
12.03.2016	52,0	43,5	338,391	345,609	-7,219	7,1	6,2	15,911	13,040	2,871	24,00
13.03.2016	51,3	43,0	338,688	346,063	-7,375	7,1	6,2	15,695	12,873	2,821	24,00
14.03.2016	54,3	44,9	338,188	345,609	-7,422	7,1	6,2	16,673	13,477	3,196	24,00
15.03.2016	59,3	48,3	352,922	361,281	-8,359	7,1	6,2	19,174	15,277	3,897	24,00
16.03.2016	54,7	45,1	319,125	327,391	-8,266	7,1	6,2	15,867	12,790	3,076	23,99
17.03.2016	51,3	42,9	334,813	343,828	-9,016	7,1	6,2	15,492	12,691	2,801	23,99
18.03.2016	55,8	45,7	337,406	346,500	-9,094	7,1	6,2	17,150	13,732	3,418	24,00
19.03.2016	64,0	50,9	341,813	350,688	-8,875	7,1	6,2	20,157	15,677	4,479	24,00
20.03.2016	61,7	49,5	341,750	350,453	-8,703	7,1	6,2	19,391	15,189	4,201	24,00
21.03.2016	60,8	48,8	341,594	350,500	-8,906	7,1	6,2	19,051	14,949	4,101	24,00
22.03.2016	60,3	48,5	341,328	350,438	-9,109	7,1	6,2	18,862	14,859	4,003	23,99
23.03.2016	59,0	47,7	341,406	350,375	-8,969	7,1	6,2	18,443	14,578	3,865	24,00
24.03.2016	56,2	45,9	341,625	350,359	-8,734	7,1	6,2	17,505	13,973	3,532	24,00
25.03.2016	57,2	46,6	340,469	349,266	-8,797	7,1	6,2	17,755	14,164	3,591	23,99
Итого	55,3	45,3	9656,297	9877,297	-221,000	7,1	6,2	485,887	389,422	96,465	695,88

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	Время раб., ч
26.02.2016 00:00	191475,656	196727,344	2281,199	26621,92
26.03.2016 00:00	201131,953	206604,641	2377,664	27317,79
	9656,297	9877,297	96,465	695,88

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 26.02.2016 по 25.03.2016



Потребитель: ООО «Энергостройсервисжилье»

Адрес: Московская обл., г.Пушкино, Московский проспект, д.44

Договор №: от Тепловой ввод: Дом

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВКТ-5 № 13569 Тхв = 5,0 °С Версия ПО: 7.13

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
26.02.2016	51,6	43,7	858,420	858,420	0,000	7,0	5,0	40,020	33,187	6,833	24,00
27.02.2016	51,6	43,7	857,518	857,518	0,000	7,0	5,0	39,995	33,181	6,814	24,00
28.02.2016	52,4	44,1	857,682	857,682	0,000	7,0	5,0	40,620	33,552	7,067	24,00
29.02.2016	51,5	43,6	858,215	858,215	0,000	7,0	5,0	39,873	33,088	6,784	24,00
01.03.2016	51,7	43,4	858,420	858,420	0,000	7,0	5,0	40,054	32,980	7,074	24,00
02.03.2016	52,0	43,7	858,338	858,338	0,000	7,0	5,0	40,325	33,223	7,102	24,00
03.03.2016	50,7	42,9	857,559	857,559	0,000	7,0	5,0	39,208	32,535	6,673	24,00
04.03.2016	47,9	40,9	857,272	857,272	0,000	7,0	5,0	36,743	30,791	5,952	24,00
05.03.2016	45,7	39,3	856,493	856,493	0,000	7,0	5,0	34,859	29,411	5,448	24,00
06.03.2016	46,6	40,0	856,042	856,042	0,000	7,0	5,0	35,628	29,978	5,650	24,00
07.03.2016	47,8	40,8	856,493	856,493	0,000	7,0	5,0	36,675	30,712	5,963	24,00
08.03.2016	47,5	40,6	856,739	856,739	0,000	7,0	5,0	36,429	30,536	5,893	24,00
09.03.2016	47,3	40,5	846,448	846,448	0,000	7,0	5,0	35,805	30,053	5,752	24,00
10.03.2016	42,8	37,7	843,127	843,127	0,000	7,0	5,0	31,853	27,526	4,327	24,00
11.03.2016	41,5	36,4	808,851	808,851	0,000	7,0	5,0	29,491	25,271	4,220	24,00
12.03.2016	49,8	42,4	848,744	848,744	0,000	7,0	5,0	37,990	31,759	6,231	24,00
13.03.2016	51,3	43,4	849,195	849,195	0,000	7,0	5,0	39,301	32,580	6,721	24,00
14.03.2016	51,9	43,9	855,837	855,837	0,000	7,0	5,0	40,173	33,298	6,875	24,00
15.03.2016	50,1	42,5	853,582	853,582	0,000	7,0	5,0	38,479	32,035	6,444	24,00
16.03.2016	52,9	44,5	848,252	848,252	0,000	7,0	5,0	40,597	33,493	7,104	24,00
17.03.2016	49,6	42,3	847,842	847,842	0,000	7,0	5,0	37,848	31,652	6,196	24,00
18.03.2016	54,1	45,3	849,482	849,482	0,000	7,0	5,0	41,693	34,255	7,438	24,00
19.03.2016	57,2	47,2	851,655	851,655	0,000	7,0	5,0	44,422	35,939	8,483	24,00
20.03.2016	56,7	46,8	851,163	851,163	0,000	7,0	5,0	43,988	35,561	8,428	24,00
21.03.2016	57,4	47,2	847,473	847,473	0,000	7,0	5,0	44,442	35,788	8,654	24,00
22.03.2016	58,1	47,7	841,733	841,733	0,000	7,0	5,0	44,730	35,949	8,781	24,00
23.03.2016	58,7	48,1	842,840	842,840	0,000	7,0	5,0	45,277	36,295	8,982	24,00
24.03.2016	58,9	48,2	843,168	843,168	0,000	7,0	5,0	45,480	36,462	9,018	24,00
25.03.2016	59,8	48,9	843,537	843,537	0,000	7,0	5,0	46,226	37,037	9,189	24,00
Итого	51,6	43,4	24662,130	24662,130	0,000	7,0	5,0	1148,222	948,126	200,096	696,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
26.02.2016 00:00	501423,590	502998,881	4609,832
26.03.2016 00:00	526085,721	527661,012	4809,927
	24662,131	24662,131	200,096

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 26.02.2016 по 25.03.2016



Потребитель: ООО «Энергостройсервисжилье»

Адрес: Московская обл., г.Пушкино, Проезд Розанова, д.3

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВКТ-7 № 15684 Тхв = 5,0 °С Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
26.02.2016	52,9	42,3	243,680	0,000	243,680	5,0	4,0	2,578	0,000	2,578	24,00
27.02.2016	52,1	41,9	243,970	0,000	243,970	5,0	4,0	2,488	0,000	2,488	24,00
28.02.2016	53,8	42,9	243,160	0,000	243,160	5,0	4,0	2,674	0,000	2,674	24,00
29.02.2016	53,9	42,8	243,050	0,000	243,050	5,0	4,0	2,678	0,000	2,678	24,00
01.03.2016	58,4	45,4	241,200	0,000	241,200	5,0	4,0	3,141	0,000	3,141	24,00
02.03.2016	53,1	42,5	243,430	0,000	243,430	5,0	4,0	2,595	0,000	2,595	24,00
03.03.2016	52,7	42,1	243,500	0,000	243,500	5,0	4,0	2,585	0,000	2,585	24,00
04.03.2016	52,6	42,0	243,420	0,000	243,420	5,0	4,0	2,582	0,000	2,582	24,00
05.03.2016	52,2	41,9	243,810	0,000	243,810	5,0	4,0	2,521	0,000	2,521	24,00
06.03.2016	50,3	40,8	244,660	0,000	244,660	5,0	4,0	2,323	0,000	2,323	24,00
07.03.2016	51,0	41,1	244,270	0,000	244,270	5,0	4,0	2,429	0,000	2,429	24,00
08.03.2016	50,2	40,7	244,540	0,000	244,540	5,0	4,0	2,317	0,000	2,317	24,00
09.03.2016	46,4	38,6	246,550	0,000	246,550	5,0	4,0	1,913	0,000	1,913	24,00
10.03.2016	46,8	38,9	246,230	0,000	246,230	5,0	4,0	1,932	0,000	1,932	24,00
11.03.2016	46,3	38,8	246,550	0,000	246,550	5,0	4,0	1,864	0,000	1,864	24,00
12.03.2016	49,8	40,5	244,210	0,000	244,210	5,0	4,0	2,277	0,000	2,277	24,00
13.03.2016	51,4	41,4	243,820	0,000	243,820	5,0	4,0	2,444	0,000	2,444	24,00
14.03.2016	52,5	42,1	243,420	0,000	243,420	5,0	4,0	2,531	0,000	2,531	24,00
15.03.2016	54,6	42,5	221,760	0,000	221,760	5,0	4,0	2,635	0,000	2,635	24,00
16.03.2016	52,2	40,8	209,700	0,000	209,700	5,0	4,0	2,383	0,000	2,383	24,00
17.03.2016	50,3	39,2	195,340	0,000	195,340	5,0	4,0	2,110	0,000	2,110	24,00
18.03.2016	57,7	43,4	207,250	0,000	207,250	5,0	4,0	2,925	0,000	2,925	24,00
19.03.2016	61,2	46,5	227,610	0,000	227,610	5,0	4,0	3,344	0,000	3,344	24,00
20.03.2016	61,6	46,6	227,680	0,000	227,680	5,0	4,0	3,403	0,000	3,403	24,00
21.03.2016	59,0	45,3	228,330	0,000	228,330	5,0	4,0	3,130	0,000	3,130	24,00
22.03.2016	57,4	44,6	221,340	0,000	221,340	5,0	4,0	2,833	0,000	2,833	24,00
23.03.2016	58,2	44,8	230,230	0,000	230,230	5,0	4,0	3,087	0,000	3,087	24,00
24.03.2016	57,8	44,6	229,210	0,000	229,210	5,0	4,0	3,021	0,000	3,021	24,00
25.03.2016	53,9	42,4	230,320	0,000	230,320	5,0	4,0	2,643	0,000	2,643	24,00
Итого	53,5	42,3	6822,240	0,000	6822,240	5,0	4,0	75,386	0,000	75,386	696,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	Время раб.,ч
26.02.2016 00:00	137126,880	0,000	1439,330	22328,00
26.03.2016 00:00	143949,120	0,000	1514,716	23024,00
	6822,240	0,000	75,386	696,00

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 26.02.2016 по 25.03.2016



Потребитель: ООО «Энергостройсервисжилье»

Адрес: Московская обл., г.Пушкино, мкрн. Серебрянка, д.48/2

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВКТ-7 № 140011 Тхв = 5,0 °С Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
26.02.2016	79,5	52,4	724,050	724,050	0,000	7,7	6,7	53,247	33,580	19,667	24,00
27.02.2016	78,2	51,9	738,580	738,580	0,000	7,8	6,7	53,318	33,866	19,452	24,00
28.02.2016	79,5	52,4	758,970	758,970	0,000	7,7	6,7	55,815	35,192	20,623	24,00
29.02.2016	79,8	52,5	733,460	733,460	0,000	7,7	6,7	54,122	34,113	20,009	24,00
01.03.2016	82,5	55,0	800,820	800,820	0,000	7,7	6,8	61,263	39,204	22,059	24,00
02.03.2016	80,3	53,2	747,770	747,770	0,000	7,7	6,7	55,552	35,252	20,300	24,00
03.03.2016	79,8	52,5	729,130	729,130	0,000	7,7	6,7	53,773	33,859	19,914	24,00
04.03.2016	79,5	51,9	701,500	701,500	0,000	7,7	6,7	51,532	32,195	19,337	24,00
05.03.2016	78,5	51,3	704,350	704,350	0,000	7,7	6,7	51,058	31,935	19,123	24,00
06.03.2016	76,2	51,2	754,490	754,490	0,000	7,7	6,7	52,935	34,109	18,826	24,00
07.03.2016	75,9	51,2	756,130	756,130	0,000	7,7	6,7	52,861	34,147	18,714	24,00
08.03.2016	75,3	51,5	807,970	807,970	0,000	7,6	6,7	55,992	36,767	19,225	24,00
09.03.2016	68,7	48,1	776,190	776,190	0,000	7,4	6,5	48,644	32,649	15,995	24,00
10.03.2016	58,6	43,4	849,790	849,790	0,000	7,4	6,6	44,682	31,837	12,845	24,00
11.03.2016	66,0	46,6	753,950	753,950	0,000	7,7	6,7	45,229	30,592	14,637	24,00
12.03.2016	70,8	49,1	726,370	726,370	0,000	7,8	6,7	47,040	31,314	15,726	24,00
13.03.2016	70,6	50,5	871,640	871,640	0,000	7,6	6,7	56,308	38,830	17,478	24,00
14.03.2016	70,4	50,7	868,410	868,410	0,000	7,6	6,8	55,900	38,828	17,072	24,00
15.03.2016	74,7	52,1	815,990	815,990	0,000	7,7	6,8	56,050	37,610	18,440	24,00
16.03.2016	72,7	51,9	876,200	876,200	0,000	7,6	6,8	58,460	40,225	18,235	24,00
17.03.2016	71,3	51,1	857,690	857,690	0,000	7,6	6,7	55,964	38,669	17,295	24,00
18.03.2016	71,3	51,0	881,280	881,280	0,000	7,7	6,8	57,556	39,625	17,931	24,00
19.03.2016	77,0	53,6	801,240	801,240	0,000	7,6	6,6	56,888	38,109	18,779	24,00
20.03.2016	75,7	52,9	882,040	882,040	0,000	7,5	6,7	61,513	41,351	20,162	24,00
21.03.2016	76,6	53,7	881,220	881,220	0,000	7,6	6,8	62,214	42,055	20,159	24,00
22.03.2016	76,9	53,7	862,150	862,150	0,000	7,6	6,8	61,126	41,106	20,020	24,00
23.03.2016	77,1	53,6	839,220	839,220	0,000	7,3	6,3	59,677	39,931	19,746	24,00
24.03.2016	75,9	53,0	856,130	856,130	0,000	7,0	6,1	59,835	40,262	19,573	24,00
25.03.2016	77,2	52,8	781,250	781,250	0,000	7,0	6,1	55,609	36,535	19,074	24,00
Итого	75,0	51,5	23137,980	23137,980	0,000	7,6	6,6	1594,165	1053,749	540,416	696,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	Время раб.,ч
26.02.2016 00:00	45697,648	45697,648	1393,439	1400,00
26.03.2016 00:00	68835,633	68835,633	1933,855	2096,00
	23137,984	23137,984	540,416	696,00

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 26.02.2016 по 25.03.2016



Потребитель: ООО «Энергостройсервисжилье»

Адрес: Московская обл., г.Пушкино, мкрн. Серебрянка, д.49

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВТЭ-1 К1(2) № 13217 Тхв = 5,0 °С Версия ПО: 2.7

Дата	Температура (°C)		Объем (м3)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	V1	V2	Vп=V1-V2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
26.02.2016	80,1	49,3	136,594	133,781	2,813	7,0	5,0	9,970	5,604	4,365	24,00
27.02.2016	78,6	49,2	144,844	141,938	2,906	7,0	5,0	10,377	5,900	4,478	24,00
28.02.2016	80,1	49,0	140,625	137,719	2,906	7,0	5,0	10,259	5,715	4,544	24,00
29.02.2016	80,3	49,6	134,438	131,625	2,813	7,0	5,0	9,837	5,505	4,332	24,00
01.03.2016	83,1	48,6	121,594	118,875	2,719	7,0	5,0	9,212	4,858	4,354	24,00
02.03.2016	80,6	48,3	128,063	125,250	2,813	7,0	5,0	9,405	5,151	4,253	24,00
03.03.2016	80,3	48,0	122,813	120,188	2,625	7,0	5,0	8,990	4,893	4,097	24,00
04.03.2016	79,9	47,5	120,938	118,313	2,625	7,0	5,0	8,802	4,782	4,021	24,00
05.03.2016	78,9	47,6	124,500	121,688	2,813	7,0	5,0	8,952	4,921	4,031	24,00
06.03.2016	76,7	48,2	131,344	128,719	2,625	7,0	5,0	9,168	5,241	3,927	24,00
07.03.2016	76,3	47,7	134,906	132,188	2,719	7,0	5,0	9,377	5,322	4,055	24,00
08.03.2016	75,8	47,7	139,500	136,781	2,719	7,0	5,0	9,619	5,583	4,037	24,00
09.03.2016	66,0	52,1	240,625	235,313	5,313	7,0	5,0	14,382	11,103	3,279	24,00
10.03.2016	58,6	52,0	433,313	424,594	8,719	7,0	5,0	22,850	20,095	2,755	24,00
11.03.2016	66,1	55,8	460,531	452,438	8,094	7,0	5,0	27,595	22,935	4,660	24,00
12.03.2016	71,7	57,4	339,125	332,031	7,094	7,0	5,0	22,094	17,334	4,760	24,00
13.03.2016	71,3	55,6	307,969	301,438	6,531	7,0	5,0	19,963	15,029	4,935	24,00
14.03.2016	71,0	54,6	273,938	268,719	5,219	7,0	5,0	17,665	13,064	4,601	24,00
15.03.2016	75,5	52,6	189,281	186,000	3,281	7,0	5,0	13,003	8,478	4,525	24,00
16.03.2016	72,8	52,3	207,844	204,250	3,594	7,0	5,0	13,757	9,371	4,387	24,00
17.03.2016	71,8	51,2	192,188	188,719	3,469	7,0	5,0	12,537	8,430	4,107	24,00
18.03.2016	71,8	50,5	185,250	181,688	3,563	7,0	5,0	12,093	7,973	4,120	24,00
19.03.2016	77,6	51,0	167,438	164,344	3,094	7,0	5,0	11,840	7,234	4,606	24,00
20.03.2016	76,3	50,1	173,531	170,156	3,375	7,0	5,0	12,060	7,306	4,753	24,00
21.03.2016	77,2	50,6	164,250	161,063	3,188	7,0	5,0	11,552	7,011	4,541	24,00
22.03.2016	77,4	50,1	158,531	155,531	3,000	7,0	5,0	11,178	6,714	4,464	24,00
23.03.2016	77,6	49,4	151,219	148,219	3,000	7,0	5,0	10,688	6,273	4,415	24,00
24.03.2016	76,5	49,4	152,813	149,813	3,000	7,0	5,0	10,648	6,348	4,300	24,00
25.03.2016	77,9	49,7	151,969	148,875	3,094	7,0	5,0	10,783	6,336	4,447	24,00
Итого	75,4	50,5	5529,969	5420,250	109,719	7,0	5,0	368,658	244,510	124,148	696,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м3	V2, м3	Q, Гкал	Время раб., ч
26.02.2016 00:00	354801,281	316378,438	6106,807	3080,00
26.03.2016 00:00	360331,250	321798,688	6230,956	3776,00
	5529,969	5420,250	124,148	696,00

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 26.02.2016 по 25.03.2016



Потребитель: ООО «Энергостройсервисжилье»

Адрес: Московская обл., г.Пушкино, ул.Степана Разина, д.3

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВТЭ-1 К1(2) № 2174 Тхв = 5,0 °С Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
26.02.2016	56,5	51,0	446,007	0,000	446,007	7,0	5,0	2,361	0,000	2,361	24,00
27.02.2016	56,2	50,8	446,747	0,000	446,747	7,0	5,0	2,307	0,000	2,307	24,00
28.02.2016	57,1	51,6	445,500	0,000	445,500	7,0	5,0	2,368	0,000	2,368	24,00
29.02.2016	57,0	51,5	446,077	0,000	446,077	7,0	5,0	2,363	0,000	2,363	24,00
01.03.2016	60,3	54,0	442,065	0,000	442,065	7,0	5,0	2,668	0,000	2,668	24,00
02.03.2016	56,6	51,0	445,377	0,000	445,377	7,0	5,0	2,376	0,000	2,376	24,00
03.03.2016	56,3	51,0	445,625	0,000	445,625	7,0	5,0	2,268	0,000	2,268	24,00
04.03.2016	55,5	50,3	446,469	0,000	446,469	7,0	5,0	2,243	0,000	2,243	24,00
05.03.2016	55,5	50,2	445,914	0,000	445,914	7,0	5,0	2,288	0,000	2,288	24,00
06.03.2016	54,5	49,5	446,625	0,000	446,625	7,0	5,0	2,143	0,000	2,143	24,00
07.03.2016	54,9	49,8	446,291	0,000	446,291	7,0	5,0	2,215	0,000	2,215	24,00
08.03.2016	54,5	49,4	446,328	0,000	446,328	7,0	5,0	2,176	0,000	2,176	24,00
09.03.2016	50,2	46,0	448,663	0,000	448,663	7,0	5,0	1,806	0,000	1,806	24,00
10.03.2016	47,5	43,8	449,576	0,000	449,576	7,0	5,0	1,618	0,000	1,618	24,00
11.03.2016	48,6	44,6	446,445	0,000	446,445	7,0	5,0	1,755	0,000	1,755	24,00
12.03.2016	54,8	49,9	447,851	0,000	447,851	7,0	5,0	2,138	0,000	2,138	24,00
13.03.2016	57,1	51,7	447,217	0,000	447,217	7,0	5,0	2,339	0,000	2,339	24,00
14.03.2016	57,2	51,8	447,384	0,000	447,384	7,0	5,0	2,338	0,000	2,338	24,00
15.03.2016	57,3	51,8	446,634	0,000	446,634	7,0	5,0	2,348	0,000	2,348	24,00
16.03.2016	57,0	51,6	446,638	0,000	446,638	7,0	5,0	2,325	0,000	2,325	24,00
17.03.2016	57,1	51,7	447,297	0,000	447,297	7,0	5,0	2,308	0,000	2,308	24,00
18.03.2016	56,9	51,6	447,091	0,000	447,091	7,0	5,0	2,301	0,000	2,301	24,00
19.03.2016	56,5	51,2	447,412	0,000	447,412	7,0	5,0	2,327	0,000	2,327	24,00
20.03.2016	57,1	51,6	447,228	0,000	447,228	7,0	5,0	2,361	0,000	2,361	24,00
21.03.2016	56,9	51,4	447,089	0,000	447,089	7,0	5,0	2,357	0,000	2,357	24,00
22.03.2016	55,8	49,2	410,129	0,000	410,129	7,0	5,0	2,164	0,000	2,164	24,00
23.03.2016	57,6	52,0	446,682	0,000	446,682	7,0	5,0	2,423	0,000	2,423	24,00
24.03.2016	57,6	52,0	446,613	0,000	446,613	7,0	5,0	2,437	0,000	2,437	24,00
25.03.2016	57,8	52,2	446,577	0,000	446,577	7,0	5,0	2,425	0,000	2,425	24,00
Итого	55,8	50,5	12915,551	0,000	12915,551	7,0	5,0	65,545	0,000	65,545	696,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	Время раб., ч
26.02.2016 00:00			3063,877	8112,00
26.03.2016 00:00			3129,422	8808,00
			65,545	696,00

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 26.02.2016 по 25.03.2016



Потребитель: ООО «Энергостройсервисжилье»

Адрес: Московская обл., п.Тарасовка, ул.Центральная, д.7

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВТЭ-1 П140М № 4217 Тхв = 5,0 °С Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
26.02.2016	56,2	46,6	126,953	125,227	1,727	-	-	6,502	5,313	1,189	24,00
27.02.2016	56,0	46,7	128,984	127,258	1,727	-	-	6,582	5,411	1,171	24,00
28.02.2016	55,5	46,3	128,883	127,156	1,727	-	-	6,503	5,363	1,140	24,00
29.02.2016	55,7	46,4	128,375	126,547	1,828	-	-	6,504	5,354	1,150	24,00
01.03.2016	58,3	47,2	115,070	113,039	2,031	-	-	6,129	4,902	1,227	24,00
02.03.2016	56,3	46,2	119,438	117,508	1,930	-	-	6,128	4,968	1,159	24,00
03.03.2016	55,1	45,8	124,922	123,094	1,828	-	-	6,258	5,131	1,127	24,00
04.03.2016	55,8	46,5	126,953	125,125	1,828	-	-	6,454	5,304	1,150	24,00
05.03.2016	55,4	46,3	129,289	127,461	1,828	-	-	6,521	5,381	1,140	24,00
06.03.2016	55,8	46,6	129,289	127,359	1,930	-	-	6,566	5,417	1,149	24,00
07.03.2016	55,7	46,6	129,086	127,461	1,625	-	-	6,541	5,400	1,141	24,00
08.03.2016	55,4	46,4	129,188	127,461	1,727	-	-	6,514	5,386	1,128	24,00
09.03.2016	54,5	45,8	129,391	127,461	1,930	-	-	6,403	5,322	1,081	24,00
10.03.2016	53,5	45,2	129,492	127,563	1,930	-	-	6,280	5,248	1,032	24,00
11.03.2016	55,1	46,2	129,391	127,461	1,930	-	-	6,477	5,373	1,104	24,00
12.03.2016	55,0	46,3	128,883	127,055	1,828	-	-	6,444	5,366	1,078	24,00
13.03.2016	55,3	46,5	128,781	126,953	1,828	-	-	6,477	5,374	1,103	24,00
14.03.2016	55,5	46,6	128,883	127,055	1,828	-	-	6,511	5,380	1,131	24,00
15.03.2016	55,8	46,6	128,883	127,055	1,828	-	-	6,546	5,402	1,144	24,00
16.03.2016	55,5	44,7	105,117	102,984	2,133	-	-	5,307	4,255	1,052	24,00
17.03.2016	55,2	42,0	72,719	70,078	2,641	-	-	3,649	2,723	0,926	24,00
18.03.2016	56,0	42,4	71,906	69,367	2,539	-	-	3,668	2,719	0,949	24,00
19.03.2016	60,4	41,4	54,336	51,594	2,742	-	-	3,008	2,023	0,985	24,00
20.03.2016	60,4	35,9	32,906	30,266	2,641	-	-	1,825	1,045	0,780	24,00
21.03.2016	62,8	41,3	60,836	58,195	2,641	-	-	3,519	2,483	1,036	24,00
22.03.2016	59,0	44,0	75,664	72,922	2,742	-	-	4,084	2,988	1,096	24,00
23.03.2016	59,4	44,2	75,664	72,922	2,742	-	-	4,118	3,001	1,117	24,00
24.03.2016	60,0	44,3	74,039	71,398	2,641	-	-	4,073	2,949	1,124	24,00
25.03.2016	58,8	42,1	63,883	61,141	2,742	-	-	3,437	2,415	1,022	24,00
Итого	56,7	44,9	3107,203	3046,164	61,039			159,026	127,395	31,631	696,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	Время раб.,ч
26.02.2016 00:00	100156,938	99124,625	958,464	29770,00
26.03.2016 00:00	103264,141	102170,789	990,095	30466,00
	3107,203	3046,164	31,631	696,00

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: