



Ведомость потребления горячей воды по двум магистралям

с 21.09.2017 по 20.10.2017



Потребитель: ООО «Энергостройсервисжилье»

Адрес: Московская обл., г.Пушкино, мкрн. Мамонтовка, ул.Гоголевская, д.2

Договор №: _____ от _____

Характеристики средств измерения: M1min = _____ т/сутки M1max = _____ т/сутки
M2min = _____ т/сутки M2max = _____ т/сутки

Прибор учета: ВТЭ-1 К1(2) № 16588 Тхв = 5,0 °C Версия ПО: 02.30

| Дата | Температура (°C) | | Объем (м3) | | | Давление (ат) | | Теплота (ГКал) | | | Время раб.(ч) |
|--------------|------------------|-------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | T1 | T2 | V1 | V2 | Vп=V1-V2 | P1 | P2 | Q1 | Q2 | Qп=Q1-Q2 | |
| 21.09.2017 | 62,0 | 55,9 | 34,633 | 27,625 | 7,008 | 7,0 | 5,0 | 1,907 | 1,406 | 0,501 | 24,00 |
| 22.09.2017 | 61,9 | 56,0 | 40,422 | 32,906 | 7,516 | 7,0 | 5,0 | 2,218 | 1,678 | 0,540 | 24,00 |
| 23.09.2017 | 61,4 | 55,5 | 39,914 | 32,906 | 7,008 | 7,0 | 5,0 | 2,174 | 1,662 | 0,512 | 24,00 |
| 24.09.2017 | 60,4 | 54,8 | 38,898 | 32,805 | 6,094 | 7,0 | 5,0 | 2,079 | 1,634 | 0,445 | 24,00 |
| 25.09.2017 | 62,3 | 55,6 | 35,648 | 27,219 | 8,430 | 7,0 | 5,0 | 1,971 | 1,377 | 0,594 | 24,00 |
| 26.09.2017 | 62,1 | 55,6 | 32,703 | 26,203 | 6,500 | 7,0 | 5,0 | 1,802 | 1,326 | 0,476 | 24,00 |
| 27.09.2017 | 61,9 | 55,2 | 34,328 | 26,203 | 8,125 | 7,0 | 5,0 | 1,884 | 1,315 | 0,569 | 24,00 |
| 28.09.2017 | 61,7 | 55,4 | 34,633 | 27,219 | 7,414 | 7,0 | 5,0 | 1,896 | 1,372 | 0,524 | 24,00 |
| 29.09.2017 | 62,3 | 55,5 | 34,836 | 25,898 | 8,938 | 7,0 | 5,0 | 1,927 | 1,308 | 0,619 | 24,00 |
| 30.09.2017 | 61,8 | 55,6 | 40,727 | 32,398 | 8,328 | 7,0 | 5,0 | 2,234 | 1,639 | 0,595 | 24,00 |
| 01.10.2017 | 62,2 | 55,7 | 40,727 | 32,500 | 8,227 | 7,0 | 5,0 | 2,249 | 1,648 | 0,601 | 24,00 |
| 02.10.2017 | 62,4 | 56,0 | 40,828 | 32,297 | 8,531 | 7,0 | 5,0 | 2,262 | 1,647 | 0,615 | 24,00 |
| 03.10.2017 | 60,5 | 55,2 | 40,016 | 32,703 | 7,313 | 7,0 | 5,0 | 2,145 | 1,642 | 0,503 | 24,00 |
| 04.10.2017 | 59,2 | 53,7 | 41,844 | 32,906 | 8,938 | 7,0 | 5,0 | 2,190 | 1,603 | 0,587 | 24,00 |
| 05.10.2017 | 50,9 | 48,8 | 41,438 | 32,805 | 8,633 | 7,0 | 5,0 | 1,839 | 1,437 | 0,402 | 24,00 |
| 06.10.2017 | 51,6 | 49,2 | 41,438 | 33,008 | 8,430 | 7,0 | 5,0 | 1,866 | 1,459 | 0,407 | 24,00 |
| 07.10.2017 | 55,2 | 52,0 | 41,742 | 32,906 | 8,836 | 7,0 | 5,0 | 2,026 | 1,547 | 0,479 | 24,00 |
| 08.10.2017 | 55,5 | 52,5 | 41,641 | 33,109 | 8,531 | 7,0 | 5,0 | 2,032 | 1,573 | 0,459 | 24,00 |
| 09.10.2017 | 54,6 | 52,0 | 41,742 | 33,109 | 8,633 | 7,0 | 5,0 | 2,001 | 1,556 | 0,445 | 24,00 |
| 10.10.2017 | 54,8 | 51,9 | 40,219 | 33,211 | 7,008 | 7,0 | 5,0 | 1,936 | 1,558 | 0,378 | 24,00 |
| 11.10.2017 | 53,9 | 51,3 | 41,945 | 33,211 | 8,734 | 7,0 | 5,0 | 1,982 | 1,538 | 0,444 | 24,00 |
| 12.10.2017 | 53,5 | 51,0 | 40,625 | 33,313 | 7,313 | 7,0 | 5,0 | 1,905 | 1,532 | 0,373 | 24,00 |
| 13.10.2017 | 53,6 | 51,0 | 40,727 | 33,211 | 7,516 | 7,0 | 5,0 | 1,912 | 1,528 | 0,384 | 24,00 |
| 14.10.2017 | 53,5 | 51,0 | 41,641 | 33,313 | 8,328 | 7,0 | 5,0 | 1,954 | 1,532 | 0,422 | 24,00 |
| 15.10.2017 | 51,1 | 49,1 | 42,555 | 33,313 | 9,242 | 7,0 | 5,0 | 1,895 | 1,469 | 0,426 | 24,00 |
| 16.10.2017 | 51,5 | 49,4 | 42,453 | 33,313 | 9,141 | 7,0 | 5,0 | 1,910 | 1,479 | 0,431 | 24,00 |
| 17.10.2017 | 53,0 | 50,4 | 42,047 | 33,008 | 9,039 | 7,0 | 5,0 | 1,949 | 1,499 | 0,450 | 24,00 |
| 18.10.2017 | 53,3 | 50,6 | 41,438 | 33,211 | 8,227 | 7,0 | 5,0 | 1,934 | 1,514 | 0,420 | 24,00 |
| 19.10.2017 | 53,0 | 50,5 | 41,031 | 33,211 | 7,820 | 7,0 | 5,0 | 1,905 | 1,511 | 0,394 | 24,00 |
| 20.10.2017 | 53,3 | 50,6 | 42,250 | 33,313 | 8,938 | 7,0 | 5,0 | 1,971 | 1,519 | 0,452 | 24,00 |
| Итого | 57,2 | 52,9 | 1195,086 | 952,352 | 242,734 | 7,0 | 5,0 | 59,956 | 45,618 | 14,338 | 720,00 |

Показания счетчиков

| Дата и время | V1, м3 | V2, м3 | Q, Гкал | Время раб., ч |
|------------------|-----------|-----------|----------|---------------|
| 21.09.2017 00:00 | 84813,547 | 68765,164 | 1364,363 | 51615,00 |
| 21.10.2017 00:00 | 86008,633 | 69717,516 | 1378,701 | 52335,00 |
| | 1195,086 | 952,352 | 14,338 | 720,00 |

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отпечатан:

23.10.2017 09:11:25