




Ведомость учета параметров потребления тепла

с 26.10.2017 по 25.11.2017



Потребитель: ООО «Энергостройсервисжилье»

Адрес: Московская обл., г.Пушкино, Московский проспект, д.44

Договор №: от Тепловой ввод: Дом

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВКТ-5 № 13569 Тхв = 5,0 °С Версия ПО: 7.13

Дата	Температура (°С)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
26.10.2017	68,0	55,4	880,807	880,807	0,000	7,0	5,0	55,508	44,391	11,117	24,00
27.10.2017	66,8	54,7	882,119	882,119	0,000	7,0	5,0	54,515	43,808	10,707	24,00
28.10.2017	69,1	56,5	881,299	881,299	0,000	7,0	5,0	56,491	45,372	11,120	24,00
29.10.2017	66,6	55,4	881,176	881,176	0,000	7,0	5,0	54,245	44,364	9,881	24,00
30.10.2017	56,9	48,6	883,349	883,349	0,000	7,0	5,0	45,828	38,481	7,347	24,00
31.10.2017	50,6	43,7	868,917	868,917	0,000	7,0	5,0	39,623	33,625	5,997	24,00
01.11.2017	52,7	44,7	453,093	453,093	0,000	7,0	5,0	21,597	17,969	3,628	12,00
02.11.2017	52,6	44,5	887,285	887,285	0,000	7,0	5,0	42,235	35,087	7,148	24,00
03.11.2017	54,5	45,7	887,285	887,285	0,000	7,0	5,0	43,956	36,159	7,798	24,00
04.11.2017	54,8	46,0	886,752	886,752	0,000	7,0	5,0	44,125	36,389	7,735	24,00
05.11.2017	50,3	42,9	886,834	886,834	0,000	7,0	5,0	40,174	33,649	6,524	24,00
06.11.2017	54,4	46,0	887,449	887,449	0,000	7,0	5,0	43,804	36,335	7,469	24,00
07.11.2017	54,3	46,0	886,752	886,752	0,000	7,0	5,0	43,681	36,346	7,336	24,00
08.11.2017	54,7	46,3	887,244	887,244	0,000	7,0	5,0	44,096	36,652	7,444	24,00
09.11.2017	54,0	45,7	883,226	883,226	0,000	7,0	5,0	43,313	35,957	7,357	24,00
10.11.2017	51,3	43,7	876,707	876,707	0,000	7,0	5,0	40,574	33,878	6,696	24,00
11.11.2017	52,9	44,8	883,431	883,431	0,000	7,0	5,0	42,352	35,199	7,153	24,00
12.11.2017	54,2	45,9	883,513	883,513	0,000	7,0	5,0	43,486	36,129	7,358	24,00
13.11.2017	53,7	45,4	882,898	882,898	0,000	7,0	5,0	42,979	35,701	7,278	24,00
14.11.2017	53,4	45,2	882,816	882,816	0,000	7,0	5,0	42,693	35,476	7,217	24,00
15.11.2017	53,4	45,1	878,675	878,675	0,000	7,0	5,0	42,528	35,218	7,310	24,00
16.11.2017	56,1	47,0	880,028	880,028	0,000	7,0	5,0	44,987	36,995	7,992	24,00
17.11.2017	55,6	46,9	870,680	870,680	0,000	7,0	5,0	44,022	36,446	7,576	24,00
18.11.2017	56,2	47,1	871,869	871,869	0,000	7,0	5,0	44,640	36,676	7,964	24,00
19.11.2017	55,9	46,8	871,869	871,869	0,000	7,0	5,0	44,343	36,461	7,882	24,00
20.11.2017	55,9	46,9	873,550	873,550	0,000	7,0	5,0	44,464	36,579	7,885	24,00
21.11.2017	56,7	47,4	874,452	874,452	0,000	7,0	5,0	45,209	37,092	8,118	24,00
22.11.2017	57,1	47,6	874,493	874,493	0,000	7,0	5,0	45,561	37,286	8,275	24,00
23.11.2017	56,3	46,8	859,322	859,322	0,000	7,0	5,0	44,100	35,888	8,212	24,00
24.11.2017	58,8	48,6	862,788	862,788	0,000	7,0	5,0	46,435	37,606	8,829	23,48
25.11.2017	58,0	48,1	857,942	857,942	0,000	7,0	5,0	45,454	37,022	8,432	23,40
Итого	56,3	47,3	26808,610	26808,610	0,000	7,0	5,0	1377,019	1134,234	242,785	730,88

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
26.10.2017 00:00	754217,767	755797,430	6701,253
26.11.2017 00:00	21420,737	21420,737	185,691
	-732797,030	-734376,693	-6515,562

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отпечатан:

27.11.17 14:24:46

167