



Ведомость учета параметров потребления горячей воды

с 21.09.2017 по 20.10.2017



Потребитель: ООО «Энергостройсервисжилъе»

Адрес: Московская обл., п.Правдинский, ул.Садовая, д.19

Договор №: _____ от _____

Характеристики средств измерения: $M_{min} =$ _____ т/сутки $M_{max} =$ _____ т/сутки

Прибор учета: ВТЭ-1 П141М № 6541 $T_{хв} =$ 5,0 °С Версия ПО: _____

Дата	T, °С	V, м3	P, ат	Q, Гкал	Время раб., ч
21.09.2017	55,5	12,080	-	0,576	24,00
22.09.2017	55,4	12,750	-	0,607	24,00
23.09.2017	55,5	11,160	-	0,529	24,00
24.09.2017	56,2	14,120	-	0,675	24,00
25.09.2017	56,2	13,910	-	0,669	24,00
26.09.2017	56,4	11,450	-	0,549	24,00
27.09.2017	55,6	13,280	-	0,629	24,00
28.09.2017	55,8	12,970	-	0,622	24,00
29.09.2017	56,6	12,310	-	0,594	24,00
30.09.2017	56,5	11,990	-	0,620	24,00
01.10.2017	56,0	14,560	-	0,753	24,00
02.10.2017	56,0	15,750	-	0,803	24,00
03.10.2017	55,7	12,500	-	0,657	24,00
04.10.2017	54,4	15,110	-	0,747	24,00
05.10.2017	53,6	14,800	-	0,734	24,00
06.10.2017	56,7	12,530	-	0,659	24,00
07.10.2017	57,0	11,010	-	0,582	24,00
08.10.2017	59,7	12,140	-	0,668	24,00
09.10.2017	57,3	11,430	-	0,601	24,00
10.10.2017	55,8	11,910	-	0,612	24,00
11.10.2017	57,2	11,690	-	0,617	24,00
12.10.2017	58,2	11,880	-	0,637	24,00
13.10.2017	57,8	11,550	-	0,616	24,00
14.10.2017	56,5	12,250	-	0,643	24,00
15.10.2017	57,2	12,140	-	0,581	24,00
16.10.2017	56,9	12,730	-	0,731	24,00
17.10.2017	57,4	12,740	-	0,663	24,00
18.10.2017	56,7	12,020	-	0,626	24,00
19.10.2017	49,1	9,840	-	0,482	24,00
20.10.2017	56,5	12,720	-	0,668	24,00
Итого	56,2	377,324		19,152	720,00

Показания счетчиков

Дата и время	V, м3	Q, Гкал	Время раб., ч
21.09.2017 00:00	9044,804	396,719	17677,00
21.10.2017 00:00	9422,123	415,871	18397,00
	377,319	19,152	720,00

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отпечатан:

23.10.2017 09:18:06

167