

Ведомость учета параметров потребления тепла

с 26.01.2019 по 25.02.2019



Потребитель: ООО «Энергостройсервисжилье»

Адрес: Московская обл., г.Пушкино, Московский проспект, д.44

Договор №: от Тепловой ввод: Дом

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВКТ-5 № 13569 Тхв = 6.5 °C Версия ПО: 7.13

| Дата | Температура (°C) | | Масса (т) | | | Давление (ат) | | Теплота (ГКал) | | | Время раб.(ч) |
|--------------|------------------|-------------|------------------|------------------|--------------|---------------|------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|
| | T1 | T2 | M1 | M2 | Mп=M1-M2 | P1 | P2 | Q1 | Q2 | Qп=Q1-Q2 | |
| 26.01.2019 | 72.2 | 57.1 | 896.961 | 896.961 | 0.000 | 7.0 | 5.0 | 60.276 | 46.754 | 13.521 | 24.00 |
| 27.01.2019 | 71.0 | 56.6 | 897.863 | 897.863 | 0.000 | 7.0 | 5.0 | 59.259 | 46.362 | 12.897 | 24.00 |
| 28.01.2019 | 68.6 | 55.1 | 909.917 | 909.917 | 0.000 | 7.0 | 5.0 | 57.853 | 45.608 | 12.244 | 24.00 |
| 29.01.2019 | 68.0 | 55.1 | 920.741 | 920.741 | 0.000 | 7.0 | 5.0 | 57.970 | 46.104 | 11.866 | 24.00 |
| 30.01.2019 | 63.5 | 52.3 | 922.299 | 922.299 | 0.000 | 7.0 | 5.0 | 53.954 | 43.624 | 10.330 | 24.00 |
| 31.01.2019 | 61.6 | 51.1 | 922.381 | 922.381 | 0.000 | 7.0 | 5.0 | 52.207 | 42.525 | 9.681 | 24.00 |
| 01.02.2019 | 61.3 | 50.9 | 922.299 | 922.299 | 0.000 | 7.0 | 5.0 | 51.962 | 42.337 | 9.626 | 24.00 |
| 02.02.2019 | 61.7 | 51.1 | 922.340 | 922.340 | 0.000 | 7.0 | 5.0 | 52.315 | 42.489 | 9.826 | 24.00 |
| 03.02.2019 | 61.4 | 50.9 | 922.176 | 922.176 | 0.000 | 7.0 | 5.0 | 52.029 | 42.348 | 9.682 | 24.00 |
| 04.02.2019 | 59.1 | 49.4 | 909.630 | 909.630 | 0.000 | 7.0 | 5.0 | 49.211 | 40.382 | 8.829 | 24.00 |
| 05.02.2019 | 57.5 | 48.2 | 902.086 | 902.086 | 0.000 | 7.0 | 5.0 | 47.323 | 38.955 | 8.369 | 24.00 |
| 06.02.2019 | 59.0 | 49.1 | 902.332 | 902.332 | 0.000 | 7.0 | 5.0 | 48.690 | 39.801 | 8.888 | 24.00 |
| 07.02.2019 | 59.5 | 49.5 | 901.799 | 901.799 | 0.000 | 7.0 | 5.0 | 49.166 | 40.108 | 9.058 | 24.00 |
| 08.02.2019 | 59.4 | 49.5 | 902.455 | 902.455 | 0.000 | 7.0 | 5.0 | 49.075 | 40.136 | 8.940 | 24.00 |
| 09.02.2019 | 59.4 | 49.4 | 902.496 | 902.496 | 0.000 | 7.0 | 5.0 | 49.114 | 40.104 | 9.009 | 24.00 |
| 10.02.2019 | 59.8 | 49.6 | 902.455 | 902.455 | 0.000 | 7.0 | 5.0 | 49.418 | 40.256 | 9.162 | 24.00 |
| 11.02.2019 | 59.5 | 49.5 | 902.578 | 902.578 | 0.000 | 7.0 | 5.0 | 49.154 | 40.127 | 9.027 | 24.00 |
| 12.02.2019 | 57.9 | 48.4 | 902.496 | 902.496 | 0.000 | 7.0 | 5.0 | 47.706 | 39.149 | 8.557 | 24.00 |
| 13.02.2019 | 57.3 | 48.1 | 910.163 | 910.163 | 0.000 | 7.0 | 5.0 | 47.638 | 39.277 | 8.361 | 24.00 |
| 14.02.2019 | 56.5 | 47.5 | 918.322 | 918.322 | 0.000 | 7.0 | 5.0 | 47.330 | 39.040 | 8.291 | 24.00 |
| 15.02.2019 | 55.5 | 46.9 | 922.012 | 922.012 | 0.000 | 7.0 | 5.0 | 46.598 | 38.642 | 7.956 | 24.00 |
| 16.02.2019 | 53.0 | 45.2 | 922.217 | 922.217 | 0.000 | 7.0 | 5.0 | 44.248 | 37.097 | 7.151 | 24.00 |
| 17.02.2019 | 53.5 | 45.6 | 922.053 | 922.053 | 0.000 | 7.0 | 5.0 | 44.701 | 37.459 | 7.242 | 24.00 |
| 18.02.2019 | 54.2 | 45.8 | 903.603 | 903.603 | 0.000 | 7.0 | 5.0 | 44.421 | 36.890 | 7.531 | 24.00 |
| 19.02.2019 | 57.0 | 47.6 | 899.011 | 899.011 | 0.000 | 7.0 | 5.0 | 46.731 | 38.289 | 8.442 | 24.00 |
| 20.02.2019 | 58.0 | 48.6 | 902.332 | 902.332 | 0.000 | 7.0 | 5.0 | 47.824 | 39.305 | 8.518 | 24.00 |
| 21.02.2019 | 54.8 | 46.2 | 897.658 | 897.658 | 0.000 | 7.0 | 5.0 | 44.685 | 36.950 | 7.736 | 24.00 |
| 22.02.2019 | 63.9 | 51.9 | 894.296 | 894.296 | 0.000 | 7.0 | 5.0 | 52.674 | 41.925 | 10.749 | 24.00 |
| 23.02.2019 | 66.9 | 53.8 | 896.674 | 896.674 | 0.000 | 7.0 | 5.0 | 55.486 | 43.784 | 11.703 | 24.00 |
| 24.02.2019 | 64.6 | 52.8 | 901.471 | 901.471 | 0.000 | 7.0 | 5.0 | 53.692 | 43.063 | 10.628 | 24.00 |
| 25.02.2019 | 55.5 | 46.8 | 908.687 | 908.687 | 0.000 | 7.0 | 5.0 | 45.871 | 37.994 | 7.877 | 24.00 |
| Итого | 60.3 | 50.0 | 28163.799 | 28163.799 | 0.000 | 7.0 | 5.0 | 1504.628 | 1223.258 | 291.724 | 744.00 |

Показания счетчиков

| Дата и время | M1, т | M2, т | Q, Гкал |
|------------------|------------|------------|----------|
| 26.01.2019 00:00 | 267183.710 | 267184.326 | 2627.712 |
| 26.02.2019 00:00 | 295347.510 | 295348.126 | 2919.436 |
| | 28163.800 | 28163.800 | 291.724 |

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: